

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	17,86	16,75	1,11	1			1		1		2,78	4,44
	01:00	16,21	14,50	1,71	1			1		1		2,89	2,89
	02:00	15,28	13,08	2,20	1			1		1		3,74	3,74
	03:00	14,53	11,56	2,97	1					1		4,29	4,29
	04:00	14,14	11,54	2,60	1					1		3,88	3,88
	05:00	14,32	11,73	2,59	1					1		4,05	4,06
	06:00	14,79	11,53	3,26	1					1		4,48	4,52
	07:00	16,84	13,43	3,40	1					1		5,94	5,94
	08:00	18,62	15,25	3,37	1			1		1		5,23	5,23
	09:00	20,11	16,69	3,42	1			1		1		6,96	6,96
	10:00	20,53	16,71	3,81	1			1		1		7,34	7,34
	11:00	21,06	17,23	3,83	1			1		1		7,96	7,96
	12:00	22,22	19,09	3,13	1			1		1	2	8,16	8,16
	13:00	23,38	20,07	3,31	1			1		1	3	8,43	8,43
	14:00	23,32	18,66	4,66	1			1		1	3	8,43	8,43
	15:00	23,17	16,93	6,24	1			1		1	2	7,72	8,11
	16:00	23,17	17,75	5,42	1			1		1	1	6,01	8,11
	17:00	24,25	18,90	5,35	1			1		1	2	6,01	8,49
	18:00	26,02	21,40	4,62	1			1		1	4	6,01	8,75
	19:00	25,98	20,88	5,10	1			1		1	4	6,01	8,75
	20:00	25,71	20,16	5,55	1			1		1	4	6,07	8,75
	21:00	25,15	19,57	5,58	1			1		1	4	6,16	8,75
	22:00	23,94	18,20	5,75	1			1		1	2	6,16	8,38
	23:00	22,37	16,73	5,64	1			1		1	1	6,16	7,83

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης