

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	18,12	15,43	2,69	1		1			1	4,51
	01:00	16,47	13,02	3,45	1					1	5,85
	02:00	15,74	11,98	3,76	1					1	5,48
	03:00	15,02	11,81	3,21	1					1	4,76
	04:00	14,48	11,58	2,90	1					1	4,22
	05:00	14,00	11,06	2,94	1					1	3,74
	06:00	14,72	11,16	3,56	1					1	4,46
	07:00	16,20	12,71	3,49	1					1	5,67
	08:00	16,52	13,48	3,04	1					1	5,78
	09:00	18,55	15,62	2,93	1		1			1	4,16
	10:00	18,77	15,83	2,94	1		1			1	4,38
	11:00	19,30	15,98	3,32	1		1			1	4,91
	12:00	20,35	16,15	4,21	1		1			1	5,96
	13:00	21,37	16,95	4,42	1		1			1	7,09
	14:00	21,64	17,75	3,89	1		1			1	7,72
	15:00	21,21	18,08	3,13	1		1			1	7,31
	16:00	21,29	18,67	2,62	1		1			1	7,68
	17:00	21,98	19,54	2,43	1		1			1	8,06
	18:00	23,48	20,87	2,60	1		1			1	8,45
	19:00	23,65	21,13	2,52	1		1			1	8,28
	20:00	23,38	20,90	2,48	1		1	1		1	6,26
	21:00	23,23	20,87	2,35	1		1	1		1	6,11
	22:00	22,17	19,53	2,64	1		1	1		1	5,67
	23:00	20,20	17,77	2,43	1		1	1		1	6,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης