

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	20,75	14,95	5,80	1			1		1		6,16	7,26
	01:00	19,03	13,13	5,90	1			1	1			6,16	6,66
	02:00	17,93	12,09	5,84	1			1	1			6,16	6,28
	03:00	17,03	12,05	4,97	1			1	1			5,28	5,96
	04:00	16,38	12,49	3,89	1			1	1			4,18	5,73
	05:00	16,17	12,28	3,89	1			1	1			4,18	5,66
	06:00	16,51	12,68	3,83	1			1	1			4,18	5,78
	07:00	17,98	12,25	5,73	1			1	1			6,08	6,29
	08:00	19,69	12,91	6,78	1			1	1			6,88	6,89
	09:00	21,09	14,27	6,82	1			1	1	1		7,37	7,37
	10:00	21,96	14,42	7,54	1			1	1	1		7,65	7,65
	11:00	22,04	14,55	7,49	1			1	1			7,69	7,71
	12:00	22,79	15,29	7,50	1			1	1			7,95	7,98
	13:00	23,62	15,73	7,88	1			1	1		2	8,25	8,27
	14:00	23,89	18,73	5,16	1			1	1	1	4	5,38	5,38
	15:00	23,53	18,74	4,78	1				1	1	2	5,00	8,23
	16:00	23,25	18,59	4,66	1				1	1	2	5,00	8,14
	17:00	24,09	20,86	3,23	1				1	1	4	3,50	8,43
	18:00	25,21	22,27	2,93	1				1	1	4	3,00	8,75
	19:00	25,09	22,15	2,94	1				1	1	6	3,00	8,63
	20:00	24,99	22,05	2,94	1				1	1	6	3,00	8,53
	21:00	24,16	21,31	2,85	1				1	1	6	3,00	7,70
	22:00	22,75	19,79	2,96	1				1	1	6	3,00	6,28
	23:00	21,19	17,51	3,68	1				1	1	3	4,01	6,25

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης