

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	4,41	4,40	0,01			1		1	1		1	1			1,07	1,06
	01:00	4,01	3,95	0,06			1		1	1		1	1			1,06	1,08
	02:00	3,77	3,75	0,02			1		1	1		1	1			0,98	0,97
	03:00	3,59	3,59	0,00			1		1	1		1	1			0,81	0,80
	04:00	3,48	3,48	0,00			1		1	1		1	1			0,68	0,67
	05:00	3,37	3,37	0,00			1		1	1		1	1			0,57	0,56
	06:00	3,43	3,43	0,00			1		1	1		1	1			0,62	0,62
	07:00	3,73	3,73	0,00			1		1	1		1	1			0,91	0,92
	08:00	4,17	4,17	0,00			1		1	1	1		1		1	1,07	1,05
	09:00	4,46	4,46	0,00			1		1	1	1		1		1	1,08	1,10
	10:00	4,58	4,58	0,00			1		1	1		1	1		1	1,09	1,09
	11:00	4,70	4,70	0,00			1		1	1		1	1		1	1,20	1,19
	12:00	4,97	4,97	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,15	1,15
	13:00	5,15	5,15	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,17	1,17
	14:00	5,25	5,25	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	15:00	5,14	5,14	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,18	1,17
	16:00	5,18	5,18	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,17	1,17
	17:00	5,26	5,26	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	18:00	5,53	5,53	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	19:00	5,61	5,61	0,00			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	20:00	5,62	5,53	0,09			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	21:00	5,69	5,55	0,14			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	22:00	5,48	5,40	0,09			1		1	1	1	1	1		1	1,20	1,20
	23:00	5,14	5,11	0,03			1		1	1	1	1	1		1	1,19	1,20

Το διάστημα 07:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης