

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	22,63	19,38	3,25		1	1									8,30	7,92
	01:00	20,85	18,04	2,80		1	1									7,50	7,30
	02:00	19,93	17,73	2,20		1	1									6,71	6,55
	03:00	19,12	16,83	2,30		1	1									5,96	5,74
	04:00	18,62	16,62	2,00		1	1									5,51	5,24
	05:00	18,51	16,77	1,74		1	1									5,42	5,13
	06:00	18,83	17,19	1,64		1	1									5,74	5,45
	07:00	20,59	19,50	1,09		1	1								1	7,05	6,70
	08:00	22,94	21,95	0,99		1	1								3	7,14	8,03
	09:00	24,20	23,30	0,90			1							1	2	7,15	8,47
	10:00	24,56	22,63	1,93			1							1	2	8,33	8,60
	11:00	24,87	22,10	2,77			1							1	2	8,65	8,70
	12:00	25,35	23,96	1,39			1							1	2	8,89	8,87
	13:00	26,60	25,22	1,38			1							1	2	9,27	9,31
	14:00	26,65	25,41	1,24			1							1	2	9,30	9,33
	15:00	26,08	25,13	0,95			1							1	2	9,10	9,13
	16:00	26,48	25,75	0,73			1							1	2	9,28	9,27
	17:00	26,42	25,95	0,48			1							1	2	9,25	9,25
	18:00	27,15	26,81	0,34			1							1	2	9,52	9,50
	19:00	27,42	27,24	0,18			1							1	2	9,55	9,60
	20:00	27,18	26,95	0,23			1							1	2	9,51	9,51
	21:00	27,49	27,29	0,20			1							1	2	9,62	9,62
	22:00	26,60	26,49	0,11			1							1	2	9,35	9,31
	23:00	25,08	24,84	0,23			1	1						1	1	6,50	6,50

Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση