

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	23,56	23,41	0,16			1	1								8,83	8,83
	01:00	21,46	21,26	0,20			1	1								7,55	7,55
	02:00	20,23	20,00	0,24			1	1								6,29	6,29
	03:00	19,29	18,95	0,35			1	1								5,35	5,35
	04:00	19,04	18,62	0,43			1	1								5,13	5,13
	05:00	18,93	18,61	0,31			1	1								5,07	5,07
	06:00	18,90	18,31	0,59			1	1								5,01	5,01
	07:00	21,08	19,89	1,19			1	1								7,11	7,11
	08:00	22,69	19,96	2,73			1	1								7,99	7,94
	09:00	24,98	21,43	3,54			1							1	2	8,96	8,74
	10:00	26,61	24,17	2,44			1							1	2	9,43	9,31
	11:00	27,59	26,61	0,98			1							1	2	9,63	9,66
	12:00	28,50	27,27	1,22			1							1	2	9,91	9,97
	13:00	28,32	26,11	2,21			1							1	2	9,90	9,91
	14:00	27,88	26,18	1,69			1							1	2	9,82	9,76
	15:00	24,90	22,70	2,20			1							1	2	8,81	8,72
	16:00	25,08	22,93	2,15			1							1	2	8,95	8,78
	17:00	25,42	23,08	2,34			1							1	2	9,05	8,90
	18:00	26,64	24,75	1,90			1							1	2	9,43	9,33
	19:00	27,04	25,24	1,80			1							1	2	9,57	9,46
	20:00	27,09	25,51	1,58			1							1	2	9,48	9,48
	21:00	27,00	25,25	1,74			1							1	2	9,47	9,45
	22:00	25,58	24,00	1,58			1							1	2	9,11	8,95
	23:00	23,53	22,12	1,42			1	1						1		7,23	7,23

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση