

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- π- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	22,75	21,33	1,42			1	1								8,57	8,57
	01:00	21,16	18,96	2,21			1	1								7,35	7,35
	02:00	19,99	17,81	2,17			1	1								6,14	6,14
	03:00	19,38	17,77	1,61			1	1								5,53	5,53
	04:00	19,10	17,74	1,36			1	1								5,22	5,22
	05:00	18,86	17,60	1,26			1	1								5,01	5,01
	06:00	19,05	17,23	1,81			1	1								5,10	5,10
	07:00	21,13	19,05	2,08			1	1								7,12	6,65
	08:00	22,23	20,65	1,58			1							1	1	7,85	7,78
	09:00	22,94	21,88	1,06			1							1	2	8,24	8,03
	10:00	23,41	22,16	1,24			1							1	2	8,36	8,19
	11:00	23,67	21,81	1,85			1							1	2	8,44	8,28
	12:00	24,42	23,06	1,36			1							1	2	8,70	8,55
	13:00	25,09	23,52	1,58			1							1	2	8,91	8,78
	14:00	25,22	23,91	1,31			1							1	2	8,99	8,83
	15:00	24,50	23,20	1,31			1							1	2	8,71	8,58
	16:00	24,81	23,53	1,28			1							1	2	8,83	8,68
	17:00	25,47	23,94	1,53			1							1	2	9,04	8,91
	18:00	26,42	24,88	1,54			1							1	2	9,33	9,25
	19:00	27,26	25,73	1,53			1							1	2	9,58	9,54
	20:00	26,87	24,95	1,92			1							1	2	9,38	9,41
	21:00	26,87	24,82	2,04			1							1	2	9,42	9,40
	22:00	25,55	24,27	1,28			1							1	2	8,99	8,94
	23:00	23,99	23,10	0,89			1	1							1	7,32	8,40

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση