

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	22,66	21,82	0,84			1	1								8,45	8,45
	01:00	21,03	19,95	1,08			1	1								7,13	7,13
	02:00	19,90	18,50	1,40			1	1								5,95	5,95
	03:00	19,15	17,56	1,59			1	1								5,14	4,67
	04:00	18,89	17,62	1,27			1	1								4,82	4,41
	05:00	18,78	17,34	1,44			1	1								4,61	4,31
	06:00	18,81	17,23	1,59			1	1								4,47	4,34
	07:00	19,98	18,88	1,10			1	1								5,75	5,51
	08:00	21,57	20,43	1,14			1	1								7,19	7,09
	09:00	22,55	21,26	1,29			1							1	2	7,62	7,89
	10:00	22,96	21,39	1,57			1							1	2	8,15	8,04
	11:00	23,13	21,27	1,86			1							1	2	8,20	8,09
	12:00	22,72	20,46	2,26			1							1	2	8,42	7,95
	13:00	24,68	22,54	2,14			1							1	2	8,71	8,64
	14:00	24,67	22,35	2,32			1							1	2	8,77	8,63
	15:00	24,52	21,32	3,21			1							1	2	8,61	8,58
	16:00	24,89	21,58	3,31			1							1	2	8,70	8,71
	17:00	25,56	22,08	3,49			1							1	2	8,93	8,95
	18:00	26,62	23,81	2,81			1							1	2	9,25	9,32
	19:00	26,81	23,66	3,15			1							1	2	9,27	9,38
	20:00	26,14	23,94	2,21			1							1	2	9,11	9,15
	21:00	26,53	24,46	2,06			1							1	2	9,22	9,29
	22:00	25,54	22,92	2,62			1							1	2	8,88	8,94
	23:00	24,37	21,51	2,85			1	1							1	8,56	8,53

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση