

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	23,72	21,42	2,30			1	1								8,75	8,30
	01:00	22,32	20,02	2,30			1	1								8,00	7,81
	02:00	21,23	18,53	2,70			1	1								6,77	6,75
	03:00	20,31	17,50	2,81			1	1								5,84	5,83
	04:00	19,93	16,76	3,16			1	1								5,47	5,45
	05:00	19,45	16,24	3,21			1	1								4,96	4,97
	06:00	19,23	15,75	3,48			1	1								4,71	4,75
	07:00	20,09	16,79	3,30		1		1								4,97	6,71
	08:00	20,70	16,56	4,14		1		1								7,26	7,24
	09:00	20,83	15,69	5,13		1		1								7,37	7,29
	10:00	21,22	16,11	5,11		1		1								7,76	7,43
	11:00	21,51	16,44	5,06		1		1								7,89	7,53
	12:00	22,31	17,25	5,06		1		1								8,17	7,81
	13:00	22,72	17,24	5,48		1		1								8,32	7,95
	14:00	22,47	16,45	6,02		1		1								8,23	7,86
	15:00	22,63	15,78	6,85		1		1								8,28	7,92
	16:00	23,46	16,65	6,81		1		1								8,55	8,21
	17:00	24,89	18,12	6,77		1		1								9,06	8,71
	18:00	25,93	18,98	6,96		1		1							1	9,12	9,08
	19:00	26,37	20,87	5,50		1		1							3	8,69	9,23
	20:00	26,02	23,27	2,75		1		1							5	7,93	9,11
	21:00	27,36	24,86	2,50		1		1							6	8,11	9,58
	22:00	27,52	24,60	2,92		1		1							6	8,09	9,63
	23:00	26,62	22,77	3,85			1	1							4	8,12	9,32

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση