

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	25,46	21,82	3,64			1	1								9,32	8,91
	01:00	23,39	19,27	4,12			1	1								8,56	8,19
	02:00	22,42	16,75	5,67			1	1								7,88	7,85
	03:00	21,24	15,96	5,28			1	1								6,72	6,76
	04:00	20,58	15,74	4,85			1	1								5,83	6,11
	05:00	20,18	15,85	4,32			1	1								5,78	5,70
	06:00	19,72	14,86	4,86			1	1								5,83	5,83
	07:00	19,99	17,37	2,62			1	1								6,42	6,42
	08:00	23,50	19,90	3,61			1	1								8,68	8,23
	09:00	24,65	21,70	2,96			1	1							2	7,95	8,63
	10:00	25,07	22,09	2,98			1	1							3	6,74	8,77
	11:00	25,71	22,80	2,92			1							1	2	8,63	9,00
	12:00	26,82	23,05	3,76			1							1	3	8,91	9,39
	13:00	28,42	23,31	5,11			1							1	3	9,33	9,95
	14:00	29,20	22,82	6,38			1							1	2	9,73	10,22
	15:00	28,55	22,29	6,25			1							1	2	9,81	9,99
	16:00	28,83	23,29	5,54			1							1	2	9,88	10,09
	17:00	28,63	23,46	5,17			1							1	2	9,84	10,02
	18:00	29,07	24,81	4,26			1							1	2	9,91	10,18
	19:00	29,08	25,39	3,69			1							1	2	9,88	10,18
	20:00	28,88	25,48	3,40			1							1	2	9,81	10,11
	21:00	29,46	26,31	3,16			1							1	2	9,97	10,31
	22:00	28,48	25,64	2,83			1							1	2	9,64	9,97
	23:00	27,19	24,11	3,08			1							1	2	9,34	9,52

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 3:30 - 5:30. Στο διάστημα 6:57 - 7:12 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω τριπ της μονάδας G4. Μετά τη μερική διακοπή το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρέμεινε εκτός λειτουργίας έως τις 10:00, ενώ το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση