

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	25,46	20,31	5,15			1	1								9,27	8,91
	01:00	23,37	19,18	4,19			1	1								8,59	8,18
	02:00	21,97	18,93	3,04			1	1								7,64	7,49
	03:00	21,01	18,71	2,30			1	1								6,67	6,53
	04:00	20,54	17,84	2,70			1	1								6,14	6,06
	05:00	20,40	17,32	3,08			1	1								5,99	5,93
	06:00	20,40	16,88	3,52			1	1								5,94	5,92
	07:00	22,66	18,30	4,36			1	1								8,00	7,93
	08:00	24,61	18,54	6,07			1	1								9,00	8,61
	09:00	25,90	18,95	6,95			1	1								9,45	9,06
	10:00	26,09	19,41	6,67			1	1								9,52	9,13
	11:00	25,91	18,50	7,42			1	1								9,47	9,07
	12:00	26,27	18,58	7,69			1	1								9,55	9,19
	13:00	27,40	19,37	8,03			1	1								9,92	9,59
	14:00	26,99	19,15	7,85			1	1								9,84	9,45
	15:00	26,21	17,98	8,23			1	1								9,55	9,17
	16:00	26,65	19,18	7,46			1	1								9,71	9,33
	17:00	27,11	20,96	6,16			1	1								9,87	9,49
	18:00	28,51	23,20	5,31			1	1							3	9,59	9,98
	19:00	28,82	23,69	5,13			1	1							4	9,48	10,09
	20:00	28,35	23,72	4,63			1	1							4	9,31	9,92
	21:00	28,43	23,65	4,78			1	1							4	9,36	9,95
	22:00	27,07	22,02	5,05			1	1							4	8,88	9,47
	23:00	25,56	19,39	6,16			1	1							1	9,07	8,94

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση