

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	23,65	17,86	5,78			1	1								8,69	8,28
	01:00	21,98	15,98	6,00			1	1								7,57	7,51
	02:00	20,66	15,80	4,86			1	1								6,26	6,18
	03:00	19,71	15,60	4,10			1	1								5,33	5,23
	04:00	19,18	14,90	4,28			1	1								4,72	4,71
	05:00	19,27	14,85	4,42			1	1								4,83	4,79
	06:00	19,56	14,99	4,56			1	1								5,04	5,08
	07:00	21,84	16,12	5,71			1	1								7,28	7,36
	08:00	23,73	17,63	6,09			1	1								8,69	8,30
	09:00	24,73	18,71	6,02			1	1								9,12	8,66
	10:00	25,34	19,82	5,52			1	1						1		9,25	8,87
	11:00	25,10	19,72	5,39			1	1						1		9,25	8,79
	12:00	25,96	21,63	4,33			1	1						1		9,20	9,09
	13:00	27,24	22,98	4,26			1	1						3		9,00	9,54
	14:00	27,62	22,25	5,37			1	1						3		9,06	9,67
	15:00	27,07	22,39	4,68			1	1						3		8,85	9,48
	16:00	27,08	22,80	4,28			1	1						3		8,87	9,48
	17:00	27,63	23,23	4,40			1	1						3		9,05	9,67
	18:00	28,59	24,64	3,94			1	1						4		9,24	10,01
	19:00	29,13	25,45	3,68			1	1						4		9,32	10,20
	20:00	28,95	24,63	4,32			1	1						4		9,24	10,13
	21:00	29,48	25,47	4,01			1	1						4		9,46	10,32
	22:00	28,82	24,02	4,80			1	1						4		9,21	10,09
	23:00	27,36	22,36	5,00			1	1						3		8,84	9,58

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 16:45. Δοκιμαστική λειτουργία φορητών Η/Ζ στο διάστημα 9:45 με 12:20. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση