

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	25,52	20,11	5,42			1	1								9,35	8,93
	01:00	23,40	18,85	4,54			1	1								8,60	8,19
	02:00	21,86	18,44	3,43			1	1								7,52	7,39
	03:00	20,84	17,52	3,32			1	1								6,48	6,36
	04:00	20,24	16,82	3,43			1	1								5,87	5,77
	05:00	20,02	16,61	3,40			1	1								5,62	5,54
	06:00	20,04	16,34	3,71			1	1								5,59	5,57
	07:00	22,43	17,41	5,02			1	1								7,87	7,85
	08:00	24,21	19,58	4,63		1	1	1							2	7,28	7,28
	09:00	25,53	21,09	4,43		1	1								3	8,17	8,93
	10:00	26,74	22,95	3,79		1	1								5	9,68	9,36
	11:00	26,69	22,80	3,89		1	1								5	9,69	9,34
	12:00	27,90	24,05	3,85		1	1								5	9,70	9,77
	13:00	29,08	25,21	3,87		1	1								6	9,70	10,18
	14:00	29,65	24,76	4,89		1	1								7	9,60	10,38
	15:00	29,89	26,02	3,87		1	1							1	2	8,76	9,49
	16:00	30,13	25,39	4,73			1							1	2	9,10	10,54
	17:00	30,48	26,02	4,46			1							1	2	9,10	10,67
	18:00	31,59	28,15	3,43			1							1	2	9,10	11,03
	19:00	31,71	27,82	3,89			1							1	2	9,10	11,03
	20:00	31,05	26,07	4,98			1							1	2	9,10	10,87
	21:00	31,24	25,46	5,77			1							1	2	9,10	10,93
	22:00	30,46	24,12	6,34			1							1	2	9,10	10,66
	23:00	28,65	21,65	7,01			1	1						1	1	9,15	9,15

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 8:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 17:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση