

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	27,26	19,65	7,60			1	1								9,07	9,54
	01:00	25,13	16,89	8,25			1	1								8,89	8,80
	02:00	23,70	15,51	8,19			1	1								8,60	8,29
	03:00	22,73	15,12	7,61			1	1								8,10	7,96
	04:00	22,20	15,41	6,79			1	1								7,63	7,73
	05:00	21,68	15,18	6,50			1	1								7,13	7,21
	06:00	21,83	15,21	6,62			1	1								7,25	7,35
	07:00	23,82	16,39	7,43			1	1								8,61	8,34
	08:00	25,62	18,68	6,94			1	1							1	9,03	8,97
	09:00	26,99	20,43	6,56			1	1								9,10	9,45
	10:00	27,16	20,51	6,65			1	1								9,09	9,51
	11:00	27,60	21,85	5,75			1	1							1	9,23	9,66
	12:00	28,83	23,13	5,70			1	1							3	9,70	10,09
	13:00	30,04	24,86	5,18			1	1							4	9,70	10,51
	14:00	30,95	26,07	4,88			1	1							5	9,61	10,83
	15:00	30,84	25,36	5,48			1	1							4	9,70	10,79
	16:00	31,28	25,50	5,78			1	1							4	9,70	10,95
	17:00	30,90	24,47	6,43			1	1						1	3	9,46	9,46
	18:00	32,28	26,75	5,53			1							1	2	9,70	11,03
	19:00	32,43	27,36	5,07			1							1	3	9,70	11,03
	20:00	31,81	25,80	6,00			1							1	2	9,70	11,03
	21:00	31,15	26,35	4,80			1							1	2	9,70	10,90
	22:00	30,10	25,69	4,40			1							1	2	9,70	10,53
	23:00	28,47	25,11	3,36		1	1	1						1	2	7,79	7,79

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:45. Το διάστημα 14:00 -14:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο . Το διάστημα 19:00 – 19:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση