

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	27,52	23,78	3,74		1	1	1								6,88	6,90
	01:00	25,57	21,48	4,08		1	1	1								6,71	6,71
	02:00	23,97	18,84	5,13			1	1								8,79	8,39
	03:00	22,78	18,40	4,38			1	1								8,26	7,97
	04:00	22,11	18,06	4,05			1	1								7,61	7,63
	05:00	21,82	16,89	4,93			1	1								7,39	7,35
	06:00	21,83	16,88	4,96			1	1								7,41	7,36
	07:00	23,71	18,35	5,36			1	1								8,55	8,30
	08:00	25,28	18,96	6,32			1	1								9,19	8,85
	09:00	26,64	19,39	7,25			1	1								9,63	9,33
	10:00	27,47	20,18	7,28			1	1								9,70	9,61
	11:00	27,74	21,99	5,75			1	1							1	9,70	9,71
	12:00	29,00	22,78	6,22			1	1							4	9,70	10,15
	13:00	30,49	24,93	5,56			1	1							4	9,70	10,67
	14:00	31,29	25,96	5,32			1	1							4	9,70	10,95
	15:00	31,47	25,89	5,58			1	1							4	9,70	11,02
	16:00	31,89	27,41	4,47			1	1							6	9,70	11,03
	17:00	32,08	27,53	4,54			1	1							9	9,70	11,03
	18:00	32,13	28,17	3,96			1	1						1	5	9,35	9,10
	19:00	31,56	28,18	3,38			1							1	2	9,70	11,03
	20:00	30,80	27,70	3,10			1							1	2	9,70	10,78
	21:00	31,21	27,87	3,35			1							1	2	9,70	10,93
	22:00	30,56	27,14	3,43			1							1	2	9,70	10,70
	23:00	29,52	25,61	3,90		1	1	1						1	2	7,38	7,38

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση