

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	28,63	24,14	4,49		1	1	1								7,96	8,01
	01:00	26,58	22,77	3,81		1	1	1								6,38	5,96
	02:00	24,77	21,43	3,34			1	1								9,07	8,67
	03:00	23,28	19,21	4,07			1	1								8,52	8,15
	04:00	22,50	17,68	4,82			1	1								8,02	7,88
	05:00	21,81	16,95	4,86			1	1								7,31	7,33
	06:00	21,19	16,85	4,34			1	1								6,69	6,71
	07:00	22,37	18,12	4,25			1	1								7,72	7,83
	08:00	23,49	18,80	4,68			1	1								8,59	8,22
	09:00	23,90	19,22	4,68			1	1								8,77	8,37
	10:00	24,16	20,18	3,99			1	1							1	8,75	8,46
	11:00	24,74	21,74	3,00			1	1							3	8,90	8,66
	12:00	25,86	22,31	3,55			1	1							3	9,51	9,05
	13:00	26,70	22,54	4,16			1	1							3	9,77	9,35
	14:00	27,24	22,39	4,85			1	1							3	9,95	9,53
	15:00	27,59	23,46	4,13			1	1							3	9,97	9,65
	16:00	28,23	24,55	3,68			1	1							3	9,98	9,88
	17:00	29,15	26,27	2,88			1	1						1	2	9,30	9,30
	18:00	30,35	27,44	2,91			1							1	2	9,98	10,62
	19:00	30,98	27,59	3,38			1							1	2	9,98	10,84
	20:00	30,85	28,57	2,28			1							1	2	9,98	10,80
	21:00	32,55	30,98	1,57			1							1	3	9,98	11,03
	22:00	33,05	31,56	1,49			1							1	3	9,98	11,03
	23:00	31,92	30,28	1,65		1	1	1						1	2	8,44	8,44

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 11:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 12:30 - 14:02 το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 08:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση