

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	22,00	19,10	2,89			1	1								8,05	8,05
	01:00	20,91	18,27	2,64			1	1								7,02	7,02
	02:00	19,80	17,65	2,14			1	1								5,88	5,88
	03:00	19,23	17,57	1,66			1	1								5,37	5,37
	04:00	18,53	16,85	1,68			1	1								4,66	4,66
	05:00	18,23	16,79	1,44			1	1								4,34	4,34
	06:00	18,04	17,16	0,88			1	1								4,19	4,19
	07:00	19,17	18,43	0,74			1	1								5,30	5,30
	08:00	20,00	19,39	0,60			1	1								6,15	6,15
	09:00	20,69	19,60	1,08			1	1								6,81	6,81
	10:00	20,87	19,82	1,05			1	1								7,02	7,02
	11:00	21,24	19,96	1,28			1	1								7,38	7,38
	12:00	21,84	20,76	1,08			1	1								7,93	7,93
	13:00	21,83	20,74	1,10			1	1								7,86	7,86
	14:00	21,27	20,22	1,05			1	1							2	6,83	6,83
	15:00	20,81	19,82	0,99			1	1							2	5,81	5,32
	16:00	21,52	20,63	0,88			1	1							2	6,63	6,63
	17:00	23,03	22,16	0,88			1	1							3	7,96	7,96
	18:00	24,61	24,20	0,41			1	1							5	8,49	8,49
	19:00	25,52	25,33	0,19			1	1							7	8,91	8,91
	20:00	25,85	25,65	0,21			1	1							9	8,42	8,42
	21:00	26,39	26,15	0,24			1	1							8	9,18	9,18
	22:00	25,55	25,13	0,42			1	1							5	9,24	9,24
	23:00	23,78	23,58	0,19			1	1							2	8,57	8,28

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση