

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	29,88	26,41	3,47		1	1	1								9,53	9,26
	01:00	27,58	24,26	3,32		1	1	1								7,03	6,96
	02:00	25,64	22,60	3,04		1	1	1								7,37	7,37
	03:00	24,31	20,58	3,72			1	1								8,92	8,51
	04:00	23,46	20,03	3,42			1	1								8,71	8,71
	05:00	23,14	17,82	5,32			1	1								8,49	8,10
	06:00	23,09	16,40	6,69			1	1								8,45	8,08
	07:00	25,18	17,07	8,11			1	1								9,15	8,81
	08:00	27,12	20,45	6,67			1	1								9,85	9,49
	09:00	28,89	21,61	7,28			1	1							1	9,98	10,11
	10:00	29,47	20,81	8,66			1	1							3	9,96	10,32
	11:00	30,06	20,54	9,52			1	1							3	9,97	10,52
	12:00	30,53	22,05	8,49			1	1						1	3	8,97	8,53
	13:00	30,88	29,96	0,92			1	1						1	2	0,98	9,38
	14:00	29,68	29,02	0,66			1	1						1	2	0,60	8,18
	15:00	29,09	28,38	0,71			1							1	3	0,60	10,18
	16:00	29,10	28,38	0,72			1							1	3	0,60	10,19
	17:00	29,60	28,89	0,70			1	1						1	3	0,72	7,59
	18:00	30,07	27,23	2,84			1	1						1	4	3,10	7,55
	19:00	30,13	22,39	7,74			1							1	2	9,45	10,55
	20:00	29,97	21,87	8,10			1							1	2	9,58	10,49
	21:00	29,10	24,42	4,68			1							1	2	6,98	10,19
	22:00	27,44	23,22	4,22			1							1	2	4,56	9,60
	23:00	25,71	21,53	4,18			1	1								4,48	9,00

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:05 έως τις 20:44. Στο διάστημα μεταξύ 12:30 - 18:30 πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στον Α/Σ 5. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση