

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	25,54	21,10	4,44			1	1								9,54	9,54
	01:00	23,40	19,28	4,12			1	1								8,90	8,90
	02:00	22,22	18,24	3,98			1	1								8,45	8,45
	03:00	21,22	17,26	3,96			1	1								7,72	7,72
	04:00	20,62	18,31	2,31			1	1								7,21	7,21
	05:00	20,20	19,35	0,85			1	1								6,78	6,78
	06:00	20,03	19,83	0,19			1	1								6,57	6,57
	07:00	22,22	22,14	0,08			1	1								8,13	7,74
	08:00	23,41	23,37	0,05			1	1						1		7,66	7,66
	09:00	25,28	25,24	0,04			1							1	2	8,83	8,85
	10:00	26,20	26,17	0,02			1							1	2	9,09	9,17
	11:00	26,50	26,10	0,39			1							1	2	9,29	9,27
	12:00	27,44	26,84	0,60			1							1	2	9,60	9,60
	13:00	28,66	27,38	1,28			1							1	2	10,00	10,03
	14:00	28,95	27,54	1,40			1							1	2	9,68	10,13
	15:00	29,15	27,61	1,55			1							1	2	9,51	10,20
	16:00	29,83	29,05	0,79			1							1	2	9,51	10,44
	17:00	30,05	29,22	0,83			1							1	2	9,60	10,52
	18:00	30,93	30,16	0,77			1							1	3	9,71	10,82
	19:00	30,32	29,56	0,76			1							1	3	9,71	10,61
	20:00	29,42	29,05	0,37			1							1	3	9,71	10,30
	21:00	29,73	29,55	0,18			1							1	3	9,71	10,41
	22:00	29,55	29,37	0,18			1							1	3	9,58	10,34
	23:00	27,67	27,33	0,34		1	1	1								6,92	7,05

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση