

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε- Ε- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	3,57	3,15	0,42	0,00		1	1							0,50	0,60
	01:00	3,32	3,01	0,31	0,00		1	1			1				0,50	0,60
	02:00	3,17	2,91	0,26	0,00		1	1							0,50	0,60
	03:00	2,95	2,60	0,36	0,00		1	1							0,50	0,60
	04:00	2,79	2,43	0,36	0,00		1				1				0,50	0,60
	05:00	2,77	2,29	0,48	0,00		1				1				0,50	0,60
	06:00	2,77	2,49	0,28	0,00		1				1				0,50	0,60
	07:00	3,07	2,92	0,15	0,00		1				1			1	0,50	0,60
	08:00	3,39	3,28	0,11	0,00		1				1			1	0,57	0,60
	09:00	3,68	3,61	0,08	0,00		1				1			2	0,60	0,60
	10:00	3,99	3,94	0,05	0,00		1				1		1		0,60	0,60
	11:00	4,14	4,04	0,10	0,00		1				1		1		0,60	0,60
	12:00	4,25	3,72	0,17	0,36		1				1		1		0,60	0,60
	13:00	4,39	3,71	0,18	0,50		1				1		1		0,60	0,60
	14:00	3,98	3,27	0,31	0,40		1				1		1		0,60	0,49
	15:00	4,36	3,63	0,33	0,40		1	1					1		0,58	0,55
	16:00	4,20	3,59	0,31	0,30		1	1					1		0,37	0,57
	17:00	4,21	3,77	0,13	0,30		1	1					1		0,15	0,59
	18:00	4,27	3,45	0,42	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	19:00	4,28	3,45	0,43	0,40		1						1		0,60	0,60
	20:00	4,36	3,41	0,45	0,50		1						1		0,60	0,60
	21:00	4,65	3,52	0,43	0,70		1				1		1		0,60	0,60
	22:00	4,41	3,47	0,44	0,50		1				1		1		0,60	0,60
	23:00	4,10	3,55	0,54	0,01		1				1		1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση