

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	3,37	2,67	0,59	0,11		1					1	1		0,60	0,60
	01:00	3,09	2,48	0,58	0,03		1					1	1		0,60	0,60
	02:00	2,89	2,28	0,59	0,02		1						1		0,60	0,60
	03:00	2,86	2,27	0,59	0,00		1						1		0,60	0,60
	04:00	2,63	2,04	0,58	0,00		1						1		0,60	0,60
	05:00	2,59	2,02	0,57	0,00		1						1		0,60	0,60
	06:00	2,64	2,07	0,57	0,00		1						1		0,60	0,60
	07:00	2,96	2,39	0,56	0,00		1						1		0,60	0,60
	08:00	3,21	2,31	0,54	0,36		1						1		0,60	0,60
	09:00	3,52	2,53	0,56	0,43		1						1		0,60	0,60
	10:00	3,75	2,55	0,58	0,62		1						1		0,60	0,60
	11:00	3,87	2,52	0,59	0,77		1						1		0,60	0,60
	12:00	3,99	2,50	0,59	0,91		1						1		0,60	0,60
	13:00	4,03	2,43	0,58	1,02		1						1		0,60	0,60
	14:00	4,09	2,50	0,57	1,02		1						1		0,60	0,60
	15:00	3,92	2,14	0,53	1,25		1						1		0,60	0,60
	16:00	3,66	2,26	0,57	0,83		1						1		0,60	0,60
	17:00	3,66	2,43	0,43	0,80		1						1		0,45	0,60
	18:00	3,83	2,50	0,19	1,14		1						1		0,21	0,60
	19:00	4,04	2,57	0,00	1,47		1						1		0,02	0,60
	20:00	4,25	2,57	0,00	1,68		1						1		0,00	0,60
	21:00	4,45	2,43	0,00	2,02		1						1		0,00	0,60
	22:00	4,21	2,38	0,00	1,83		1						1		0,00	0,60
	23:00	3,77	2,96	0,00	0,81		1					1	1		0,00	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση