

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	3,42	3,16	0,00	0,26		1					1	1		0,00	0,60
	01:00	3,20	3,18	0,00	0,03		1					1	1		0,00	0,60
	02:00	2,96	2,93	0,00	0,03		1					1	1		0,00	0,60
	03:00	2,85	2,83	0,00	0,02		1					1	1		0,00	0,60
	04:00	2,72	2,72	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	05:00	2,69	2,69	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	06:00	2,70	2,70	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	07:00	3,00	2,47	0,00	0,53		1						1		0,00	0,60
	08:00	3,33	2,73	0,00	0,60		1						1		0,00	0,60
	09:00	3,61	3,01	0,00	0,60		1						1	1	0,00	0,60
	10:00	3,81	3,21	0,00	0,60		1					1	1		0,00	0,60
	11:00	4,02	3,42	0,00	0,60		1					1	1		0,00	0,60
	12:00	4,16	3,76	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	13:00	4,22	3,82	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	14:00	4,25	3,85	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	15:00	4,12	3,72	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	16:00	4,01	3,61	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	17:00	4,00	3,60	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	18:00	4,14	3,74	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	19:00	4,29	3,89	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	20:00	4,40	4,00	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	21:00	4,64	4,09	0,00	0,55		1	1					1		0,00	0,60
	22:00	4,41	4,00	0,00	0,40		1	1					1		0,00	0,60
	23:00	4,01	4,01	0,00	0,01		1	1					1		0,00	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση