

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	3,61	3,11	0,50	0,00		1						1		0,56	0,60
	01:00	3,44	3,11	0,33	0,00		1	1							0,34	0,58
	02:00	3,23	2,88	0,34	0,00		1	1							0,36	0,60
	03:00	3,04	2,72	0,31	0,00		1	1							0,35	0,60
	04:00	2,93	2,59	0,34	0,00		1	1							0,38	0,60
	05:00	2,88	2,59	0,29	0,00		1	1							0,30	0,60
	06:00	2,38	2,09	0,29	0,00		1	1							0,30	0,47
	07:00	3,36	3,12	0,24	0,00		1						1		0,29	0,40
	08:00	3,34	3,26	0,08	0,00		1						1		0,10	0,60
	09:00	3,56	3,56	0,00	0,00		1						1		0,00	0,60
	10:00	3,74	3,74	0,00	0,00		1						1		0,00	0,60
	11:00	3,94	3,94	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	12:00	4,15	4,15	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	13:00	4,22	4,22	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	14:00	4,22	4,22	0,00	0,00		1					1	1		0,00	0,60
	15:00	3,98	3,66	0,32	0,00		1					1	1		0,35	0,60
	16:00	3,98	3,43	0,55	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	17:00	4,02	3,45	0,56	0,00		1						1		0,60	0,60
	18:00	4,08	3,52	0,56	0,00		1						1		0,60	0,60
	19:00	4,23	3,72	0,51	0,00		1						1		0,60	0,60
	20:00	4,35	3,88	0,47	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	21:00	4,58	4,12	0,45	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	22:00	4,48	4,07	0,41	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	23:00	4,12	3,73	0,39	0,00		1					1	1		0,53	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:30 έως τις 15:25. Γενική διακοπή στις 06:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση