

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ               |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |                   |       |       |       |       |       |       |       | Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026 |              |                                             |                                                        |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)   |                |                                    |                       |                       |                   | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,700 | 0,700 | 1,000 | 1,000 | 2,300                    | 0,700        |                                             |                                                        |
| Η<br>Ρ<br>Ε<br>Τ<br>Ε    | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1    | G2    | G3    | G4    | G5    | G6    | G7    | G8                       | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026 | 00:00          | 3,72                               | 3,09                  | 0,59                  | 0,04              |       | 1     |       |       |       |       |       | 1                        |              | 0,60                                        | 0,60                                                   |
|                          | 01:00          | 3,42                               | 2,84                  | 0,54                  | 0,04              |       | 1     |       |       |       |       |       | 1                        |              | 0,57                                        | 0,60                                                   |
|                          | 02:00          | 3,24                               | 3,05                  | 0,19                  | 0,00              |       | 1     |       |       |       |       |       | 1                        |              | 0,20                                        | 0,54                                                   |
|                          | 03:00          | 3,03                               | 2,58                  | 0,43                  | 0,02              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,44                                        | 0,60                                                   |
|                          | 04:00          | 2,92                               | 2,49                  | 0,39                  | 0,04              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,40                                        | 0,60                                                   |
|                          | 05:00          | 2,87                               | 2,45                  | 0,39                  | 0,03              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,40                                        | 0,60                                                   |
|                          | 06:00          | 2,90                               | 2,48                  | 0,39                  | 0,04              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,40                                        | 0,60                                                   |
|                          | 07:00          | 3,20                               | 2,77                  | 0,39                  | 0,04              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,40                                        | 0,60                                                   |
|                          | 08:00          | 3,52                               | 3,09                  | 0,39                  | 0,04              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,40                                        | 0,60                                                   |
|                          | 09:00          | 3,75                               | 3,02                  | 0,39                  | 0,34              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,40                                        | 0,60                                                   |
|                          | 10:00          | 3,99                               | 3,12                  | 0,43                  | 0,44              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,44                                        | 0,60                                                   |
|                          | 11:00          | 4,26                               | 3,23                  | 0,47                  | 0,56              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 12:00          | 4,28                               | 3,13                  | 0,47                  | 0,68              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 13:00          | 4,46                               | 3,15                  | 0,47                  | 0,84              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 14:00          | 4,46                               | 2,98                  | 0,47                  | 1,02              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 15:00          | 4,18                               | 2,68                  | 0,47                  | 1,04              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 16:00          | 4,12                               | 2,82                  | 0,46                  | 0,84              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 17:00          | 4,08                               | 2,80                  | 0,46                  | 0,82              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 18:00          | 4,27                               | 3,01                  | 0,47                  | 0,80              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 19:00          | 4,44                               | 2,96                  | 0,45                  | 1,02              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 20:00          | 4,59                               | 2,92                  | 0,47                  | 1,21              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 21:00          | 4,76                               | 3,00                  | 0,47                  | 1,30              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 22:00          | 4,53                               | 2,86                  | 0,46                  | 1,20              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |
|                          | 23:00          | 4,14                               | 2,66                  | 0,45                  | 1,03              |       | 1     | 1     |       |       |       |       |                          |              | 0,48                                        | 0,60                                                   |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα 01:55 με 03:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G8. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης             |
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση |