

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	4,05	3,51	0,53	0,01		1						1		0,60	0,60
	01:00	3,71	3,20	0,51	0,00		1						1		0,60	0,60
	02:00	3,43	2,97	0,46	0,00		1						1		0,60	0,60
	03:00	3,23	2,68	0,55	0,00		1	1							0,60	0,60
	04:00	3,14	2,64	0,49	0,00		1	1							0,60	0,60
	05:00	3,06	2,58	0,48	0,00		1	1							0,60	0,60
	06:00	3,12	2,61	0,48	0,02		1	1							0,60	0,60
	07:00	3,38	2,84	0,52	0,02		1	1							0,60	0,60
	08:00	3,00	2,53	0,47	0,00		1						1		0,60	0,60
	09:00	3,85	3,48	0,34	0,02		1	1					1		0,59	0,57
	10:00	3,85	3,35	0,49	0,00		1						1		0,60	0,60
	11:00	3,78	3,28	0,47	0,03		1						1		0,60	0,60
	12:00	4,33	3,33	0,54	0,46		1						1		0,60	0,60
	13:00	4,39	3,37	0,51	0,50		1						1		0,60	0,60
	14:00	4,26	3,21	0,56	0,50		1						1		0,60	0,60
	15:00	4,45	3,39	0,57	0,50		1						1		0,60	0,60
	16:00	4,38	3,31	0,57	0,50		1						1		0,60	0,60
	17:00	4,44	3,50	0,44	0,50		1						1		0,50	0,60
	18:00	4,31	3,52	0,29	0,50		1						1		0,30	0,60
	19:00	4,34	3,42	0,40	0,52		1						1		0,42	0,60
	20:00	4,42	3,51	0,41	0,50		1						1		0,42	0,60
	21:00	4,47	3,57	0,40	0,50		1						1		0,42	0,60
	22:00	4,07	3,57	0,48	0,01		1						1		0,55	0,60
	23:00	3,62	3,14	0,48	0,00		1						1		0,60	0,60

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στο διάστημα 08:02 – 09:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση