

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	3,08	2,59	0,48	0,00		1	1				1	1		0,54	0,40
	01:00	3,85	3,28	0,56	0,00		1	1					1		0,60	0,59
	02:00	3,56	3,16	0,38	0,02		1	1					1		0,40	0,40
	03:00	3,39	2,92	0,43	0,03		1						1		0,48	0,49
	04:00	3,22	2,74	0,45	0,03		1						1		0,60	0,60
	05:00	3,17	2,73	0,41	0,02		1						1		0,49	0,60
	06:00	3,22	2,84	0,38	0,00		1						1		0,40	0,60
	07:00	3,44	3,05	0,37	0,02		1						1		0,40	0,60
	08:00	3,65	3,24	0,39	0,02		1						1		0,40	0,60
	09:00	4,06	3,47	0,56	0,03		1						1		0,60	0,60
	10:00	4,29	3,29	0,53	0,47		1						1		0,60	0,60
	11:00	4,46	3,40	0,53	0,53		1						1		0,60	0,60
	12:00	4,65	3,57	0,56	0,52		1						1		0,60	0,60
	13:00	4,77	3,69	0,59	0,50		1						1		0,60	0,60
	14:00	4,82	3,72	0,57	0,53		1						1		0,60	0,60
	15:00	4,65	3,68	0,46	0,50		1						1		0,49	0,60
	16:00	4,52	3,63	0,39	0,50		1						1		0,42	0,60
	17:00	4,66	3,76	0,40	0,50		1						1		0,42	0,60
	18:00	4,83	4,02	0,31	0,50		1					1	1		0,37	0,60
	19:00	4,99	4,20	0,29	0,50		1					1	1		0,31	0,60
	20:00	5,07	4,28	0,29	0,50		1					1	1		0,30	0,60
	21:00	5,28	4,49	0,29	0,50		1					1	1		0,30	0,60
	22:00	5,05	4,28	0,27	0,50		1					1	1		0,30	0,60
	23:00	4,71	3,79	0,42	0,50		1					1	1		0,59	0,60

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Γενική διακοπή το διάστημα 00:14 - 00:36 λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση