

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	4,36	3,39	0,46	0,50		1					1	1		0,60	0,60
	01:00	4,09	3,16	0,42	0,50		1						1		0,60	0,60
	02:00	3,79	2,79	0,51	0,50		1						1		0,60	0,60
	03:00	3,58	3,04	0,53	0,01		1						1		0,60	0,60
	04:00	3,39	2,95	0,44	0,00		1						1		0,60	0,60
	05:00	3,36	2,85	0,51	0,00		1						1		0,60	0,60
	06:00	3,30	2,85	0,45	0,00		1						1		0,60	0,60
	07:00	3,53	3,04	0,49	0,00		1						1		0,60	0,60
	08:00	3,79	3,36	0,43	0,00		1						1		0,60	0,60
	09:00	4,04	3,79	0,26	0,00		1						1		0,60	0,60
	10:00	4,27	3,99	0,28	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	11:00	4,45	4,27	0,18	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	12:00	4,59	4,37	0,22	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	13:00	4,89	4,58	0,31	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	14:00	4,83	4,49	0,34	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	15:00	4,69	4,40	0,29	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	16:00	4,55	3,69	0,34	0,53		1					1	1		0,46	0,60
	17:00	4,67	3,75	0,32	0,60		1						1		0,35	0,60
	18:00	4,87	3,96	0,32	0,60		1					1	1		0,35	0,60
	19:00	4,99	4,10	0,29	0,60		1					1	1		0,35	0,60
	20:00	5,12	4,23	0,28	0,60		1					1	1		0,35	0,60
	21:00	5,52	4,51	0,22	0,80		1					1	1		0,35	0,60
	22:00	5,29	4,33	0,16	0,80		1					1	1		0,35	0,60
	23:00	5,00	4,34	0,16	0,51		1					1	1		0,35	0,60

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:00 – 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση