

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	4,64	4,41	0,21	0,01		1					1	1		0,35	0,60
	01:00	4,49	4,25	0,23	0,00		1					1	1		0,35	0,60
	02:00	4,28	4,09	0,19	0,00		1					1	1		0,35	0,60
	03:00	3,93	3,74	0,19	0,00		1					1	1		0,35	0,60
	04:00	3,71	3,58	0,13	0,00		1					1	1		0,19	0,60
	05:00	3,60	3,36	0,24	0,00		1						1		0,30	0,60
	06:00	3,59	3,30	0,29	0,00		1						1		0,30	0,60
	07:00	3,88	3,62	0,26	0,00		1						1		0,30	0,60
	08:00	4,20	3,93	0,27	0,00		1						1	1	0,30	0,60
	09:00	4,57	4,34	0,24	0,00		1						1	1	0,30	0,60
	10:00	4,89	4,61	0,28	0,00		1					1	1	1	0,30	0,60
	11:00	5,13	4,85	0,28	0,00		1					1	1	1	0,30	0,60
	12:00	4,60	3,89	0,27	0,45		1					1	1	1	0,30	0,59
	13:00	5,53	4,80	0,23	0,50		1	1					1		0,26	0,60
	14:00	5,70	4,92	0,28	0,50		1	1					1		0,30	0,60
	15:00	5,52	4,74	0,28	0,50		1	1					1		0,30	0,60
	16:00	5,47	4,68	0,29	0,50		1	1					1		0,30	0,60
	17:00	5,39	4,60	0,29	0,50		1	1					1		0,30	0,60
	18:00	5,42	4,63	0,29	0,50		1	1					1		0,30	0,60
	19:00	5,49	4,71	0,29	0,50		1	1					1		0,30	0,60
	20:00	5,66	4,75	0,28	0,62		1	1					1		0,30	0,60
	21:00	5,80	4,94	0,25	0,60		1	1					1		0,30	0,60
	22:00	5,63	4,81	0,22	0,60		1	1					1		0,30	0,60
	23:00	5,32	4,82	0,19	0,31		1	1					1		0,30	0,60

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 12:23 – 12:55 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση