

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	4,10	3,79	0,29	0,02		1	1					1		0,30	0,60
	01:00	3,74	3,26	0,48	0,00		1						1		0,51	0,60
	02:00	3,43	2,85	0,55	0,03		1						1		0,60	0,60
	03:00	3,25	2,76	0,46	0,03		1						1		0,60	0,59
	04:00	3,21	2,98	0,20	0,03		1	1							0,60	0,60
	05:00	3,09	2,63	0,46	0,00		1	1							0,60	0,60
	06:00	3,10	2,49	0,58	0,03		1	1							0,60	0,60
	07:00	3,19	2,57	0,59	0,04		1	1							0,60	0,60
	08:00	3,51	2,89	0,59	0,03		1	1							0,60	0,60
	09:00	3,88	2,97	0,59	0,32		1	1							0,60	0,60
	10:00	4,06	2,97	0,59	0,50		1	1							0,60	0,60
	11:00	4,28	3,03	0,58	0,67		1	1							0,60	0,60
	12:00	4,39	2,92	0,58	0,89		1	1							0,60	0,60
	13:00	4,54	2,91	0,55	1,09		1	1							0,60	0,60
	14:00	4,60	2,89	0,58	1,13		1	1							0,60	0,60
	15:00	4,29	2,60	0,56	1,13		1	1							0,60	0,60
	16:00	4,18	2,54	0,58	1,06		1	1							0,60	0,60
	17:00	4,20	2,78	0,59	0,83		1	1							0,60	0,60
	18:00	4,44	2,73	0,59	1,12		1	1							0,60	0,60
	19:00	4,59	2,87	0,59	1,13		1	1							0,60	0,60
	20:00	4,76	3,06	0,57	1,13		1	1							0,60	0,60
	21:00	4,82	3,14	0,55	1,13		1	1				1			0,60	0,60
	22:00	4,63	3,12	0,39	1,12		1	1				1			0,60	0,60
	23:00	4,17	3,75	0,34	0,08		1	1			1	1			0,60	0,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα μεταξύ 12:00 - 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση