

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	3,72	3,59	0,13	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	01:00	3,43	3,24	0,19	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	02:00	3,18	2,97	0,21	0,00		1						1		0,60	0,60
	03:00	3,09	2,93	0,16	0,00		1						1		0,37	0,36
	04:00	3,05	2,98	0,07	0,00		1						1		0,20	0,18
	05:00	3,08	2,90	0,19	0,00			1					1		0,60	0,60
	06:00	3,15	3,08	0,06	0,00			1					1		0,60	0,60
	07:00	3,39	3,32	0,06	0,00			1					1		0,60	0,60
	08:00	3,78	3,75	0,04	0,00			1				1	1		0,60	0,60
	09:00	4,14	4,14	0,00	0,00			1				1	1		0,60	0,60
	10:00	4,51	4,25	0,00	0,26			1				1	1		0,60	0,60
	11:00	4,67	4,27	0,00	0,40			1				1	1		0,60	0,60
	12:00	4,64	4,24	0,00	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	13:00	4,81	4,40	0,02	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	14:00	4,90	4,50	0,00	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	15:00	4,67	4,20	0,07	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	16:00	4,62	4,22	0,00	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	17:00	4,57	4,13	0,04	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	18:00	4,81	4,34	0,07	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	19:00	4,92	4,50	0,02	0,40		1	1					1		0,60	0,60
	20:00	5,27	4,62	0,05	0,60		1	1					1		0,60	0,60
	21:00	5,44	4,79	0,05	0,60		1	1					1		0,60	0,60
	22:00	5,01	4,34	0,07	0,60		1	1					1		0,60	0,60
	23:00	4,65	4,62	0,01	0,02		1	1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα 3:30 – 4:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση