

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	3,63	3,44	0,19	0,00		1						1		0,40	0,60
	01:00	3,38	3,21	0,17	0,00		1						1		0,40	0,60
	02:00	3,16	3,00	0,16	0,00		1						1		0,40	0,60
	03:00	2,97	2,85	0,13	0,00		1						1		0,40	0,60
	04:00	2,87	2,76	0,11	0,00							1	1		0,40	0,60
	05:00	2,81	2,72	0,09	0,00							1	1		0,40	0,60
	06:00	2,90	2,83	0,07	0,00							1	1		0,40	0,60
	07:00	3,17	3,09	0,08	0,00						1	1	1		0,43	0,60
	08:00	3,38	3,29	0,09	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	09:00	3,72	3,60	0,11	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	10:00	3,92	3,74	0,18	0,00						1	1	1		0,60	0,60
	11:00	4,12	3,86	0,27	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	12:00	4,24	4,01	0,22	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	13:00	4,41	4,18	0,22	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	14:00	4,33	4,13	0,19	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	15:00	4,26	4,05	0,21	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	16:00	4,09	3,86	0,23	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	17:00	4,07	3,82	0,24	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	18:00	4,08	3,64	0,43	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	19:00	4,14	3,70	0,44	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	20:00	4,21	3,83	0,38	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	21:00	4,39	4,04	0,35	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	22:00	4,26	3,97	0,29	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	23:00	3,99	3,77	0,23	0,00		1						1		0,60	0,60

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση