

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	1,640	1		1	1
	01:00	1,533	1		1	1
	02:00	1,438			1	1
	03:00	1,348			1	1
	04:00	1,282			1	1
	05:00	1,243			1	1
	06:00	1,243			1	1
	07:00	1,282			1	1
	08:00	1,364			1	1
	09:00	1,434			1	1
	10:00	1,473			1	1
	11:00	1,487			1	1
	12:00	1,492			1	1
	13:00	1,501			1	1
	14:00	1,512			1	1
	15:00	1,526	1		1	1
	16:00	1,545	1		1	1
	17:00	1,632	1		1	1
	18:00	1,785	1		1	1
	19:00	1,922	1		1	1
	20:00	2,056	1		1	1
	21:00	2,031	1		1	1
	22:00	1,918	1		1	1
	23:00	1,791	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	1,644	1		1	1
	01:00	1,543	1		1	1
	02:00	1,455	1			1
	03:00	1,377	1			1
	04:00	1,306	1			1
	05:00	1,260	1			1
	06:00	1,252	1			1
	07:00	1,294	1			1
	08:00	1,348	1			1
	09:00	1,388	1			1
	10:00	1,404	1			1
	11:00	1,408	1			1
	12:00	1,420	1			1
	13:00	1,442	1			1
	14:00	1,457	1			1
	15:00	1,482	1			1
	16:00	1,497	1			1
	17:00	1,576	1		1	1
	18:00	1,734	1		1	1
	19:00	1,880	1		1	1
	20:00	1,997	1		1	1
	21:00	1,981	1		1	1
	22:00	1,885	1		1	1
	23:00	1,773	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	1,636	1		1	1
	01:00	1,533	1		1	1
	02:00	1,453			1	1
	03:00	1,373			1	1
	04:00	1,298			1	1
	05:00	1,244			1	1
	06:00	1,228			1	1
	07:00	1,288			1	1
	08:00	1,329			1	1
	09:00	1,370			1	1
	10:00	1,388			1	1
	11:00	1,390			1	1
	12:00	1,387			1	1
	13:00	1,394			1	1
	14:00	1,399			1	1
	15:00	1,408			1	1
	16:00	1,434			1	1
	17:00	1,515			1	1
	18:00	1,666	1		1	1
	19:00	1,816	1		1	1
	20:00	1,939	1		1	1
	21:00	1,937	1		1	1
	22:00	1,855	1		1	1
	23:00	1,755	1		1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	1,561	1		1	1
	01:00	1,475	1			1
	02:00	1,399	1			1
	03:00	1,321	1			1
	04:00	1,250	1			1
	05:00	1,206	1			1
	06:00	1,207	1			1
	07:00	1,256	1			1
	08:00	1,312	1			1
	09:00	1,378	1			1
	10:00	1,416	1			1
	11:00	1,422	1			1
	12:00	1,410	1			1
	13:00	1,391	1			1
	14:00	1,367	1			1
	15:00	1,349	1			1
	16:00	1,361	1			1
	17:00	1,441	1			1
	18:00	1,587	1		1	1
	19:00	1,745	1		1	1
	20:00	1,869	1		1	1
	21:00	1,860	1		1	1
	22:00	1,766	1		1	1
	23:00	1,652	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	1,503			1	1
	01:00	1,404			1	1
	02:00	1,321			1	1
	03:00	1,243			1	1
	04:00	1,188			1	1
	05:00	1,155			1	1
	06:00	1,162			1	1
	07:00	1,206			1	1
	08:00	1,271			1	1
	09:00	1,338			1	1
	10:00	1,375			1	1
	11:00	1,378			1	1
	12:00	1,357			1	1
	13:00	1,337			1	1
	14:00	1,312			1	1
	15:00	1,293			1	1
	16:00	1,314			1	1
	17:00	1,397			1	1
	18:00	1,554	1		1	1
	19:00	1,715	1		1	1
	20:00	1,848	1		1	1
	21:00	1,843	1		1	1
	22:00	1,742	1		1	1
	23:00	1,618	1		1	1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	1,486	1			1
	01:00	1,390	1			1
	02:00	1,310	1			1
	03:00	1,242	1			1
	04:00	1,187	1			1
	05:00	1,155	1			1
	06:00	1,156	1			1
	07:00	1,198	1			1
	08:00	1,264	1			1
	09:00	1,344	1			1
	10:00	1,388	1			1
	11:00	1,399	1			1
	12:00	1,380	1			1
	13:00	1,369	1			1
	14:00	1,353	1			1
	15:00	1,343	1			1
	16:00	1,359	1			1
	17:00	1,432	1			1
	18:00	1,594	1	1		1
	19:00	1,757	1	1		1
	20:00	1,901	1	1		1
	21:00	1,882	1	1		1
	22:00	1,758	1	1		1
	23:00	1,618	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	1,469	1			1
	01:00	1,381	1			1
	02:00	1,305	1			1
	03:00	1,237	1			1
	04:00	1,179	1			1
	05:00	1,139	1			1
	06:00	1,134	1			1
	07:00	1,176	1			1
	08:00	1,247	1			1
	09:00	1,333	1			1
	10:00	1,377	1			1
	11:00	1,386	1			1
	12:00	1,368	1			1
	13:00	1,348	1			1
	14:00	1,327	1			1
	15:00	1,314	1			1
	16:00	1,329	1			1
	17:00	1,399	1			1
	18:00	1,554	1		1	1
	19:00	1,718	1		1	1
	20:00	1,856	1		1	1
	21:00	1,828	1		1	1
	22:00	1,708	1		1	1
	23:00	1,581	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης