

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	92					1
	01:00	91					1
	02:00	90					1
	03:00	91					1
	04:00	82					1
	05:00	82			1	1	
	06:00	89			1	1	
	07:00	96			1	1	
	08:00	98			1	1	
	09:00	115			1	1	
	10:00	124					1
	11:00	123					1
	12:00	134					1
	13:00	131					1
	14:00	125					1
	15:00	117					1
	16:00	125					1
	17:00	128					1
	18:00	135					1
	19:00	121					1
	20:00	115					1
	21:00	123					1
	22:00	124					1
	23:00	122					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	110					1
	01:00	103					1
	02:00	104		1		1	
	03:00	99		1		1	
	04:00	99		1		1	
	05:00	94		1		1	
	06:00	96		1		1	
	07:00	110			1	1	
	08:00	109			1	1	
	09:00	117			1	1	
	10:00	117					1
	11:00	116					1
	12:00	114					1
	13:00	113					1
	14:00	114					1
	15:00	119					1
	16:00	122					1
	17:00	123					1
	18:00	117					1
	19:00	122					1
	20:00	128					1
	21:00	131					1
	22:00	131					1
	23:00	128					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	107					1
	01:00	96					1
	02:00	94					1
	03:00	89					1
	04:00	88					1
	05:00	93		1		1	
	06:00	96		1		1	
	07:00	103		1		1	
	08:00	98			1	1	
	09:00	129			1	1	
	10:00	136					1
	11:00	132					1
	12:00	129					1
	13:00	133					1
	14:00	138					1
	15:00	153					1
	16:00	149					1
	17:00	142					1
	18:00	143					1
	19:00	155					1
	20:00	151					1
	21:00	153					1
	22:00	139					1
	23:00	130					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	125					1
	01:00	116					1
	02:00	124					1
	03:00	114					1
	04:00	110					1
	05:00	111					1
	06:00	103					1
	07:00	114					1
	08:00	123					1
	09:00	129					1
	10:00	137					1
	11:00	132					1
	12:00	126					1
	13:00	134					1
	14:00	137					1
	15:00	148					1
	16:00	136					1
	17:00	134					1
	18:00	132					1
	19:00	139					1
	20:00	131					1
	21:00	123					1
	22:00	121					1
	23:00	117					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	109					1
	01:00	108		1		1	
	02:00	109		1		1	
	03:00	100		1		1	
	04:00	97		1		1	
	05:00	94		1		1	
	06:00	93		1		1	
	07:00	100		1		1	
	08:00	101		1		1	
	09:00	114					1
	10:00	122					1
	11:00	129					1
	12:00	135					1
	13:00	147					1
	14:00	140					1
	15:00	139					1
	16:00	126					1
	17:00	135					1
	18:00	129					1
	19:00	131					1
	20:00	129					1
	21:00	133					1
	22:00	146					1
	23:00	132					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	132					1
	01:00	125					1
	02:00	110					1
	03:00	104					1
	04:00	106					1
	05:00	103					1
	06:00	97					1
	07:00	101					1
	08:00	113					1
	09:00	116					1
	10:00	129					1
	11:00	142					1
	12:00	144					1
	13:00	140					1
	14:00	136					1
	15:00	142					1
	16:00	141					1
	17:00	143					1
	18:00	137					1
	19:00	140					1
	20:00	129					1
	21:00	130					1
	22:00	133					1
	23:00	136					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	129					1
	01:00	128					1
	02:00	116					1
	03:00	101					1
	04:00	99					1
	05:00	105			1	1	
	06:00	102			1	1	
	07:00	110			1	1	
	08:00	128			1	1	
	09:00	141					1
	10:00	160					1
	11:00	155					1
	12:00	148					1
	13:00	144					1
	14:00	156					1
	15:00	159					1
	16:00	165					1
	17:00	155					1
	18:00	135					1
	19:00	137					1
	20:00	140					1
	21:00	142					1
	22:00	138					1
	23:00	121					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης