

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	123					1
	01:00	120					1
	02:00	112					1
	03:00	110					1
	04:00	110					1
	05:00	100					1
	06:00	103			1	1	
	07:00	117			1	1	
	08:00	114			1	1	
	09:00	115			1	1	
	10:00	122			1	1	
	11:00	127			1	1	
	12:00	119					1
	13:00	137					1
	14:00	134					1
	15:00	136					1
	16:00	145					1
	17:00	139					1
	18:00	124					1
	19:00	121					1
	20:00	132					1
	21:00	140					1
	22:00	133					1
	23:00	121					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	110					1
	01:00	102					1
	02:00	99					1
	03:00	97					1
	04:00	98					1
	05:00	89					1
	06:00	94		1		1	
	07:00	101		1		1	
	08:00	108		1		1	
	09:00	112		1		1	
	10:00	121		1		1	
	11:00	120		1		1	
	12:00	122					1
	13:00	128					1
	14:00	126					1
	15:00	126					1
	16:00	130					1
	17:00	129					1
	18:00	125					1
	19:00	126					1
	20:00	119					1
	21:00	120					1
	22:00	121					1
	23:00	111					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	106			1	1	
	01:00	103			1	1	
	02:00	97			1	1	
	03:00	93			1	1	
	04:00	95			1	1	
	05:00	96			1	1	
	06:00	87			1	1	
	07:00	91			1	1	
	08:00	93			1	1	
	09:00	94			1	1	
	10:00	110			1	1	
	11:00	111			1	1	
	12:00	125			1	1	
	13:00	131					1
	14:00	128					1
	15:00	132					1
	16:00	130					1
	17:00	119					1
	18:00	119					1
	19:00	111					1
	20:00	129					1
	21:00	124					1
	22:00	107					1
	23:00	108					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	103			1	1	
	01:00	103			1	1	
	02:00	104			1	1	
	03:00	100			1	1	
	04:00	93			1	1	
	05:00	94			1	1	
	06:00	93			1	1	
	07:00	95					1
	08:00	100					1
	09:00	108					1
	10:00	123					1
	11:00	119					1
	12:00	117					1
	13:00	120					1
	14:00	119					1
	15:00	131					1
	16:00	128					1
	17:00	122					1
	18:00	115					1
	19:00	108					1
	20:00	119					1
	21:00	119					1
	22:00	101			1	1	
	23:00	99			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	92			1	1	
	01:00	90			1	1	
	02:00	88			1	1	
	03:00	84			1	1	
	04:00	78			1	1	
	05:00	78			1	1	
	06:00	79			1	1	
	07:00	87			1	1	
	08:00	86			1	1	
	09:00	94					1
	10:00	119					1
	11:00	112					1
	12:00	115					1
	13:00	133					1
	14:00	142					1
	15:00	143					1
	16:00	124					1
	17:00	121					1
	18:00	124					1
	19:00	129					1
	20:00	127					1
	21:00	127					1
	22:00	118					1
	23:00	116					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	112					1
	01:00	115					1
	02:00	106					1
	03:00	98					1
	04:00	104					1
	05:00	105					1
	06:00	101					1
	07:00	84					1
	08:00	91					1
	09:00	97					1
	10:00	107					1
	11:00	111			1	1	
	12:00	124			1	1	
	13:00	132					1
	14:00	136					1
	15:00	135					1
	16:00	131					1
	17:00	128					1
	18:00	127					1
	19:00	132					1
	20:00	128					1
	21:00	138					1
	22:00	139					1
	23:00	130					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	125					1
	01:00	116					1
	02:00	109			1	1	1
	03:00	104			1	1	
	04:00	103			1	1	
	05:00	102			1	1	
	06:00	100			1	1	
	07:00	100			1	1	
	08:00	104			1	1	
	09:00	111					1
	10:00	108					1
	11:00	128					1
	12:00	127					1
	13:00	126					1
	14:00	130					1
	15:00	129					1
	16:00	128					1
	17:00	126					1
	18:00	127					1
	19:00	131					1
	20:00	125					1
	21:00	131					1
	22:00	138					1
	23:00	128					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης