

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	89		1		1	
	01:00	91		1		1	
	02:00	82		1	1	1	
	03:00	75			1	1	
	04:00	77			1	1	
	05:00	78			1	1	
	06:00	71			1	1	
	07:00	77					1
	08:00	80					1
	09:00	79					1
	10:00	86					1
	11:00	95					1
	12:00	99					1
	13:00	85					1
	14:00	87					1
	15:00	96					1
	16:00	106					1
	17:00	82					1
	18:00	102					1
	19:00	106					1
	20:00	98					1
	21:00	95					1
	22:00	102					1
	23:00	119					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	87			1	1	
	01:00	86			1	1	
	02:00	80			1	1	
	03:00	86			1	1	
	04:00	77			1	1	
	05:00	77			1	1	
	06:00	75			1	1	
	07:00	88			1	1	1
	08:00	97					1
	09:00	102					1
	10:00	108					1
	11:00	113					1
	12:00	125					1
	13:00	120					1
	14:00	114					1
	15:00	120					1
	16:00	123					1
	17:00	120					1
	18:00	117					1
	19:00	112					1
	20:00	119					1
	21:00	127					1
	22:00	121					1
	23:00	141					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	116					1
	01:00	108					1
	02:00	101					1
	03:00	102					1
	04:00	104					1
	05:00	97					1
	06:00	95					1
	07:00	100			1	1	
	08:00	106			1	1	
	09:00	115			1	1	
	10:00	113			1	1	
	11:00	112			1	1	1
	12:00	123					1
	13:00	125					1
	14:00	118					1
	15:00	124					1
	16:00	133					1
	17:00	123					1
	18:00	133					1
	19:00	117					1
	20:00	111					1
	21:00	106					1
	22:00	108			1	1	1
	23:00	135			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	101			1	1	
	01:00	92			1	1	
	02:00	89			1	1	
	03:00	85			1	1	
	04:00	89			1	1	
	05:00	89			1	1	
	06:00	79			1	1	
	07:00	88			1	1	
	08:00	93			1	1	
	09:00	96			1	1	
	10:00	103			1	1	1
	11:00	116					1
	12:00	111					1
	13:00	107					1
	14:00	106					1
	15:00	127					1
	16:00	122					1
	17:00	126					1
	18:00	123					1
	19:00	107					1
	20:00	112					1
	21:00	129					1
	22:00	137					1
	23:00	164					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	125					1
	01:00	110					1
	02:00	97					1
	03:00	94					1
	04:00	88					1
	05:00	92			1	1	1
	06:00	90			1	1	
	07:00	96			1	1	
	08:00	109			1	1	
	09:00	110					1
	10:00	107					1
	11:00	113					1
	12:00	120					1
	13:00	123					1
	14:00	142					1
	15:00	152					1
	16:00	153					1
	17:00	139					1
	18:00	126					1
	19:00	123					1
	20:00	117					1
	21:00	108			1	1	1
	22:00	115			1	1	
	23:00	134			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	108			1	1	
	01:00	104			1	1	
	02:00	100			1	1	
	03:00	99			1	1	
	04:00	101			1	1	
	05:00	100			1	1	
	06:00	95			1	1	
	07:00	99			1	1	
	08:00	108					1
	09:00	111					1
	10:00	116					1
	11:00	131					1
	12:00	129					1
	13:00	121					1
	14:00	120					1
	15:00	118					1
	16:00	118					1
	17:00	111					1
	18:00	108					1
	19:00	122					1
	20:00	124					1
	21:00	122					1
	22:00	110					1
	23:00	108					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	105			1	1	
	01:00	106			1	1	
	02:00	97			1	1	
	03:00	95			1	1	
	04:00	93			1	1	
	05:00	97			1	1	
	06:00	87			1	1	
	07:00	87			1	1	
	08:00	84			1	1	
	09:00	90			1	1	
	10:00	94			1	1	
	11:00	100			1	1	
	12:00	118			1	1	1
	13:00	108					1
	14:00	113					1
	15:00	110					1
	16:00	119					1
	17:00	110					1
	18:00	108					1
	19:00	110					1
	20:00	104					1
	21:00	106					1
	22:00	111					1
	23:00	109					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης