

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	0,226	1				1	
	01:00	0,211	1		1		1	
	02:00	0,185			1		1	
	03:00	0,176					1	
	04:00	0,196	1				1	
	05:00	0,198	1				1	
	06:00	0,196	1				1	
	07:00	0,209	1				1	
	08:00	0,239	1				1	
	09:00	0,244	1				1	
	10:00	0,255	1		1		1	
	11:00	0,276	1		1		1	
	12:00	0,269	1		1		1	
	13:00	0,274	1		1		1	
	14:00	0,274	1		1		1	
	15:00	0,267	1		1		1	
	16:00	0,258	1		1		1	
	17:00	0,263	1		1		1	
	18:00	0,271	1		1		1	
	19:00	0,303			1	1	1	
	20:00	0,302				1	1	
	21:00	0,305				1	1	
	22:00	0,268				1	1	
	23:00	0,245				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	0,231	1			1	1	
	01:00	0,198	1		1		1	
	02:00	0,163					1	
	03:00	0,155					1	
	04:00	0,162					1	
	05:00	0,166					1	
	06:00	0,160					1	
	07:00	0,170					1	
	08:00	0,208	1				1	
	09:00	0,263	1		1		1	
	10:00	0,289	1		1		1	
	11:00	0,305	1		1		1	
	12:00	0,292	1		1		1	
	13:00	0,291	1		1		1	
	14:00	0,282				1	1	
	15:00	0,289				1	1	
	16:00	0,288				1	1	
	17:00	0,284				1	1	
	18:00	0,320				1	1	
	19:00	0,330				1	1	
	20:00	0,331				1	1	
	21:00	0,309				1	1	
	22:00	0,287				1	1	
	23:00	0,266				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	0,251	1		1	1	1	
	01:00	0,237	1		1	1		
	02:00	0,219			1	1		
	03:00	0,202	1		1	1		
	04:00	0,211	1			1		
	05:00	0,215	1			1		
	06:00	0,201	1			1		
	07:00	0,231	1		1	1		
	08:00	0,256		1	1	1	1	
	09:00	0,286		1	1	1	1	
	10:00	0,292				1	1	
	11:00	0,313				1	1	
	12:00	0,293				1	1	
	13:00	0,281				1	1	
	14:00	0,300				1	1	
	15:00	0,318				1	1	
	16:00	0,287				1	1	
	17:00	0,308				1	1	
	18:00	0,343				1	1	
	19:00	0,335				1	1	
	20:00	0,336				1	1	
	21:00	0,317				1	1	
	22:00	0,295				1	1	
	23:00	0,266				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	0,251				1	1	
	01:00	0,227				1	1	
	02:00	0,206			1	1		
	03:00	0,195			1	1		
	04:00	0,205		1		1		
	05:00	0,197		1		1		
	06:00	0,208		1		1		
	07:00	0,222		1		1		
	08:00	0,249		1	1	1		
	09:00	0,272		1	1	1		
	10:00	0,290		1	1	1		
	11:00	0,291		1	1	1		
	12:00	0,292				1	1	
	13:00	0,276				1	1	
	14:00	0,277				1	1	
	15:00	0,268				1	1	
	16:00	0,269				1	1	
	17:00	0,301				1	1	
	18:00	0,321				1	1	
	19:00	0,308				1	1	
	20:00	0,309				1	1	
	21:00	0,297				1	1	
	22:00	0,270				1	1	
	23:00	0,243				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	0,224				1	1	
	01:00	0,212				1	1	
	02:00	0,193		1		1		
	03:00	0,180				1		
	04:00	0,203	1			1		
	05:00	0,191	1			1		
	06:00	0,178	1	1		1		
	07:00	0,171				1		
	08:00	0,205		1		1		
	09:00	0,257				1	1	
	10:00	0,289				1	1	
	11:00	0,306				1	1	
	12:00	0,290				1	1	
	13:00	0,275				1	1	
	14:00	0,294				1	1	
	15:00	0,284				1	1	
	16:00	0,287				1	1	
	17:00	0,315				1	1	
	18:00	0,336				1	1	
	19:00	0,346				1	1	
	20:00	0,332				1	1	
	21:00	0,319				1	1	
	22:00	0,285				1	1	
	23:00	0,257				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	0,230				1	1	
	01:00	0,216				1	1	
	02:00	0,193				1	1	
	03:00	0,180				1	1	
	04:00	0,196		1			1	
	05:00	0,198	1	1			1	
	06:00	0,197	1	1			1	
	07:00	0,202		1			1	
	08:00	0,248		1			1	
	09:00	0,265	1	1			1	
	10:00	0,289	1	1			1	
	11:00	0,280	1	1			1	
	12:00	0,285	1	1			1	
	13:00	0,296	1	1			1	
	14:00	0,293				1	1	
	15:00	0,262				1	1	
	16:00	0,249				1	1	
	17:00	0,266				1	1	
	18:00	0,291				1	1	
	19:00	0,322				1	1	
	20:00	0,305				1	1	
	21:00	0,296				1	1	
	22:00	0,270				1	1	
	23:00	0,241				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	0,221				1	1	
	01:00	0,203				1	1	
	02:00	0,186				1	1	
	03:00	0,179		1		1	1	
	04:00	0,182					1	
	05:00	0,180					1	
	06:00	0,191		1			1	
	07:00	0,209	1				1	
	08:00	0,240	1	1			1	
	09:00	0,270	1	1			1	
	10:00	0,299	1	1			1	
	11:00	0,294	1	1			1	
	12:00	0,276				1	1	
	13:00	0,267				1	1	
	14:00	0,266				1	1	
	15:00	0,269				1	1	
	16:00	0,265				1	1	
	17:00	0,275				1	1	
	18:00	0,311				1	1	
	19:00	0,331				1	1	
	20:00	0,322				1	1	
	21:00	0,322				1	1	
	22:00	0,304				1	1	
	23:00	0,262				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης