

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	0,234				1	1	
	01:00	0,213				1	1	
	02:00	0,196				1	1	
	03:00	0,184				1	1	
	04:00	0,199	1	1			1	
	05:00	0,191	1				1	
	06:00	0,192		1			1	
	07:00	0,212		1			1	
	08:00	0,239		1			1	
	09:00	0,260	1	1			1	
	10:00	0,283	1	1			1	
	11:00	0,290				1	1	
	12:00	0,298				1	1	
	13:00	0,291				1	1	
	14:00	0,286				1	1	
	15:00	0,279				1	1	
	16:00	0,269				1	1	
	17:00	0,277				1	1	
	18:00	0,303				1	1	
	19:00	0,322				1	1	
	20:00	0,347				1	1	
	21:00	0,309				1	1	
	22:00	0,290				1	1	
	23:00	0,263				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	0,232				1	1	
	01:00	0,212				1	1	
	02:00	0,194				1	1	
	03:00	0,187				1	1	
	04:00	0,197		1			1	
	05:00	0,188			1		1	
	06:00	0,184					1	
	07:00	0,182					1	
	08:00	0,205			1		1	
	09:00	0,274				1	1	
	10:00	0,295				1	1	
	11:00	0,286				1	1	
	12:00	0,293				1	1	
	13:00	0,284				1	1	
	14:00	0,273				1	1	
	15:00	0,271				1	1	
	16:00	0,264				1	1	
	17:00	0,298				1	1	
	18:00	0,312				1	1	
	19:00	0,337				1	1	
	20:00	0,332				1	1	
	21:00	0,321				1	1	
	22:00	0,299				1	1	
	23:00	0,268				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	0,229				1	1	
	01:00	0,208				1	1	
	02:00	0,191				1	1	
	03:00	0,185				1	1	
	04:00	0,192		1			1	
	05:00	0,185		1			1	
	06:00	0,190			1		1	
	07:00	0,212			1		1	
	08:00	0,249			1		1	
	09:00	0,273				1	1	
	10:00	0,301				1	1	
	11:00	0,299				1	1	
	12:00	0,307				1	1	
	13:00	0,317				1	1	
	14:00	0,295				1	1	
	15:00	0,319				1	1	
	16:00	0,294				1	1	
	17:00	0,297				1	1	
	18:00	0,317				1	1	
	19:00	0,360				1	1	
	20:00	0,341				1	1	
	21:00	0,342				1	1	
	22:00	0,302				1	1	
	23:00	0,269				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	0,236				1	1	
	01:00	0,221				1	1	
	02:00	0,205				1	1	
	03:00	0,191				1	1	
	04:00	0,192				1	1	
	05:00	0,200			1		1	
	06:00	0,198		1			1	
	07:00	0,208		1			1	
	08:00	0,240		1			1	
	09:00	0,267		1	1		1	
	10:00	0,287		1	1		1	
	11:00	0,292		1	1		1	
	12:00	0,279				1	1	
	13:00	0,274				1	1	
	14:00	0,273				1	1	
	15:00	0,251				1	1	
	16:00	0,253				1	1	
	17:00	0,263				1	1	
	18:00	0,311				1	1	
	19:00	0,325				1	1	
	20:00	0,319				1	1	
	21:00	0,308				1	1	
	22:00	0,281				1	1	
	23:00	0,256				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	0,225				1	1	
	01:00	0,186				1	1	
	02:00	0,170					1	
	03:00	0,156					1	
	04:00	0,161					1	
	05:00	0,158					1	
	06:00	0,167					1	
	07:00	0,181		1			1	
	08:00	0,257	1	1	1		1	
	09:00	0,284				1	1	
	10:00	0,316				1	1	
	11:00	0,313				1	1	
	12:00	0,322				1	1	
	13:00	0,310				1	1	
	14:00	0,308				1	1	
	15:00	0,297				1	1	
	16:00	0,278				1	1	
	17:00	0,302				1	1	
	18:00	0,339				1	1	
	19:00	0,364				1	1	
	20:00	0,367				1	1	
	21:00	0,332				1	1	
	22:00	0,302				1	1	
	23:00	0,269				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	0,246				1	1	
	01:00	0,243				1	1	
	02:00	0,217				1	1	
	03:00	0,205				1	1	
	04:00	0,217				1	1	
	05:00	0,211		1		1	1	
	06:00	0,214		1	1		1	
	07:00	0,223	1		1		1	
	08:00	0,265	1		1		1	
	09:00	0,293	1		1		1	
	10:00	0,306				1	1	
	11:00	0,326				1	1	
	12:00	0,305				1	1	
	13:00	0,301				1	1	
	14:00	0,293				1	1	
	15:00	0,267				1	1	
	16:00	0,249				1	1	
	17:00	0,264				1	1	
	18:00	0,300				1	1	
	19:00	0,328				1	1	
	20:00	0,344				1	1	
	21:00	0,330				1	1	
	22:00	0,294				1	1	
	23:00	0,254				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	0,242				1	1	
	01:00	0,226				1	1	
	02:00	0,193				1	1	
	03:00	0,186				1	1	
	04:00	0,191				1	1	
	05:00	0,196				1	1	
	06:00	0,191			1		1	
	07:00	0,205	1		1		1	
	08:00	0,248	1		1		1	
	09:00	0,266	1		1		1	
	10:00	0,296	1		1		1	
	11:00	0,313				1	1	
	12:00	0,281				1	1	
	13:00	0,273				1	1	
	14:00	0,290				1	1	
	15:00	0,294				1	1	
	16:00	0,286				1	1	
	17:00	0,295	1		1	1		
	18:00	0,311	1		1	1		
	19:00	0,368	1	1	1	1		
	20:00	0,365	1	1	1	1		
	21:00	0,344				1	1	
	22:00	0,310				1	1	
	23:00	0,268				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης