

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	0,238				1	1	
	01:00	0,227				1	1	
	02:00	0,209				1	1	
	03:00	0,190				1	1	
	04:00	0,205				1	1	
	05:00	0,198				1	1	
	06:00	0,205			1		1	
	07:00	0,215			1		1	
	08:00	0,257	1		1		1	
	09:00	0,287	1		1		1	
	10:00	0,313				1	1	
	11:00	0,330				1	1	
	12:00	0,307				1	1	
	13:00	0,309				1	1	
	14:00	0,323				1	1	
	15:00	0,292				1	1	
	16:00	0,287				1	1	
	17:00	0,291				1	1	
	18:00	0,300				1	1	
	19:00	0,336				1	1	
	20:00	0,361				1	1	
	21:00	0,339				1	1	
	22:00	0,294				1	1	
	23:00	0,269				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	0,244				1	1	
	01:00	0,218				1	1	
	02:00	0,207				1	1	
	03:00	0,193			1		1	
	04:00	0,212			1		1	
	05:00	0,199			1		1	
	06:00	0,200			1		1	
	07:00	0,210			1		1	
	08:00	0,256	1		1		1	
	09:00	0,284	1		1		1	
	10:00	0,282				1	1	
	11:00	0,307				1	1	
	12:00	0,291				1	1	
	13:00	0,304				1	1	
	14:00	0,305				1	1	
	15:00	0,301				1	1	
	16:00	0,278				1	1	
	17:00	0,313				1	1	
	18:00	0,328				1	1	
	19:00	0,363				1	1	
	20:00	0,373				1	1	
	21:00	0,352				1	1	
	22:00	0,314				1	1	
	23:00	0,273				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	0,248				1	1	
	01:00	0,230			1		1	
	02:00	0,215			1		1	
	03:00	0,202			1		1	
	04:00	0,210			1		1	
	05:00	0,204			1		1	
	06:00	0,209			1		1	
	07:00	0,225			1		1	
	08:00	0,251	1		1		1	
	09:00	0,289	1		1		1	
	10:00	0,282				1	1	
	11:00	0,287				1	1	
	12:00	0,310				1	1	
	13:00	0,302				1	1	
	14:00	0,305				1	1	
	15:00	0,316				1	1	
	16:00	0,300				1	1	
	17:00	0,299				1	1	
	18:00	0,320				1	1	
	19:00	0,354				1	1	
	20:00	0,366				1	1	
	21:00	0,345				1	1	
	22:00	0,312				1	1	
	23:00	0,278				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	0,248				1	1	
	01:00	0,226				1	1	
	02:00	0,214			1		1	
	03:00	0,205			1		1	
	04:00	0,209			1		1	
	05:00	0,208			1		1	
	06:00	0,207			1		1	
	07:00	0,224			1		1	
	08:00	0,252	1		1		1	
	09:00	0,291	1		1		1	
	10:00	0,299	1		1		1	
	11:00	0,316	1		1	1	1	
	12:00	0,316				1	1	
	13:00	0,282				1	1	
	14:00	0,284				1	1	
	15:00	0,280		1	1		1	
	16:00	0,282		1	1		1	
	17:00	0,297		1	1		1	
	18:00	0,311				1	1	
	19:00	0,337				1	1	
	20:00	0,370			1	1	1	
	21:00	0,365			1	1	1	
	22:00	0,322				1	1	
	23:00	0,284				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	0,263				1	1	
	01:00	0,245				1	1	
	02:00	0,223				1	1	
	03:00	0,205				1	1	
	04:00	0,222			1		1	
	05:00	0,216			1		1	
	06:00	0,213			1		1	
	07:00	0,226			1		1	
	08:00	0,259	1		1		1	
	09:00	0,297	1		1		1	
	10:00	0,321				1	1	
	11:00	0,339				1	1	
	12:00	0,321				1	1	
	13:00	0,313				1	1	
	14:00	0,304				1	1	
	15:00	0,322				1	1	
	16:00	0,321				1	1	
	17:00	0,324				1	1	
	18:00	0,351				1	1	
	19:00	0,373				1	1	
	20:00	0,392			1	1	1	
	21:00	0,357			1	1	1	
	22:00	0,327				1	1	
	23:00	0,284				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	0,264				1	1	
	01:00	0,243			1		1	
	02:00	0,233			1		1	
	03:00	0,224			1		1	
	04:00	0,227			1		1	
	05:00	0,218			1		1	
	06:00	0,228			1		1	
	07:00	0,236			1		1	
	08:00	0,263	1		1		1	
	09:00	0,296	1		1		1	
	10:00	0,316				1	1	
	11:00	0,340				1	1	
	12:00	0,351				1	1	
	13:00	0,336				1	1	
	14:00	0,330				1	1	
	15:00	0,301				1	1	
	16:00	0,284				1	1	
	17:00	0,295				1	1	
	18:00	0,319				1	1	
	19:00	0,352				1	1	
	20:00	0,365				1	1	
	21:00	0,364				1	1	
	22:00	0,334				1	1	
	23:00	0,288				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	0,263				1	1	
	01:00	0,247	1		1		1	
	02:00	0,226			1		1	
	03:00	0,218			1		1	
	04:00	0,226			1		1	
	05:00	0,222			1		1	
	06:00	0,229	1		1		1	
	07:00	0,234	1		1		1	
	08:00	0,262			1		1	
	09:00	0,292				1	1	
	10:00	0,335				1	1	
	11:00	0,330				1	1	
	12:00	0,327				1	1	
	13:00	0,328				1	1	
	14:00	0,307				1	1	
	15:00	0,327				1	1	
	16:00	0,318				1	1	
	17:00	0,318				1	1	
	18:00	0,356				1	1	
	19:00	0,385			1	1	1	
	20:00	0,402			1	1	1	
	21:00	0,393			1	1	1	
	22:00	0,373			1	1	1	
	23:00	0,341				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης