

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	0,323				1	1	
	01:00	0,297				1	1	
	02:00	0,271				1	1	
	03:00	0,264				1	1	
	04:00	0,264				1	1	
	05:00	0,252				1	1	
	06:00	0,245			1		1	
	07:00	0,245			1		1	
	08:00	0,271	1		1		1	
	09:00	0,294	1		1		1	
	10:00	0,327				1	1	
	11:00	0,342				1	1	
	12:00	0,352				1	1	
	13:00	0,348				1	1	
	14:00	0,343				1	1	
	15:00	0,321				1	1	
	16:00	0,304				1	1	
	17:00	0,305				1	1	
	18:00	0,322				1	1	
	19:00	0,347				1	1	
	20:00	0,377				1	1	
	21:00	0,353				1	1	
	22:00	0,322				1	1	
	23:00	0,289				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	0,274				1	1	
	01:00	0,236				1	1	
	02:00	0,228				1	1	
	03:00	0,221				1	1	
	04:00	0,222			1	1	1	
	05:00	0,220			1		1	
	06:00	0,228	1				1	
	07:00	0,224	1				1	
	08:00	0,256	1		1		1	
	09:00	0,296	1		1		1	1
	10:00	0,308				1	1	
	11:00	0,306				1	1	1
	12:00	0,310				1	1	
	13:00	0,312				1	1	
	14:00	0,297				1	1	
	15:00	0,296				1	1	
	16:00	0,300				1	1	
	17:00	0,310				1	1	
	18:00	0,332				1	1	
	19:00	0,355				1	1	
	20:00	0,364				1	1	
	21:00	0,343				1	1	
	22:00	0,323				1	1	
	23:00	0,281				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	0,243				1	1	
	01:00	0,222				1	1	
	02:00	0,205			1		1	
	03:00	0,205			1		1	
	04:00	0,210			1		1	
	05:00	0,206			1		1	
	06:00	0,208			1		1	
	07:00	0,212			1		1	
	08:00	0,230			1		1	
	09:00	0,270				1	1	
	10:00	0,302				1	1	
	11:00	0,318				1	1	
	12:00	0,341				1	1	
	13:00	0,323				1	1	
	14:00	0,311				1	1	
	15:00	0,306				1	1	
	16:00	0,299				1	1	
	17:00	0,304				1	1	
	18:00	0,331				1	1	
	19:00	0,375	1			1	1	
	20:00	0,371	1			1	1	
	21:00	0,352	1			1	1	
	22:00	0,309				1	1	
	23:00	0,290				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	0,245				1	1	
	01:00	0,213				1	1	
	02:00	0,201				1	1	
	03:00	0,203				1	1	
	04:00	0,201			1		1	
	05:00	0,188			1		1	
	06:00	0,204			1		1	
	07:00	0,216	1		1		1	
	08:00	0,232	1				1	
	09:00	0,277				1	1	
	10:00	0,298				1	1	
	11:00	0,312				1	1	
	12:00	0,314				1	1	
	13:00	0,311				1	1	
	14:00	0,292				1	1	
	15:00	0,296				1	1	
	16:00	0,286				1	1	
	17:00	0,281				1	1	
	18:00	0,310				1	1	
	19:00	0,350				1	1	
	20:00	0,374				1	1	
	21:00	0,362				1	1	
	22:00	0,321				1	1	
	23:00	0,287				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	0,259				1	1	
	01:00	0,231				1	1	
	02:00	0,217				1	1	
	03:00	0,212				1	1	
	04:00	0,215				1	1	
	05:00	0,199				1	1	
	06:00	0,217				1	1	
	07:00	0,220			1	1	1	
	08:00	0,244			1	1	1	
	09:00	0,285				1	1	
	10:00	0,305				1	1	
	11:00	0,327				1	1	
	12:00	0,331				1	1	
	13:00	0,341				1	1	
	14:00	0,328				1	1	
	15:00	0,338				1	1	
	16:00	0,333				1	1	
	17:00	0,342				1	1	
	18:00	0,377	1			1	1	
	19:00	0,394	1			1	1	
	20:00	0,389	1			1	1	
	21:00	0,379	1			1	1	
	22:00	0,365	1			1	1	
	23:00	0,325				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	0,282				1	1	
	01:00	0,265				1	1	
	02:00	0,240				1	1	
	03:00	0,233				1	1	
	04:00	0,233				1	1	
	05:00	0,239				1	1	
	06:00	0,224			1		1	
	07:00	0,244			1		1	
	08:00	0,283	1		1		1	
	09:00	0,305				1	1	
	10:00	0,318				1	1	
	11:00	0,328				1	1	
	12:00	0,322				1	1	
	13:00	0,332				1	1	
	14:00	0,350				1	1	
	15:00	0,310				1	1	
	16:00	0,294				1	1	
	17:00	0,321				1	1	
	18:00	0,322				1	1	
	19:00	0,368				1	1	
	20:00	0,372				1	1	
	21:00	0,382				1	1	
	22:00	0,356				1	1	
	23:00	0,310				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	0,280				1	1	
	01:00	0,267				1	1	
	02:00	0,243				1	1	
	03:00	0,231				1	1	
	04:00	0,232				1	1	
	05:00	0,231				1	1	
	06:00	0,227	1			1	1	
	07:00	0,245	1	1			1	
	08:00	0,272	1	1			1	
	09:00	0,313	1	1			1	
	10:00	0,310				1	1	
	11:00	0,336				1	1	
	12:00	0,334				1	1	
	13:00	0,306				1	1	
	14:00	0,284				1	1	
	15:00	0,300				1	1	
	16:00	0,278				1	1	
	17:00	0,299				1	1	
	18:00	0,354				1	1	
	19:00	0,391	1			1	1	
	20:00	0,395	1			1	1	
	21:00	0,360	1			1	1	
	22:00	0,340				1	1	
	23:00	0,288				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης