

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	0,150					1	
	01:00	0,135					1	
	02:00	0,127					1	
	03:00	0,121					1	
	04:00	0,146					1	
	05:00	0,140					1	
	06:00	0,146					1	
	07:00	0,166					1	
	08:00	0,200	1				1	
	09:00	0,238	1				1	
	10:00	0,244	1				1	
	11:00	0,245	1				1	
	12:00	0,251	1				1	
	13:00	0,255	1				1	
	14:00	0,242	1				1	
	15:00	0,231	1				1	
	16:00	0,232	1				1	
	17:00	0,247	1	1			1	
	18:00	0,253	1	1			1	
	19:00	0,263	1	1			1	
	20:00	0,280	1	1			1	
	21:00	0,271	1	1			1	
	22:00	0,245	1	1			1	
	23:00	0,209	1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	0,154					1	
	01:00	0,132					1	
	02:00	0,123					1	
	03:00	0,124					1	
	04:00	0,135					1	
	05:00	0,129				1		
	06:00	0,144				1		
	07:00	0,152				1		
	08:00	0,171		1		1		
	09:00	0,229		1		1		
	10:00	0,229		1		1		
	11:00	0,241		1		1		
	12:00	0,249	1	1		1		
	13:00	0,255	1	1		1		
	14:00	0,253	1	1		1		
	15:00	0,244	1			1		
	16:00	0,249	1			1		
	17:00	0,254	1	1		1		
	18:00	0,280	1	1		1		
	19:00	0,288	1	1		1		
	20:00	0,293	1	1		1		
	21:00	0,291	1	1		1		
	22:00	0,274	1	1		1		
	23:00	0,228	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	0,197	1			1		
	01:00	0,179	1			1		
	02:00	0,173	1		1	1		
	03:00	0,166				1		
	04:00	0,172				1		
	05:00	0,177				1		
	06:00	0,180				1		
	07:00	0,204			1	1		
	08:00	0,226	1		1	1		
	09:00	0,241	1			1		
	10:00	0,265	1		1	1		
	11:00	0,263	1		1	1		
	12:00	0,268	1		1	1		
	13:00	0,274	1		1	1		
	14:00	0,262	1		1	1		
	15:00	0,254	1		1	1		
	16:00	0,268	1		1	1		
	17:00	0,271	1		1	1		
	18:00	0,287	1		1	1		
	19:00	0,318	1		1	1	1	
	20:00	0,318				1	1	
	21:00	0,291				1	1	
	22:00	0,282				1	1	
	23:00	0,247		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	0,216		1		1		
	01:00	0,188		1		1		
	02:00	0,192		1		1		
	03:00	0,183		1		1		
	04:00	0,192		1		1		
	05:00	0,189		1		1		
	06:00	0,191		1		1		
	07:00	0,213	1	1	1	1		
	08:00	0,230	1			1		
	09:00	0,242	1			1		
	10:00	0,267	1		1	1		
	11:00	0,265	1		1	1		
	12:00	0,262	1		1	1		
	13:00	0,255	1		1	1		
	14:00	0,239	1		1	1		
	15:00	0,236	1			1		
	16:00	0,243	1			1		
	17:00	0,273	1		1	1		
	18:00	0,279	1		1	1		
	19:00	0,282	1		1	1		
	20:00	0,288	1		1	1		
	21:00	0,294	1		1	1		
	22:00	0,247	1		1	1		
	23:00	0,223	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	0,194			1	1		
	01:00	0,181		1	1	1		
	02:00	0,171				1		
	03:00	0,165				1		
	04:00	0,179				1		
	05:00	0,173				1		
	06:00	0,157					1	
	07:00	0,150					1	
	08:00	0,184					1	
	09:00	0,227		1			1	
	10:00	0,268		1	1		1	
	11:00	0,265	1	1	1		1	
	12:00	0,264	1		1		1	
	13:00	0,273	1		1		1	
	14:00	0,269	1		1		1	
	15:00	0,272	1		1		1	
	16:00	0,254	1		1		1	
	17:00	0,287	1		1		1	
	18:00	0,315	1		1		1	
	19:00	0,307				1	1	
	20:00	0,297				1	1	
	21:00	0,281				1	1	
	22:00	0,263				1	1	
	23:00	0,231	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	0,215	1				1	
	01:00	0,197		1			1	
	02:00	0,182					1	
	03:00	0,167					1	
	04:00	0,184		1			1	
	05:00	0,184		1			1	
	06:00	0,192	1				1	
	07:00	0,197	1				1	
	08:00	0,237	1				1	
	09:00	0,251	1	1			1	
	10:00	0,276	1	1			1	
	11:00	0,285	1	1			1	
	12:00	0,257	1	1			1	
	13:00	0,265	1	1			1	
	14:00	0,284	1	1		1	1	
	15:00	0,254				1	1	
	16:00	0,231				1	1	
	17:00	0,265				1	1	
	18:00	0,265				1	1	
	19:00	0,288				1	1	
	20:00	0,304				1	1	
	21:00	0,292				1	1	
	22:00	0,262	1	1		1	1	
	23:00	0,233	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	0,217	1				1	
	01:00	0,201			1		1	
	02:00	0,180			1		1	
	03:00	0,167					1	
	04:00	0,183	1				1	
	05:00	0,183	1				1	
	06:00	0,193	1				1	
	07:00	0,188	1				1	
	08:00	0,232	1				1	
	09:00	0,223	1				1	
	10:00	0,229	1				1	
	11:00	0,233	1				1	
	12:00	0,254	1		1		1	
	13:00	0,238	1				1	
	14:00	0,259	1		1		1	
	15:00	0,259	1		1		1	
	16:00	0,257	1		1		1	
	17:00	0,282	1		1		1	
	18:00	0,299	1		1	1	1	
	19:00	0,320				1	1	
	20:00	0,319				1	1	
	21:00	0,303				1	1	
	22:00	0,282				1	1	
	23:00	0,246	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης