

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	0,242	1				1	
	01:00	0,223	1				1	
	02:00	0,208	1				1	
	03:00	0,198	1				1	
	04:00	0,198	1				1	
	05:00	0,198	1				1	
	06:00	0,206	1				1	
	07:00	0,219	1				1	
	08:00	0,240	1				1	
	09:00	0,271				1	1	
	10:00	0,292				1	1	
	11:00	0,299				1	1	
	12:00	0,298				1	1	
	13:00	0,291				1	1	
	14:00	0,282				1	1	
	15:00	0,276				1	1	
	16:00	0,275				1	1	
	17:00	0,290				1	1	
	18:00	0,309				1	1	
	19:00	0,334				1	1	
	20:00	0,347				1	1	
	21:00	0,339				1	1	
	22:00	0,312				1	1	
	23:00	0,276				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	0,245	1				1	
	01:00	0,222	1				1	
	02:00	0,208	1				1	
	03:00	0,201	1				1	
	04:00	0,202	1				1	
	05:00	0,205	1				1	
	06:00	0,212	1				1	
	07:00	0,227	1				1	
	08:00	0,252	1				1	
	09:00	0,281				1	1	
	10:00	0,304				1	1	
	11:00	0,310				1	1	
	12:00	0,308				1	1	
	13:00	0,300				1	1	
	14:00	0,288				1	1	
	15:00	0,286				1	1	
	16:00	0,283				1	1	
	17:00	0,296				1	1	
	18:00	0,318				1	1	
	19:00	0,348				1	1	
	20:00	0,359				1	1	
	21:00	0,352				1	1	
	22:00	0,320				1	1	
	23:00	0,280				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	0,252	1				1	
	01:00	0,230	1				1	
	02:00	0,217	1				1	
	03:00	0,212	1				1	
	04:00	0,212	1				1	
	05:00	0,214	1				1	
	06:00	0,217	1				1	
	07:00	0,220	1				1	
	08:00	0,243	1				1	
	09:00	0,268				1	1	
	10:00	0,285				1	1	
	11:00	0,291				1	1	
	12:00	0,286				1	1	
	13:00	0,274				1	1	
	14:00	0,260				1	1	
	15:00	0,247				1	1	
	16:00	0,242				1	1	
	17:00	0,252				1	1	
	18:00	0,283				1	1	
	19:00	0,314				1	1	
	20:00	0,333				1	1	
	21:00	0,333				1	1	
	22:00	0,310				1	1	
	23:00	0,275				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	0,235	1				1	
	01:00	0,211	1				1	
	02:00	0,198	1				1	
	03:00	0,193	1				1	
	04:00	0,193	1				1	
	05:00	0,194	1				1	
	06:00	0,200	1				1	
	07:00	0,212	1				1	
	08:00	0,240	1				1	
	09:00	0,264				1	1	
	10:00	0,281				1	1	
	11:00	0,288				1	1	
	12:00	0,288				1	1	
	13:00	0,281				1	1	
	14:00	0,272				1	1	
	15:00	0,263				1	1	
	16:00	0,257				1	1	
	17:00	0,269				1	1	
	18:00	0,296				1	1	
	19:00	0,324				1	1	
	20:00	0,340				1	1	
	21:00	0,332				1	1	
	22:00	0,307				1	1	
	23:00	0,271				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	0,242	1				1	
	01:00	0,224	1				1	
	02:00	0,211					1	
	03:00	0,206					1	
	04:00	0,206					1	
	05:00	0,205					1	
	06:00	0,210					1	
	07:00	0,220	1				1	
	08:00	0,245	1				1	
	09:00	0,268	1	1			1	
	10:00	0,285	1	1			1	
	11:00	0,293	1	1			1	
	12:00	0,291	1	1			1	
	13:00	0,284	1	1			1	
	14:00	0,275	1	1			1	
	15:00	0,263	1	1			1	
	16:00	0,255	1	1			1	
	17:00	0,262	1	1			1	
	18:00	0,286	1	1			1	
	19:00	0,314	1	1			1	
	20:00	0,334	1	1			1	
	21:00	0,326	1	1			1	
	22:00	0,301	1	1			1	
	23:00	0,267	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	0,247	1				1	
	01:00	0,232	1				1	
	02:00	0,221	1				1	
	03:00	0,218	1				1	
	04:00	0,216	1				1	
	05:00	0,214	1				1	
	06:00	0,214	1				1	
	07:00	0,224	1				1	
	08:00	0,249	1				1	
	09:00	0,273	1	1			1	
	10:00	0,290	1	1			1	
	11:00	0,299	1	1			1	
	12:00	0,296	1	1			1	
	13:00	0,289	1	1			1	
	14:00	0,284	1	1			1	
	15:00	0,280	1	1			1	
	16:00	0,279	1	1			1	
	17:00	0,288	1	1			1	
	18:00	0,305	1	1			1	
	19:00	0,332	1	1			1	
	20:00	0,336	1	1			1	
	21:00	0,319	1	1			1	
	22:00	0,295	1	1			1	
	23:00	0,264	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	0,227	1				1	
	01:00	0,211	1				1	
	02:00	0,201	1				1	
	03:00	0,205	1				1	
	04:00	0,203	1				1	
	05:00	0,203	1				1	
	06:00	0,208	1				1	
	07:00	0,220	1				1	
	08:00	0,243	1				1	
	09:00	0,267	1	1			1	
	10:00	0,285	1	1			1	
	11:00	0,291	1	1			1	
	12:00	0,288	1	1			1	
	13:00	0,279	1	1			1	
	14:00	0,265	1	1			1	
	15:00	0,253	1	1			1	
	16:00	0,248	1	1			1	
	17:00	0,255	1	1			1	
	18:00	0,273	1	1			1	
	19:00	0,295	1	1			1	
	20:00	0,303	1	1			1	
	21:00	0,293	1	1			1	
	22:00	0,270	1	1			1	
	23:00	0,242	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης