

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	0,783		1		1		1	1	1
	01:00	0,732		1		1		1	1	1
	02:00	0,673		1		1		1	1	
	03:00	0,653		1		1		1	1	
	04:00	0,642		1		1		1	1	
	05:00	0,616		1		1		1	1	
	06:00	0,604		1		1		1	1	
	07:00	0,661		1		1		1	1	
	08:00	0,739		1		1	1	1	1	
	09:00	0,798		1		1	1	1	1	
	10:00	0,861		1		1	1	1	1	
	11:00	0,875		1		1	1	1	1	1
	12:00	0,915		1		1	1	1	1	1
	13:00	0,958		1		1	1	1	1	1
	14:00	0,953		1		1	1	1	1	1
	15:00	0,955		1		1	1	1	1	1
	16:00	0,937		1		1	1	1	1	1
	17:00	0,920		1		1	1	1	1	1
	18:00	0,915		1		1	1	1	1	1
	19:00	0,922		1		1	1	1	1	1
	20:00	0,915		1		1	1	1	1	1
	21:00	0,921		1		1	1	1	1	1
	22:00	0,905		1		1	1	1	1	1
	23:00	0,867		1		1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	0,799		1		1		1	1	1
	01:00	0,746		1		1		1	1	1
	02:00	0,584				1	1	1	1	1
	03:00	0,658				1	1	1	1	1
	04:00	0,627				1	1	1	1	1
	05:00	0,589		1				1	1	1
	06:00	0,578		1				1	1	1
	07:00	0,641		1				1	1	1
	08:00	0,767		1				1	1	1
	09:00	0,847				1	1	1	1	1
	10:00	0,824				1	1	1	1	1
	11:00	0,799			1	1	1	1	1	1
	12:00	0,935			1	1	1	1	1	1
	13:00	0,992			1	1	1	1	1	1
	14:00	0,972			1	1	1	1	1	1
	15:00	0,991			1	1	1	1	1	1
	16:00	0,995			1	1	1	1	1	1
	17:00	0,996			1	1	1	1	1	1
	18:00	0,988			1	1	1	1	1	1
	19:00	0,984			1	1	1	1	1	1
	20:00	0,970			1	1	1	1	1	1
	21:00	0,973			1	1	1	1	1	1
	22:00	0,935			1	1	1	1	1	1
	23:00	0,895			1	1	1	1	1	1

Γενική διακοπή στις 02:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	0,836			1	1		1	1	1
	01:00	0,778			1	1		1	1	1
	02:00	0,742			1	1		1	1	1
	03:00	0,705			1	1			1	1
	04:00	0,681			1	1			1	1
	05:00	0,660			1	1			1	1
	06:00	0,654			1	1			1	1
	07:00	0,707			1	1			1	1
	08:00	0,815			1	1			1	1
	09:00	0,853			1	1			1	1
	10:00	0,788			1	1	1	1	1	
	11:00	0,889			1	1	1	1	1	
	12:00	0,946			1	1	1	1	1	
	13:00	0,988		1	1	1		1	1	1
	14:00	1,025		1	1	1		1	1	1
	15:00	1,018		1	1	1		1	1	1
	16:00	0,985		1	1	1		1	1	1
	17:00	0,991		1	1	1		1	1	1
	18:00	1,050		1	1	1	1	1		1
	19:00	1,032		1	1	1	1	1		1
	20:00	1,007		1	1	1	1	1		1
	21:00	0,996		1	1	1	1	1		1
	22:00	0,950		1	1	1	1	1		1
	23:00	0,914		1	1	1	1	1		1

Γενική διακοπή στις 10:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	0,876		1	1	1		1		1
	01:00	0,816		1	1	1		1		1
	02:00	0,778		1	1	1		1		1
	03:00	0,762		1	1	1		1		1
	04:00	0,760		1	1	1		1		1
	05:00	0,735			1	1		1		1
	06:00	0,704			1	1		1		1
	07:00	0,758			1	1		1		1
	08:00	0,766			1	1		1	1	1
	09:00	0,924			1	1		1	1	1
	10:00	0,939			1	1		1	1	1
	11:00	0,943			1	1		1	1	1
	12:00	0,976			1	1		1	1	1
	13:00	1,005			1	1		1	1	1
	14:00	0,999			1	1		1	1	1
	15:00	0,998		1	1	1		1	1	1
	16:00	1,023		1	1	1		1	1	1
	17:00	1,017		1	1	1		1	1	1
	18:00	1,073		1	1	1		1	1	1
	19:00	1,065		1	1	1		1	1	1
	20:00	1,031		1	1	1		1	1	1
	21:00	1,023		1	1	1		1	1	1
	22:00	0,978		1	1	1		1	1	1
	23:00	0,952		1	1	1		1	1	1

Γενική διακοπή στις 08:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	0,914		1	1	1		1	1	1
	01:00	0,906		1	1	1		1	1	1
	02:00	0,858		1	1	1		1	1	1
	03:00	0,839			1	1		1	1	1
	04:00	0,800			1	1		1	1	1
	05:00	0,761			1	1		1	1	1
	06:00	0,762			1	1		1	1	1
	07:00	0,804			1	1		1	1	1
	08:00	0,886			1	1		1	1	1
	09:00	0,920			1	1		1	1	1
	10:00	0,960			1	1		1	1	1
	11:00	0,936			1	1		1	1	1
	12:00	0,973			1	1		1	1	1
	13:00	1,023		1	1	1		1	1	1
	14:00	1,041		1	1	1		1	1	1
	15:00	1,037		1	1	1		1	1	1
	16:00	1,026		1	1	1		1	1	1
	17:00	0,988		1	1	1		1	1	1
	18:00	0,982		1	1	1		1	1	1
	19:00	0,996		1	1	1		1	1	1
	20:00	0,966		1	1	1		1	1	1
	21:00	0,964		1	1	1		1	1	1
	22:00	0,965		1	1	1		1	1	1
	23:00	0,935		1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	0,889		1	1			1	1	1
	01:00	0,850		1	1			1	1	1
	02:00	0,801		1	1			1	1	1
	03:00	0,767		1	1			1	1	
	04:00	0,750		1	1			1	1	
	05:00	0,722		1	1			1	1	
	06:00	0,698		1	1			1	1	
	07:00	0,759		1	1			1	1	
	08:00	0,842		1	1	1		1	1	
	09:00	0,902		1	1	1		1	1	
	10:00	0,929		1	1	1		1	1	
	11:00	0,966		1	1	1	1	1	1	
	12:00	0,997		1	1	1	1	1	1	
	13:00	1,054		1	1	1	1	1	1	1
	14:00	1,070		1	1	1	1	1	1	1
	15:00	1,067		1	1	1	1	1	1	1
	16:00	1,036		1	1	1	1	1	1	1
	17:00	1,020		1	1	1	1	1	1	
	18:00	1,023		1	1	1	1	1	1	
	19:00	1,006		1	1		1	1	1	1
	20:00	1,014		1	1		1	1	1	1
	21:00	1,054		1	1		1	1	1	1
	22:00	1,028		1	1		1	1	1	1
	23:00	0,971		1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	0,907			1	1	1	1	1	1
	01:00	0,869			1	1	1	1	1	1
	02:00	0,815		1		1		1	1	1
	03:00	0,781		1		1		1	1	1
	04:00	0,759		1		1		1	1	1
	05:00	0,738		1		1		1	1	1
	06:00	0,703		1	1	1			1	
	07:00	0,743		1	1	1			1	
	08:00	0,845		1	1	1		1	1	
	09:00	0,902		1	1	1		1	1	1
	10:00	0,931		1	1	1		1	1	1
	11:00	0,941		1	1	1		1	1	1
	12:00	1,002		1	1	1	1	1	1	1
	13:00	1,038		1	1	1	1	1	1	1
	14:00	1,049		1	1	1	1	1	1	1
	15:00	1,049		1	1	1	1	1	1	1
	16:00	1,002		1	1	1	1	1	1	1
	17:00	1,017		1	1	1	1	1	1	1
	18:00	1,016		1	1	1	1	1	1	1
	19:00	1,031		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	0,998		1	1	1	1	1	1	1
	21:00	0,985		1	1	1	1	1		1
	22:00	0,953		1	1	1	1	1		1
	23:00	0,929		1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης