

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	0,586		1				1		1
	01:00	0,553		1				1		1
	02:00	0,524		1				1		1
	03:00	0,508		1				1		1
	04:00	0,504		1				1		1
	05:00	0,492		1				1		1
	06:00	0,519		1				1		1
	07:00	0,526		1				1		1
	08:00	0,598		1				1		1
	09:00	0,664		1				1		1
	10:00	0,698		1	1			1		1
	11:00	0,716		1	1			1		1
	12:00	0,740		1	1			1		1
	13:00	0,803		1	1			1		1
	14:00	0,793		1	1			1		1
	15:00	0,770		1	1			1		1
	16:00	0,741		1	1			1		1
	17:00	0,725		1	1			1		1
	18:00	0,749		1	1			1		1
	19:00	0,745		1	1			1		1
	20:00	0,722		1	1			1		1
	21:00	0,698		1	1			1	1	1
	22:00	0,650		1				1	1	1
	23:00	0,604		1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	0,568		1				1	1	1
	01:00	0,532		1				1	1	
	02:00	0,505		1				1	1	
	03:00	0,494		1				1	1	
	04:00	0,481		1				1	1	
	05:00	0,470		1				1	1	
	06:00	0,483		1				1	1	
	07:00	0,532		1				1	1	
	08:00	0,616		1				1	1	
	09:00	0,672		1		1		1	1	
	10:00	0,706		1		1		1	1	
	11:00	0,724		1		1		1	1	
	12:00	0,732		1		1		1	1	
	13:00	0,788		1	1	1	1	1	1	
	14:00	0,863		1	1	1		1	1	
	15:00	0,860		1	1	1		1	1	
	16:00	0,822		1	1	1		1	1	
	17:00	0,823		1	1	1		1	1	
	18:00	0,824		1	1	1		1	1	
	19:00	0,816		1	1	1		1	1	
	20:00	0,788		1	1	1		1	1	
	21:00	0,747		1	1	1		1	1	
	22:00	0,702		1	1	1			1	
	23:00	0,685		1	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	0,655		1		1			1	
	01:00	0,605		1		1			1	
	02:00	0,576		1		1			1	
	03:00	0,564		1		1			1	
	04:00	0,544		1		1			1	
	05:00	0,528		1		1			1	
	06:00	0,523		1		1			1	
	07:00	0,561		1		1			1	
	08:00	0,658		1		1			1	1
	09:00	0,727		1		1			1	1
	10:00	0,752		1		1			1	1
	11:00	0,742		1		1			1	1
	12:00	0,791		1		1		1	1	1
	13:00	0,855		1		1		1	1	1
	14:00	0,861		1	1	1		1	1	1
	15:00	0,838		1	1	1		1	1	1
	16:00	0,845		1	1	1		1	1	1
	17:00	0,836		1	1	1		1	1	1
	18:00	0,886		1	1	1		1	1	1
	19:00	0,888		1	1	1		1	1	1
	20:00	0,866		1	1	1		1	1	1
	21:00	0,838		1	1	1		1	1	1
	22:00	0,791		1	1	1		1		1
	23:00	0,739		1	1	1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	0,704			1	1		1		1
	01:00	0,673			1	1		1		1
	02:00	0,655			1	1				1
	03:00	0,629			1	1				1
	04:00	0,610			1	1				1
	05:00	0,614			1	1				1
	06:00	0,600			1	1			1	1
	07:00	0,634			1	1			1	1
	08:00	0,705			1	1			1	1
	09:00	0,768			1	1			1	1
	10:00	0,813			1	1			1	1
	11:00	0,787			1	1			1	1
	12:00	0,816			1	1			1	1
	13:00	0,868			1	1			1	1
	14:00	0,873			1	1		1	1	1
	15:00	0,873			1	1		1	1	1
	16:00	0,863			1	1		1	1	1
	17:00	0,843			1	1		1	1	1
	18:00	0,850			1	1		1	1	1
	19:00	0,860			1	1		1	1	1
	20:00	0,839			1	1		1	1	1
	21:00	0,820			1	1		1	1	1
	22:00	0,785			1	1		1	1	1
	23:00	0,735			1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	0,699			1			1	1	1
	01:00	0,645			1			1	1	1
	02:00	0,612			1			1	1	1
	03:00	0,586			1				1	1
	04:00	0,577			1				1	1
	05:00	0,563			1				1	1
	06:00	0,578			1				1	1
	07:00	0,626			1				1	1
	08:00	0,714			1			1	1	1
	09:00	0,764			1			1	1	1
	10:00	0,787			1			1	1	1
	11:00	0,799			1	1		1	1	1
	12:00	0,823			1	1		1	1	1
	13:00	0,850			1	1		1	1	1
	14:00	0,857			1	1		1	1	1
	15:00	0,849			1	1		1	1	1
	16:00	0,826			1	1		1	1	1
	17:00	0,864			1	1		1	1	1
	18:00	0,868			1	1		1	1	1
	19:00	0,824			1	1		1	1	1
	20:00	0,817			1	1		1	1	1
	21:00	0,812			1	1		1	1	1
	22:00	0,753			1	1		1	1	1
	23:00	0,685			1	1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	0,647			1	1		1		1
	01:00	0,611			1	1		1		1
	02:00	0,584			1	1		1		1
	03:00	0,567			1	1		1		
	04:00	0,552			1	1		1		
	05:00	0,544			1	1		1		
	06:00	0,549			1	1		1		
	07:00	0,609			1	1		1		
	08:00	0,670			1	1		1		
	09:00	0,692			1	1		1		
	10:00	0,753		1	1	1	1	1		1
	11:00	0,822			1	1	1	1		1
	12:00	0,865			1	1	1	1		1
	13:00	0,912			1	1	1	1	1	1
	14:00	0,918			1	1	1	1	1	1
	15:00	0,883			1	1	1	1	1	1
	16:00	0,854			1	1		1	1	1
	17:00	0,864			1	1		1	1	1
	18:00	0,879			1	1		1	1	1
	19:00	0,827			1	1		1	1	1
	20:00	0,803			1	1		1	1	1
	21:00	0,821			1	1		1	1	1
	22:00	0,785			1	1		1	1	1
	23:00	0,739			1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	0,677		1	1			1	1	1
	01:00	0,659		1				1	1	1
	02:00	0,629		1				1	1	1
	03:00	0,604		1				1	1	1
	04:00	0,599		1				1	1	1
	05:00	0,591		1				1	1	1
	06:00	0,591		1				1	1	1
	07:00	0,607		1				1	1	1
	08:00	0,666		1				1	1	1
	09:00	0,718		1		1		1	1	1
	10:00	0,767		1		1			1	1
	11:00	0,767		1		1			1	1
	12:00	0,781		1		1			1	1
	13:00	0,842		1		1	1		1	1
	14:00	0,847		1		1	1		1	1
	15:00	0,836		1		1	1		1	1
	16:00	0,811		1		1	1		1	1
	17:00	0,820		1		1	1	1	1	1
	18:00	0,844		1		1	1	1	1	
	19:00	0,862		1		1	1	1	1	
	20:00	0,832		1		1	1	1	1	
	21:00	0,825		1		1	1	1	1	
	22:00	0,751		1		1	1	1	1	
	23:00	0,683		1		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης