

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	0,651		1	1	1				
	01:00	0,616		1	1	1				
	02:00	0,587		1	1	1				
	03:00	0,564		1	1	1				
	04:00	0,547		1	1	1				
	05:00	0,533		1	1	1				
	06:00	0,525		1	1	1				
	07:00	0,555		1	1	1				
	08:00	0,629		1	1	1				
	09:00	0,702		1	1	1				
	10:00	0,738		1	1	1				
	11:00	0,754		1	1	1				
	12:00	0,769		1	1	1				
	13:00	0,816		1	1	1	1			
	14:00	0,873		1	1	1	1			
	15:00	0,886		1	1	1	1			
	16:00	0,871		1	1	1	1			
	17:00	0,862		1	1	1	1			
	18:00	0,854		1	1	1	1			
	19:00	0,846		1	1	1	1			
	20:00	0,830		1	1	1	1			
	21:00	0,805		1	1	1	1			
	22:00	0,769		1	1	1				
	23:00	0,736		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	0,685		1	1	1				
	01:00	0,641		1	1	1				
	02:00	0,616		1	1	1				
	03:00	0,600		1	1	1				
	04:00	0,583		1	1	1				
	05:00	0,563		1	1	1				
	06:00	0,550		1	1	1				
	07:00	0,575		1	1	1				
	08:00	0,668		1	1	1				
	09:00	0,759		1	1	1				
	10:00	0,795		1	1	1				
	11:00	0,791		1	1	1				
	12:00	0,827		1	1	1	1			
	13:00	0,878		1	1	1	1			
	14:00	0,896		1	1	1	1			
	15:00	0,894		1	1	1	1			
	16:00	0,898		1	1	1	1			
	17:00	0,890		1	1	1	1			
	18:00	0,922		1	1	1	1			
	19:00	0,928		1	1	1	1			
	20:00	0,917		1	1	1	1			
	21:00	0,895		1	1	1	1			
	22:00	0,846		1	1	1	1			
	23:00	0,785		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	0,777		1	1	1				
	01:00	0,734		1	1	1				
	02:00	0,701		1	1	1				
	03:00	0,674		1	1	1				
	04:00	0,648		1	1	1				
	05:00	0,626		1	1	1				
	06:00	0,613		1	1	1				
	07:00	0,629		1	1	1				
	08:00	0,688		1	1	1				
	09:00	0,755		1	1	1				
	10:00	0,799		1	1	1				
	11:00	0,813		1	1	1				
	12:00	0,834		1	1	1	1			
	13:00	0,870		1	1	1	1			
	14:00	0,900		1	1	1	1			
	15:00	0,917		1	1	1	1			
	16:00	0,919		1	1	1	1			
	17:00	0,913		1	1	1	1			
	18:00	0,925		1	1	1	1			
	19:00	0,937		1	1	1	1			
	20:00	0,938		1	1	1	1			
	21:00	0,928		1	1	1	1			
	22:00	0,895		1	1	1	1			
	23:00	0,845		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	0,786		1	1	1				
	01:00	0,743		1	1	1				
	02:00	0,709		1	1	1				
	03:00	0,680		1	1	1				
	04:00	0,653		1	1	1				
	05:00	0,635		1	1	1				
	06:00	0,634		1	1	1				
	07:00	0,663		1	1	1				
	08:00	0,720		1	1	1				
	09:00	0,777		1	1	1				
	10:00	0,809		1	1	1				
	11:00	0,825		1	1	1	1			
	12:00	0,842		1	1	1	1			
	13:00	0,862		1	1	1	1			
	14:00	0,880		1	1	1	1			
	15:00	0,889		1	1	1	1			
	16:00	0,887		1	1	1	1			
	17:00	0,882		1	1	1	1			
	18:00	0,886		1	1	1	1			
	19:00	0,894		1	1	1	1			
	20:00	0,902		1	1	1	1			
	21:00	0,900		1	1	1	1			
	22:00	0,872		1	1	1	1			
	23:00	0,829		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	0,746		1	1	1				
	01:00	0,722		1	1	1				
	02:00	0,705		1	1	1				
	03:00	0,687		1	1	1				
	04:00	0,668		1	1	1				
	05:00	0,656		1	1	1				
	06:00	0,663		1	1	1				
	07:00	0,691		1	1	1				
	08:00	0,742		1	1	1				
	09:00	0,796		1	1	1				
	10:00	0,829		1	1	1	1			
	11:00	0,856		1	1	1	1			
	12:00	0,882		1	1	1	1			
	13:00	0,907		1	1	1	1			
	14:00	0,924		1	1	1	1			
	15:00	0,930		1	1	1	1			
	16:00	0,925		1	1	1	1			
	17:00	0,916		1	1	1	1			
	18:00	0,914		1	1	1	1			
	19:00	0,904		1	1	1	1			
	20:00	0,894		1	1	1	1			
	21:00	0,887		1	1	1	1			
	22:00	0,849		1	1	1	1			
	23:00	0,801		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	0,751		1	1	1				
	01:00	0,717		1	1	1				
	02:00	0,685		1	1	1				
	03:00	0,659		1	1	1				
	04:00	0,636		1	1	1				
	05:00	0,621		1	1	1				
	06:00	0,628		1	1	1				
	07:00	0,666		1	1	1				
	08:00	0,736		1	1	1				
	09:00	0,807		1	1	1				
	10:00	0,865		1	1	1	1			
	11:00	0,882		1	1	1	1			
	12:00	0,892		1	1	1	1			
	13:00	0,922		1	1	1	1			
	14:00	0,921		1	1	1	1			
	15:00	0,909		1	1	1	1			
	16:00	0,883		1	1	1	1			
	17:00	0,870		1	1	1	1			
	18:00	0,873		1	1	1	1			
	19:00	0,885		1	1	1	1			
	20:00	0,877		1	1	1	1			
	21:00	0,878		1	1	1	1			
	22:00	0,829		1	1	1	1			
	23:00	0,775		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	0,755		1	1	1				
	01:00	0,706		1	1	1				
	02:00	0,675		1	1	1				
	03:00	0,652		1	1	1				
	04:00	0,641		1	1	1				
	05:00	0,631		1	1	1				
	06:00	0,649		1	1	1				
	07:00	0,673		1	1	1				
	08:00	0,720		1	1	1				
	09:00	0,771		1	1	1				
	10:00	0,814		1	1	1				
	11:00	0,857		1	1	1	1			
	12:00	0,895		1	1	1	1			
	13:00	0,929		1	1	1	1			
	14:00	0,955		1	1	1	1			
	15:00	0,962		1	1	1	1			
	16:00	0,952		1	1	1	1			
	17:00	0,938		1	1	1	1			
	18:00	0,930		1	1	1	1			
	19:00	0,927		1	1	1	1			
	20:00	0,920		1	1	1	1			
	21:00	0,907		1	1	1	1			
	22:00	0,879		1	1	1	1			
	23:00	0,837		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης