

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	102	1				1	
	01:00	93	1				1	
	02:00	90	1				1	
	03:00	87	1				1	
	04:00	83	1				1	
	05:00	86	1				1	
	06:00	74	1				1	
	07:00	81	1				1	
	08:00	90	1				1	
	09:00	110	1		1		1	
	10:00	121	1		1		1	
	11:00	130	1				1	
	12:00	134	1				1	
	13:00	139	1				1	
	14:00	135	1				1	
	15:00	119	1				1	
	16:00	113	1				1	
	17:00	117	1				1	
	18:00	118	1				1	
	19:00	123	1				1	
	20:00	130	1				1	
	21:00	142	1				1	
	22:00	139	1				1	
	23:00	124	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	112	1				1	
	01:00	99	1				1	
	02:00	96	1				1	
	03:00	93	1				1	
	04:00	90	1				1	
	05:00	88	1				1	
	06:00	86	1				1	
	07:00	94	1		1		1	
	08:00	104	1		1		1	
	09:00	118	1		1		1	
	10:00	128	1		1		1	1
	11:00	141	1		1			1
	12:00	135	1		1			1
	13:00	146	1		1			1
	14:00	133	1		1			1
	15:00	138	1		1			1
	16:00	131	1		1			1
	17:00	128	1		1			1
	18:00	134	1		1			1
	19:00	68			1		1	
	20:00	138			1		1	1
	21:00	147			1		1	1
	22:00	150			1		1	1
	23:00	134					1	1

Στιγμιαία γενική διακοπή στις 19:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	121					1	1
	01:00	113					1	1
	02:00	108					1	1
	03:00	102					1	1
	04:00	99					1	1
	05:00	97					1	1
	06:00	92					1	1
	07:00	93					1	1
	08:00	109					1	1
	09:00	131					1	1
	10:00	142					1	1
	11:00	139					1	1
	12:00	87					1	1
	13:00	141					1	1
	14:00	145					1	1
	15:00	132					1	1
	16:00	128					1	1
	17:00	138					1	1
	18:00	131					1	1
	19:00	138					1	1
	20:00	127					1	1
	21:00	116	1		1		1	1
	22:00	156	1		1		1	1
	23:00	140	1		1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	129	1		1		1	1
	01:00	118					1	1
	02:00	102					1	1
	03:00	101					1	1
	04:00	94					1	1
	05:00	92					1	1
	06:00	89					1	1
	07:00	102					1	1
	08:00	111					1	1
	09:00	131					1	1
	10:00	150					1	1
	11:00	146					1	1
	12:00	150					1	1
	13:00	181			1		1	1
	14:00	175			1		1	1
	15:00	175					1	1
	16:00	160					1	1
	17:00	143					1	1
	18:00	154					1	1
	19:00	160					1	1
	20:00	171	1		1		1	1
	21:00	183	1		1		1	1
	22:00	199	1		1		1	1
	23:00	175			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	150					1	1
	01:00	142					1	1
	02:00	121					1	1
	03:00	115					1	1
	04:00	112					1	1
	05:00	105					1	1
	06:00	99					1	1
	07:00	107					1	1
	08:00	130					1	1
	09:00	160					1	1
	10:00	164			1		1	1
	11:00	165			1		1	1
	12:00	162			1		1	1
	13:00	182			1		1	1
	14:00	167			1		1	1
	15:00	175					1	1
	16:00	171					1	1
	17:00	152					1	1
	18:00	157					1	1
	19:00	153					1	1
	20:00	153			1		1	1
	21:00	174			1		1	1
	22:00	178			1		1	1
	23:00	178			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	158			1		1	1
	01:00	136					1	1
	02:00	118					1	1
	03:00	112					1	1
	04:00	108					1	1
	05:00	106					1	1
	06:00	99					1	1
	07:00	102					1	1
	08:00	114					1	1
	09:00	110			1		1	1
	10:00	132		1	1		1	1
	11:00	134		1	1		1	1
	12:00	147		1	1			1
	13:00	160		1	1		1	1
	14:00	156		1	1	1	1	
	15:00	153		1	1	1		
	16:00	151		1	1	1		
	17:00	145		1	1	1		
	18:00	145		1		1		
	19:00	130		1		1		
	20:00	132		1		1		
	21:00	146		1	1	1		
	22:00	157		1	1	1		
	23:00	138		1		1		

Γενική διακοπή τα διαστήματα 9:12-9:20 και 9:24-9:40 λόγω βλάβης στη μο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	129		1		1		
	01:00	120		1		1		
	02:00	106		1		1		
	03:00	101		1		1		
	04:00	97		1		1		
	05:00	96		1		1		
	06:00	87				1		
	07:00	85				1		
	08:00	99			1	1		
	09:00	123			1	1		
	10:00	130		1	1		1	
	11:00	129		1	1	1	1	
	12:00	147		1		1		
	13:00	156		1	1	1		
	14:00	139		1	1	1		
	15:00	139		1		1		
	16:00	133		1		1		
	17:00	108		1		1		
	18:00	103		1		1		
	19:00	124		1		1		
	20:00	119		1		1		
	21:00	121		1		1		
	22:00	142		1		1		
	23:00	128		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης