

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 1/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	3,20	2,46	0,74	0,00	1					1			
	01:00	2,82	2,09	0,73	0,00	1					1			
	02:00	2,54	1,80	0,74	0,00	1								
	03:00	2,44	1,71	0,73	0,00	1								
	04:00	2,35	1,65	0,71	0,00	1								
	05:00	2,35	1,65	0,71	0,00	1								
	06:00	2,55	1,79	0,77	0,00	1								
	07:00	3,04	2,22	0,83	0,00	1						1		
	08:00	3,34	2,52	0,83	0,00	1						1		
	09:00	3,26	2,47	0,79	0,00	1						1		
	10:00	3,04	2,13	0,91	0,00	1						1		
	11:00	2,93	2,05	0,88	0,00	1								
	12:00	2,86	2,00	0,86	0,00	1								
	13:00	2,80	1,96	0,84	0,00	1								
	14:00	2,75	1,93	0,83	0,00	1								
	15:00	2,81	1,97	0,84	0,00	1								
	16:00	2,93	2,05	0,88	0,00	1					1			
	17:00	2,99	2,09	0,90	0,00	1					1			
	18:00	3,25	2,28	0,98	0,00	1					1			
	19:00	3,67	2,68	0,99	0,00	1					1			
	20:00	4,32	3,33	0,99	0,00	1					1	1		
	21:00	4,41	3,42	0,99	0,00	1					1	1		
	22:00	4,16	3,17	0,99	0,00	1					1	1		
	23:00	3,70	2,71	0,99	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 2/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	2,54	1,78	0,76	0,00	1								
	01:00	2,13	1,49	0,64	0,00	1								
	02:00	2,57	1,80	0,77	0,00	1								
	03:00	2,40	1,68	0,72	0,00	1								
	04:00	2,31	1,62	0,69	0,00	1								
	05:00	2,34	1,64	0,70	0,00	1								
	06:00	2,53	1,77	0,76	0,00	1								
	07:00	2,90	1,63	0,87	0,40	1								
	08:00	2,87	1,51	0,86	0,50	1								
	09:00	2,55	1,38	0,76	0,40	1								
	10:00	2,40	1,38	0,72	0,30	1								
	11:00	2,56	1,39	0,77	0,40	1								
	12:00	3,27	1,49	0,98	0,80	1								
	13:00	3,40	1,42	0,99	1,00	1								
	14:00	3,52	1,44	0,99	1,10	1								
	15:00	3,72	1,43	0,99	1,30	1								
	16:00	3,51	1,43	0,99	1,10	1								
	17:00	3,65	1,37	0,99	1,30	1								
	18:00	3,72	1,43	0,99	1,30	1								
	19:00	3,97	1,39	0,99	1,60	1								
	20:00	3,76	1,48	0,98	1,30	1								
	21:00	3,66	1,48	0,99	1,20	1								
	22:00	3,54	1,45	0,99	1,10	1								
	23:00	3,71	1,82	0,99	0,90	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 3/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	2,56	1,39	0,77	0,40	1								
	01:00	2,15	1,50	0,64	0,00	1								
	02:00	2,59	1,81	0,78	0,00	1								
	03:00	2,42	1,70	0,73	0,00	1								
	04:00	2,33	1,63	0,70	0,00	1								
	05:00	2,36	1,66	0,71	0,00	1								
	06:00	2,55	1,79	0,77	0,00	1								
	07:00	2,93	1,75	0,88	0,30	1								
	08:00	2,90	1,73	0,87	0,30	1								
	09:00	2,57	1,40	0,77	0,40	1								
	10:00	2,42	1,39	0,73	0,30	1								
	11:00	2,58	1,41	0,77	0,40	1								
	12:00	3,29	1,41	0,99	0,90	1								
	13:00	3,43	1,45	0,99	1,00	1								
	14:00	3,56	1,47	0,99	1,10	1								
	15:00	3,75	1,46	0,99	1,30	1								
	16:00	3,54	1,46	0,99	1,10	1								
	17:00	3,68	1,40	0,99	1,30	1								
	18:00	3,75	1,38	0,97	1,40	1								
	19:00	4,01	1,44	0,96	1,60	1								
	20:00	3,79	1,45	0,94	1,40	1								
	21:00	3,69	1,39	0,90	1,40	1								
	22:00	3,57	1,42	0,95	1,20	1								
	23:00	3,74	1,77	0,97	1,00	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 4/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	3,00	1,41	0,89	0,70	1								
	01:00	2,72	1,60	0,82	0,30	1								
	02:00	2,48	1,43	0,74	0,30	1								
	03:00	2,35	1,47	0,58	0,30	1								
	04:00	2,23	1,55	0,39	0,30	1								
	05:00	2,32	1,54	0,48	0,30	1								
	06:00	2,28	1,44	0,54	0,30	1								
	07:00	2,51	1,47	0,34	0,70	1								
	08:00	2,97	1,93	0,14	0,90	1								
	09:00	3,20	2,05	0,05	1,10	1								
	10:00	3,44	2,03	0,01	1,40	1								
	11:00	3,54	2,19	0,05	1,30	1						1		
	12:00	3,67	2,28	0,09	1,30	1						1		
	13:00	3,67	1,88	0,19	1,60	1								
	14:00	3,61	1,76	0,25	1,60	1								
	15:00	3,21	1,43	0,18	1,60	1								
	16:00	3,09	1,44	0,05	1,60	1								
	17:00	3,29	1,69	0,00	1,60	1								
	18:00	3,55	1,65	0,00	1,90	1								
	19:00	3,86	1,96	0,00	1,90	1								
	20:00	4,05	1,75	0,00	2,30	1								
	21:00	4,09	1,79	0,00	2,30	1								
	22:00	3,81	2,01	0,00	1,80	1								
	23:00	3,38	1,97	0,00	1,40	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 5/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	3,05	1,97	0,08	1,00	1								
	01:00	2,68	1,89	0,10	0,70	1								
	02:00	2,41	2,05	0,06	0,30	1								
	03:00	2,31	2,01	0,00	0,30	1								
	04:00	2,24	1,94	0,00	0,30	1								
	05:00	2,24	1,94	0,00	0,30	1								
	06:00	2,29	1,97	0,02	0,30	1								
	07:00	2,49	1,68	0,12	0,70	1								
	08:00	2,88	1,96	0,12	0,80	1								
	09:00	2,96	1,75	0,22	1,00	1								
	10:00	3,07	1,64	0,44	1,00	1								
	11:00	3,17	1,56	0,31	1,30	1								
	12:00	3,30	1,44	0,35	1,50	1								
	13:00	3,28	1,43	0,45	1,40	1								
	14:00	3,06	1,41	0,45	1,20	1								
	15:00	3,04	1,42	0,52	1,10	1								
	16:00	3,09	1,45	0,54	1,10	1								
	17:00	3,25	1,40	0,55	1,30	1								
	18:00	3,22	1,41	0,62	1,20	1								
	19:00	3,57	1,47	0,49	1,60	1								
	20:00	4,04	1,39	0,44	2,20	1								
	21:00	3,99	1,46	0,53	2,00	1								
	22:00	3,71	1,47	0,64	1,60	1								
	23:00	3,33	1,48	0,75	1,10	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 6/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,86	1,44	0,63	0,80	1								
	01:00	2,57	1,65	0,62	0,30	1								
	02:00	2,34	1,48	0,56	0,30	1								
	03:00	2,28	1,39	0,59	0,30	1								
	04:00	2,20	1,54	0,66	0,00	1								
	05:00	2,21	1,58	0,63	0,00	1								
	06:00	2,27	1,39	0,58	0,30	1								
	07:00	2,55	1,42	0,63	0,50	1								
	08:00	2,93	1,44	0,60	0,90	1								
	09:00	3,04	1,39	0,55	1,10	1								
	10:00	3,00	1,42	0,48	1,10	1								
	11:00	3,10	1,42	0,38	1,30	1								
	12:00	2,99	1,41	0,38	1,20	1								
	13:00	3,01	1,43	0,38	1,20	1								
	14:00	2,94	1,36	0,38	1,20	1								
	15:00	2,86	1,38	0,38	1,10	1								
	16:00	2,85	1,36	0,39	1,10	1								
	17:00	3,04	1,43	0,41	1,20	1								
	18:00	3,36	1,41	0,35	1,60	1								
	19:00	3,77	1,48	0,39	1,90	1								
	20:00	4,20	1,50	0,41	2,30	1								
	21:00	4,22	1,46	0,36	2,40	1								
	22:00	3,90	1,49	0,31	2,10	1								
	23:00	3,40	1,44	0,26	1,70	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 7/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	3,19	1,50	0,69	1,00	1								
	01:00	2,84	1,47	0,67	0,70	1								
	02:00	2,60	1,57	0,73	0,30	1								
	03:00	2,43	1,50	0,64	0,30	1								
	04:00	2,34	1,47	0,57	0,30	1								
	05:00	2,36	1,49	0,56	0,30	1								
	06:00	2,50	1,63	0,57	0,30	1								
	07:00	3,01	1,63	0,69	0,70	1								
	08:00	3,36	1,87	0,79	0,70	1								
	09:00	3,61	1,79	0,82	1,00	1								
	10:00	3,86	1,86	0,79	1,20	1								
	11:00	4,09	1,87	0,72	1,50	1								
	12:00	4,21	1,69	0,72	1,80	1								
	13:00	4,05	1,53	0,72	1,80	1								
	14:00	4,06	1,46	0,79	1,80	1								
	15:00	4,09	1,43	0,86	1,80	1								
	16:00	4,07	1,39	0,88	1,80	1								
	17:00	3,97	1,44	0,83	1,70	1								
	18:00	4,13	1,47	0,76	1,90	1								
	19:00	4,32	1,41	0,81	2,10	1								
	20:00	4,55	1,42	0,72	2,40	1								
	21:00	4,45	1,44	0,70	2,30	1								
	22:00	4,12	1,50	0,72	1,90	1								
	23:00	3,76	1,50	0,76	1,50	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 8/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	3,28	1,93	0,36	1,00	1								
	01:00	2,88	1,65	0,53	0,70	1								
	02:00	2,31	1,32	0,68	0,30	1								
	03:00	2,44	1,41	0,73	0,30	1								
	04:00	2,36	1,36	0,70	0,30	1								
	05:00	2,40	1,38	0,72	0,30	1								
	06:00	2,51	1,49	0,72	0,30	1								
	07:00	2,81	1,39	0,72	0,70	1								
	08:00	2,69	1,52	0,77	0,40	1								
	09:00	3,13	1,65	0,77	0,70	1								
	10:00	3,11	1,48	0,93	0,70	1								
	11:00	2,93	1,39	0,75	0,80	1								
	12:00	2,83	1,37	0,77	0,70	1								
	13:00	2,87	1,37	0,71	0,80	1								
	14:00	2,82	1,39	0,73	0,70	1								
	15:00	2,95	1,36	0,79	0,80	1								
	16:00	2,75	1,37	0,68	0,70	1								
	17:00	2,90	1,44	0,76	0,70	1								
	18:00	3,20	1,48	0,72	1,00	1								
	19:00	3,72	1,46	0,76	1,50	1								
	20:00	4,10	1,49	0,61	2,00	1								
	21:00	4,18	1,44	0,64	2,10	1								
	22:00	4,03	1,43	0,60	2,00	1								
	23:00	3,75	1,40	0,55	1,80	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	3,25	1,42	0,63	1,20	1								
	01:00	2,82	1,66	0,46	0,70	1								
	02:00	2,50	1,77	0,44	0,30	1								
	03:00	2,38	1,74	0,34	0,30	1								
	04:00	2,35	1,83	0,22	0,30	1								
	05:00	2,34	1,95	0,09	0,30	1								
	06:00	2,47	1,68	0,09	0,70	1								
	07:00	2,76	1,67	0,10	1,00	1								
	08:00	2,97	1,77	0,10	1,10	1								
	09:00	2,72	1,64	0,08	1,00	1								
	10:00	2,71	1,66	0,04	1,00	1								
	11:00	2,61	1,47	0,03	1,10	1								
	12:00	2,50	1,36	0,05	1,10	1								
	13:00	2,45	1,36	0,09	1,00	1								
	14:00	2,78	1,48	0,10	1,20	1								
	15:00	2,73	1,44	0,09	1,20	1								
	16:00	2,74	1,38	0,06	1,30	1								
	17:00	2,76	1,39	0,07	1,30	1								
	18:00	3,09	1,40	0,09	1,60	1								
	19:00	3,51	1,39	0,12	2,00	1								
	20:00	4,03	1,42	0,11	2,50	1								
	21:00	4,09	1,43	0,06	2,60	1								
	22:00	3,85	1,60	0,05	2,20	1								
	23:00	3,54	1,69	0,05	1,80	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 10/4/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Παρασκευή	00:00	3,27	2,02	0,05	1,20	1									
	01:00	2,84	2,01	0,03	0,80	1									
	02:00	2,52	1,79	0,03	0,70	1									
	03:00	2,39	1,79	0,01	0,60	1									
	04:00	2,36	2,01	0,05	0,30	1									
	05:00	2,36	1,90	0,16	0,30	1									
	06:00	2,49	1,97	0,22	0,30	1									
	07:00	2,77	1,89	0,19	0,70	1									
	08:00	2,99	1,91	0,17	0,90	1									
	09:00	2,73	1,53	0,21	1,00	1									
	10:00	2,72	1,44	0,28	1,00	1									
	11:00	2,62	1,40	0,32	0,90	1									
	12:00	2,52	1,36	0,45	0,70	1									
	13:00	2,46	1,44	0,52	0,50	1									
	14:00	2,79	1,45	0,44	0,90	1									
	15:00	2,75	1,41	0,44	0,90	1									
	16:00	2,75	1,41	0,55	0,80	1									
	17:00	2,77	1,41	0,56	0,80	1									
	18:00	3,11	1,39	0,72	1,00	1									
	19:00	3,53	1,38	0,74	1,40	1									
	20:00	4,05	1,40	0,76	1,90	1									
	21:00	4,11	1,46	0,75	1,90	1									
	22:00	3,87	1,42	0,75	1,70	1									
	23:00	3,56	1,38	0,78	1,40	1									

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 11/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	3,30	1,49	0,82	1,00	1								
	01:00	2,87	1,38	0,79	0,70	1								
	02:00	2,54	1,48	0,76	0,30	1								
	03:00	2,42	1,39	0,73	0,30	1								
	04:00	2,38	1,37	0,72	0,30	1								
	05:00	2,38	1,37	0,71	0,30	1								
	06:00	2,51	1,46	0,75	0,30	1								
	07:00	2,80	1,43	0,67	0,70	1								
	08:00	3,02	1,43	0,69	0,90	1								
	09:00	2,76	1,36	0,70	0,70	1								
	10:00	2,75	1,37	0,68	0,70	1								
	11:00	2,65	1,36	0,59	0,70	1								
	12:00	2,54	1,38	0,66	0,50	1								
	13:00	2,49	1,37	0,72	0,40	1								
	14:00	2,82	1,43	0,79	0,60	1								
	15:00	2,78	1,37	0,81	0,60	1								
	16:00	2,78	1,38	0,80	0,60	1								
	17:00	2,80	1,41	0,79	0,60	1								
	18:00	3,14	1,48	0,76	0,90	1								
	19:00	3,57	1,43	0,74	1,40	1								
	20:00	4,10	1,49	0,70	1,90	1								
	21:00	4,16	1,40	0,65	2,10	1								
	22:00	3,91	1,51	0,60	1,80	1								
	23:00	3,60	1,53	0,57	1,50	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 12/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	3,16	1,74	0,52	0,90	1								
	01:00	2,74	1,91	0,43	0,40	1								
	02:00	2,43	2,03	0,40	0,00	1								
	03:00	2,31	2,01	0,30	0,00	1								
	04:00	2,28	2,04	0,24	0,00	1								
	05:00	2,28	2,04	0,23	0,00	1								
	06:00	2,40	2,28	0,12	0,00	1						1		
	07:00	2,68	2,62	0,06	0,00	1						1		
	08:00	2,88	2,50	0,08	0,30	1						1		
	09:00	2,64	1,87	0,07	0,70	1								
	10:00	2,63	1,68	0,05	0,90	1								
	11:00	2,53	1,60	0,04	0,90	1								
	12:00	2,43	1,39	0,04	1,00	1								
	13:00	2,38	1,45	0,02	0,90	1								
	14:00	2,70	1,50	0,00	1,20	1								
	15:00	2,66	1,43	0,02	1,20	1								
	16:00	2,66	1,43	0,03	1,20	1								
	17:00	2,68	1,45	0,03	1,20	1								
	18:00	3,00	1,47	0,03	1,50	1								
	19:00	3,41	1,51	0,00	1,90	1								
	20:00	3,92	1,92	0,00	2,00	1								
	21:00	3,97	1,86	0,02	2,10	1								
	22:00	3,74	2,04	0,00	1,70	1								
	23:00	3,44	2,44	0,00	1,00	1					1			

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 13/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	3,29	2,89	0,00	0,40	1					1			
	01:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1					1			
	02:00	2,53	2,53	0,00	0,00	1					1			
	03:00	2,41	2,41	0,00	0,00	1					1			
	04:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1					1			
	05:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1					1			
	06:00	2,50	2,50	0,00	0,00	1					1			
	07:00	2,79	2,76	0,04	0,00	1					1			
	08:00	3,00	2,54	0,06	0,40	1					1			
	09:00	2,75	2,30	0,05	0,40	1					1			
	10:00	2,74	2,27	0,07	0,40	1					1			
	11:00	2,64	2,12	0,02	0,50	1					1			
	12:00	2,53	1,72	0,01	0,80	1								
	13:00	2,48	1,56	0,01	0,90	1								
	14:00	2,81	1,91	0,00	0,90	1								
	15:00	2,76	1,86	0,00	0,90	1								
	16:00	2,77	1,87	0,00	0,90	1								
	17:00	2,79	1,78	0,01	1,00	1								
	18:00	3,13	1,93	0,00	1,20	1								
	19:00	3,55	2,25	0,00	1,30	1						1		
	20:00	4,08	2,76	0,02	1,30	1						1		
	21:00	4,14	2,65	0,19	1,30	1						1		
	22:00	3,89	2,33	0,47	1,10	1						1		
	23:00	3,58	2,45	0,43	0,70	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 14/4/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Τρίτη	00:00	3,32	2,68	0,25	0,40	1						1			
	01:00	2,89	2,69	0,20	0,00	1						1			
	02:00	2,56	2,35	0,20	0,00	1						1			
	03:00	2,44	2,15	0,29	0,00	1						1			
	04:00	2,40	1,94	0,46	0,00	1									
	05:00	2,40	1,90	0,49	0,00	1									
	06:00	2,53	2,04	0,49	0,00	1									
	07:00	2,82	1,68	0,74	0,40	1									
	08:00	3,04	1,74	0,90	0,40	1									
	09:00	2,78	1,57	0,81	0,40	1									
	10:00	2,77	1,56	0,81	0,40	1									
	11:00	2,66	1,53	0,63	0,50	1									
	12:00	2,56	1,40	0,46	0,70	1									
	13:00	2,50	1,46	0,44	0,60	1									
	14:00	2,84	1,47	0,57	0,80	1									
	15:00	2,79	1,48	0,62	0,70	1									
	16:00	2,80	1,40	0,70	0,70	1									
	17:00	2,82	1,40	0,72	0,70	1									
	18:00	3,16	1,38	0,88	0,90	1									
	19:00	3,59	1,41	0,98	1,20	1									
	20:00	4,12	1,54	0,99	1,60	1									
	21:00	4,18	1,50	0,99	1,70	1									
	22:00	3,94	1,55	0,99	1,40	1									
	23:00	3,62	1,73	0,98	0,90	1									

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 15/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	3,35	1,83	0,92	0,60	1								
	01:00	2,91	1,64	0,87	0,40	1								
	02:00	2,58	1,81	0,77	0,00	1								
	03:00	2,46	1,72	0,74	0,00	1								
	04:00	2,42	1,74	0,68	0,00	1								
	05:00	2,42	1,73	0,69	0,00	1								
	06:00	2,55	1,82	0,73	0,00	1								
	07:00	2,85	1,77	0,78	0,30	1								
	08:00	3,06	1,75	0,82	0,50	1								
	09:00	2,80	1,56	0,84	0,40	1								
	10:00	2,79	1,55	0,84	0,40	1								
	11:00	2,69	1,39	0,80	0,50	1								
	12:00	2,58	1,34	0,65	0,60	1								
	13:00	2,52	1,37	0,56	0,60	1								
	14:00	2,86	1,44	0,83	0,60	1								
	15:00	2,82	1,41	0,81	0,60	1								
	16:00	2,82	1,41	0,82	0,60	1								
	17:00	2,84	1,42	0,83	0,60	1								
	18:00	3,19	1,48	0,81	0,90	1								
	19:00	3,62	1,49	0,83	1,30	1								
	20:00	4,16	1,53	0,93	1,70	1								
	21:00	4,22	1,53	0,99	1,70	1								
	22:00	3,97	1,69	0,99	1,30	1								
	23:00	3,65	1,86	0,99	0,80	1								

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 16/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	3,20	2,63	0,17	0,40	1					1			
	01:00	2,83	2,66	0,17	0,00	1					1			
	02:00	2,63	2,44	0,19	0,00	1					1			
	03:00	2,46	2,25	0,21	0,00	1					1			
	04:00	2,40	2,14	0,26	0,00	1					1			
	05:00	2,32	1,99	0,33	0,00	1								
	06:00	2,38	2,04	0,34	0,00	1								
	07:00	2,61	2,29	0,32	0,00	1						1		
	08:00	2,82	2,52	0,29	0,00	1						1		
	09:00	3,15	2,90	0,25	0,00	1						1		
	10:00	3,28	3,05	0,23	0,00	1					1	1		
	11:00	3,55	3,28	0,27	0,00	1					1	1		
	12:00	3,61	2,96	0,25	0,40	1					1			
	13:00	3,62	2,47	0,25	0,90	1					1			
	14:00	3,42	2,26	0,26	0,90	1					1			
	15:00	3,33	1,94	0,49	0,90	1								
	16:00	3,34	1,69	0,75	0,90	1								
	17:00	3,50	1,60	0,90	1,00	1								
	18:00	3,53	1,37	0,96	1,20	1								
	19:00	3,74	1,46	0,97	1,30	1								
	20:00	4,25	1,97	0,98	1,30	1								
	21:00	4,22	2,02	0,90	1,30	1								
	22:00	3,94	2,04	0,81	1,10	1								
	23:00	3,53	2,41	0,71	0,40	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 17/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	3,11	1,77	0,93	0,40								1	
	01:00	2,77	1,94	0,83	0,00								1	
	02:00	2,50	1,75	0,75	0,00								1	
	03:00	2,39	1,67	0,72	0,00								1	
	04:00	2,28	1,59	0,68	0,00								1	
	05:00	2,27	1,59	0,68	0,00								1	
	06:00	2,34	1,64	0,70	0,00								1	
	07:00	2,53	1,77	0,76	0,00								1	
	08:00	2,81	1,96	0,84	0,00								1	
	09:00	3,08	2,16	0,93	0,00						1		1	
	10:00	3,20	2,24	0,96	0,00						1		1	
	11:00	3,24	2,27	0,97	0,00						1		1	
	12:00	3,17	2,22	0,95	0,00						1		1	
	13:00	3,11	1,78	0,93	0,40								1	
	14:00	3,06	1,44	0,92	0,70								1	
	15:00	2,98	1,38	0,89	0,70								1	
	16:00	2,93	1,35	0,88	0,70								1	
	17:00	3,01	1,31	0,90	0,80								1	
	18:00	3,06	1,44	0,52	1,10								1	
	19:00	3,43	1,95	0,08	1,40								1	
	20:00	3,99	2,59	0,09	1,30							1	1	
	21:00	4,02	2,58	0,14	1,30							1	1	
	22:00	3,79	2,27	0,41	1,10							1	1	
	23:00	3,30	2,61	0,29	0,40							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 18/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	2,80	2,71	0,10	0,00							1	1	
	01:00	2,43	1,96	0,47	0,00								1	
	02:00	2,23	1,56	0,67	0,00								1	
	03:00	2,13	1,49	0,64	0,00								1	
	04:00	2,07	1,50	0,58	0,00								1	
	05:00	2,08	1,59	0,49	0,00								1	
	06:00	2,17	1,65	0,52	0,00								1	
	07:00	2,38	1,67	0,72	0,00								1	
	08:00	2,68	1,88	0,80	0,00								1	
	09:00	2,99	2,09	0,90	0,00						1		1	
	10:00	3,06	2,15	0,92	0,00						1		1	
	11:00	3,23	2,26	0,97	0,00						1		1	
	12:00	3,28	2,29	0,98	0,00						1		1	
	13:00	3,37	2,38	0,99	0,00						1		1	
	14:00	3,36	2,07	0,99	0,30						1		1	
	15:00	3,10	1,47	0,93	0,70								1	
	16:00	3,06	1,44	0,92	0,70								1	
	17:00	3,21	1,35	0,96	0,90								1	
	18:00	3,41	1,33	0,99	1,10								1	
	19:00	3,66	1,37	0,99	1,30								1	
	20:00	4,03	1,75	0,99	1,30								1	
	21:00	3,91	1,63	0,99	1,30								1	
	22:00	3,64	1,55	0,99	1,10								1	
	23:00	3,19	1,84	0,96	0,40								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 19/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,75	1,92	0,82	0,00								1	
	01:00	2,38	1,67	0,71	0,00								1	
	02:00	2,19	1,53	0,66	0,00								1	
	03:00	2,09	1,46	0,63	0,00								1	
	04:00	2,03	1,42	0,61	0,00								1	
	05:00	2,04	1,43	0,61	0,00								1	
	06:00	2,13	1,49	0,64	0,00								1	
	07:00	2,34	1,63	0,70	0,00								1	
	08:00	2,63	1,84	0,79	0,00								1	
	09:00	2,93	2,05	0,88	0,00						1		1	
	10:00	3,00	2,10	0,90	0,00						1		1	
	11:00	3,17	2,22	0,95	0,00						1		1	
	12:00	3,21	2,25	0,96	0,00						1		1	
	13:00	3,30	2,31	0,99	0,00						1		1	
	14:00	3,29	2,00	0,99	0,30						1		1	
	15:00	3,04	1,42	0,91	0,70								1	
	16:00	3,00	1,40	0,90	0,70								1	
	17:00	3,15	1,40	0,94	0,80								1	
	18:00	3,35	1,36	0,99	1,00								1	
	19:00	3,58	1,40	0,99	1,20								1	
	20:00	3,95	1,46	0,99	1,50								1	
	21:00	3,83	1,45	0,98	1,40								1	
	22:00	3,56	1,53	0,93	1,10								1	
	23:00	3,13	1,92	0,81	0,40								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 20/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,88	2,26	0,62	0,00							1	1	
	01:00	2,50	1,92	0,58	0,00								1	
	02:00	2,30	1,68	0,62	0,00								1	
	03:00	2,19	1,54	0,65	0,00								1	
	04:00	2,13	1,49	0,64	0,00								1	
	05:00	2,14	1,50	0,64	0,00								1	
	06:00	2,23	1,56	0,67	0,00								1	
	07:00	2,45	1,71	0,73	0,00								1	
	08:00	2,75	1,95	0,80	0,00								1	
	09:00	3,07	2,31	0,76	0,00						1		1	
	10:00	3,15	2,43	0,72	0,00						1		1	
	11:00	3,32	2,65	0,67	0,00						1		1	
	12:00	3,37	2,71	0,66	0,00						1		1	
	13:00	3,46	2,82	0,64	0,00						1		1	
	14:00	3,45	2,52	0,62	0,30						1		1	
	15:00	3,18	1,88	0,60	0,70								1	
	16:00	3,14	1,86	0,58	0,70								1	
	17:00	3,30	1,83	0,57	0,90								1	
	18:00	3,51	1,83	0,58	1,10								1	
	19:00	3,76	1,87	0,58	1,30								1	
	20:00	4,14	2,34	0,50	1,30							1	1	
	21:00	4,02	2,37	0,35	1,30							1	1	
	22:00	3,74	2,48	0,16	1,10							1	1	
	23:00	3,28	2,78	0,10	0,40							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 21/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	2,77	2,53	0,24	0,00							1	1	
	01:00	2,49	2,25	0,25	0,00							1	1	
	02:00	2,31	2,10	0,21	0,00							1	1	
	03:00	2,13	2,01	0,12	0,00							1	1	
	04:00	2,15	2,11	0,04	0,00							1	1	
	05:00	2,15	2,15	0,00	0,00							1	1	
	06:00	2,21	2,21	0,00	0,00							1	1	
	07:00	2,40	2,39	0,00	0,00							1	1	
	08:00	2,69	2,69	0,00	0,00							1	1	
	09:00	2,91	2,87	0,03	0,00							1	1	
	10:00	3,04	3,00	0,04	0,00			1					1	
	11:00	3,09	3,07	0,02	0,00			1					1	
	12:00	3,11	3,09	0,02	0,00			1					1	
	13:00	3,16	3,13	0,03	0,00			1					1	
	14:00	3,00	2,97	0,04	0,00			1					1	
	15:00	2,85	2,79	0,06	0,00			1					1	
	16:00	2,78	1,94	0,14	0,70								1	
	17:00	2,79	1,80	0,09	0,90								1	
	18:00	3,05	1,94	0,01	1,10								1	
	19:00	3,29	1,94	0,05	1,30								1	
	20:00	3,82	2,21	0,01	1,60							1	1	
	21:00	3,84	2,14	0,10	1,60							1	1	
	22:00	3,61	1,77	0,34	1,50								1	
	23:00	3,30	1,94	0,46	0,90								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 22/4/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Τετάρτη	00:00	2,70	2,08	0,22	0,40		1								
	01:00	2,42	2,14	0,29	0,00		1								
	02:00	2,25	1,91	0,34	0,00		1								
	03:00	2,08	1,70	0,38	0,00		1								
	04:00	2,10	1,67	0,43	0,00		1								
	05:00	2,10	1,64	0,46	0,00		1								
	06:00	2,15	1,64	0,51	0,00		1								
	07:00	2,34	1,83	0,50	0,00		1								
	08:00	2,62	2,18	0,44	0,00		1					1			
	09:00	2,84	2,42	0,41	0,00		1					1			
	10:00	2,96	2,58	0,38	0,00		1					1			
	11:00	3,01	2,69	0,33	0,00		1					1			
	12:00	3,04	2,70	0,34	0,00		1					1			
	13:00	3,08	2,77	0,31	0,00		1					1			
	14:00	2,93	2,72	0,21	0,00		1					1			
	15:00	2,78	2,70	0,07	0,00		1					1			
	16:00	2,71	2,39	0,02	0,30		1					1			
	17:00	2,72	2,01	0,01	0,70		1								
	18:00	2,97	1,85	0,02	1,10		1								
	19:00	3,21	1,68	0,03	1,50		1								
	20:00	3,68	2,00	0,08	1,60		1								
	21:00	3,71	2,03	0,08	1,60		1								
	22:00	3,52	1,98	0,04	1,50		1								
	23:00	3,22	2,19	0,12	0,90		1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 23/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	2,63	2,20	0,04	0,40		1					1		
	01:00	2,36	2,36	0,00	0,00		1					1		
	02:00	2,20	2,20	0,00	0,00		1					1		
	03:00	2,03	2,03	0,00	0,00		1							
	04:00	2,04	1,99	0,05	0,00		1							
	05:00	2,05	1,89	0,15	0,00		1							
	06:00	2,10	1,80	0,30	0,00		1							
	07:00	2,28	1,78	0,50	0,00		1							
	08:00	2,55	1,80	0,76	0,00		1							
	09:00	2,76	1,94	0,83	0,00		1							
	10:00	2,89	2,05	0,83	0,00		1							
	11:00	2,94	2,06	0,88	0,00		1							
	12:00	2,96	2,07	0,89	0,00		1							
	13:00	3,00	2,10	0,90	0,00		1							
	14:00	2,86	2,00	0,86	0,00		1							
	15:00	2,71	1,90	0,81	0,00		1							
	16:00	2,64	1,55	0,79	0,30		1							
	17:00	2,65	1,46	0,80	0,40		1							
	18:00	2,90	1,49	0,81	0,60		1							
	19:00	3,13	1,42	0,61	1,10		1							
	20:00	3,59	1,44	0,55	1,60		1							
	21:00	3,62	1,45	0,76	1,40		1							
	22:00	3,43	1,44	0,79	1,20		1							
	23:00	3,14	1,47	0,77	0,90		1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 24/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	2,70	1,65	0,64	0,40		1							
	01:00	2,42	1,79	0,62	0,00		1							
	02:00	2,25	1,58	0,67	0,00		1							
	03:00	2,08	1,45	0,62	0,00		1							
	04:00	2,09	1,46	0,63	0,00		1							
	05:00	2,10	1,47	0,63	0,00		1							
	06:00	2,15	1,50	0,64	0,00		1							
	07:00	2,33	1,63	0,70	0,00		1							
	08:00	2,61	1,87	0,74	0,00		1							
	09:00	2,83	2,28	0,55	0,00		1					1		
	10:00	2,96	2,42	0,53	0,00		1					1		
	11:00	3,01	2,52	0,48	0,00		1					1		
	12:00	3,03	2,60	0,43	0,00		1					1		
	13:00	3,07	2,51	0,56	0,00		1					1		
	14:00	2,92	1,97	0,65	0,30		1							
	15:00	2,77	1,81	0,66	0,30		1							
	16:00	2,70	1,50	0,60	0,60		1							
	17:00	2,74	1,50	0,65	0,60		1							
	18:00	3,00	1,48	0,62	0,90		1							
	19:00	3,23	1,50	0,53	1,20		1							
	20:00	3,71	1,44	0,67	1,60		1							
	21:00	3,74	1,50	0,75	1,50		1							
	22:00	3,55	1,53	0,72	1,30		1							
	23:00	3,21	1,80	0,51	0,90		1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 25/4/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Σάββατο	00:00	2,76	1,85	0,51	0,40		1								
	01:00	2,48	2,08	0,40	0,00		1								
	02:00	2,30	1,93	0,37	0,00		1								
	03:00	2,13	1,71	0,41	0,00		1								
	04:00	2,14	1,78	0,36	0,00		1								
	05:00	2,15	1,86	0,29	0,00		1								
	06:00	2,20	1,89	0,31	0,00		1								
	07:00	2,39	1,72	0,27	0,40		1								
	08:00	2,68	2,06	0,22	0,40		1								
	09:00	2,90	2,30	0,20	0,40		1					1			
	10:00	3,03	2,48	0,15	0,40		1					1			
	11:00	3,08	2,57	0,11	0,40		1					1			
	12:00	3,10	2,59	0,11	0,40		1					1			
	13:00	3,15	2,69	0,06	0,40		1					1			
	14:00	2,99	2,57	0,03	0,40		1					1			
	15:00	2,84	2,44	0,00	0,40		1					1			
	16:00	2,77	2,06	0,01	0,70		1								
	17:00	2,81	2,11	0,00	0,70		1								
	18:00	3,07	2,37	0,00	0,70		1						1		
	19:00	3,31	2,49	0,13	0,70		1						1		
	20:00	3,80	2,89	0,21	0,70		1						1		
	21:00	3,83	2,99	0,14	0,70		1						1		
	22:00	3,63	2,80	0,13	0,70		1						1		
	23:00	3,29	2,39	0,20	0,70		1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 26/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,72	2,03	0,28	0,40		1							
	01:00	2,43	1,98	0,46	0,00		1							
	02:00	2,26	1,64	0,62	0,00		1							
	03:00	2,09	1,52	0,57	0,00		1							
	04:00	2,11	1,49	0,62	0,00		1							
	05:00	2,11	1,48	0,63	0,00		1							
	06:00	2,16	1,51	0,65	0,00		1							
	07:00	2,35	1,84	0,51	0,00		1							
	08:00	2,63	2,26	0,38	0,00		1						1	
	09:00	2,85	2,10	0,45	0,30		1							
	10:00	2,98	2,01	0,57	0,40		1							
	11:00	3,03	1,83	0,79	0,40		1							
	12:00	3,05	1,76	0,90	0,40		1							
	13:00	3,09	1,87	0,82	0,40		1							
	14:00	2,94	1,74	0,80	0,40		1							
	15:00	2,79	1,65	0,74	0,40		1							
	16:00	2,73	1,43	0,71	0,60		1							
	17:00	2,76	1,44	0,72	0,60		1							
	18:00	3,02	1,58	0,84	0,60		1							
	19:00	3,26	1,62	0,93	0,70		1							
	20:00	3,74	2,03	0,91	0,80		1							
	21:00	3,77	2,13	0,84	0,80		1							
	22:00	3,57	2,04	0,73	0,80		1							
	23:00	3,23	2,14	0,70	0,40		1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 27/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,75	2,06	0,69	0,00		1							
	01:00	2,46	1,72	0,74	0,00		1							
	02:00	2,29	1,60	0,69	0,00		1							
	03:00	2,12	1,48	0,64	0,00		1							
	04:00	2,13	1,49	0,64	0,00		1							
	05:00	2,14	1,50	0,64	0,00		1							
	06:00	2,19	1,53	0,66	0,00		1							
	07:00	2,38	1,66	0,71	0,00		1							
	08:00	2,66	1,87	0,80	0,00		1							
	09:00	2,88	2,02	0,87	0,00		1							
	10:00	3,01	2,11	0,90	0,00		1							
	11:00	3,06	1,75	0,91	0,40		1							
	12:00	3,09	1,82	0,87	0,40		1							
	13:00	3,13	1,93	0,80	0,40		1							
	14:00	2,98	1,73	0,85	0,40		1							
	15:00	2,83	1,58	0,85	0,40		1							
	16:00	2,76	1,53	0,83	0,40		1							
	17:00	2,80	1,43	0,77	0,60		1							
	18:00	3,05	1,44	0,92	0,70		1							
	19:00	3,29	1,66	0,93	0,70		1							
	20:00	3,78	2,05	0,93	0,80		1							
	21:00	3,81	1,98	0,93	0,90		1							
	22:00	3,61	1,99	0,93	0,70		1							
	23:00	3,27	1,96	0,91	0,40		1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 28/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	2,71	1,90	0,81	0,00								1	
	01:00	2,38	1,67	0,71	0,00								1	
	02:00	2,22	1,55	0,67	0,00								1	
	03:00	2,13	1,49	0,64	0,00								1	
	04:00	2,07	1,45	0,62	0,00								1	
	05:00	2,12	1,48	0,64	0,00								1	
	06:00	2,27	1,59	0,68	0,00								1	
	07:00	2,61	1,82	0,78	0,00								1	
	08:00	2,73	1,91	0,82	0,00								1	
	09:00	2,71	1,90	0,81	0,00								1	
	10:00	2,66	1,86	0,80	0,00								1	
	11:00	2,56	1,79	0,77	0,00								1	
	12:00	2,53	1,77	0,76	0,00								1	
	13:00	2,54	1,78	0,76	0,00								1	
	14:00	2,65	1,85	0,79	0,00								1	
	15:00	2,63	1,84	0,79	0,00								1	
	16:00	2,56	1,79	0,77	0,00								1	
	17:00	2,72	1,51	0,82	0,40								1	
	18:00	2,97	1,68	0,89	0,40								1	
	19:00	3,17	1,42	0,95	0,80								1	
	20:00	3,70	1,86	0,94	0,90								1	
	21:00	3,73	1,81	0,92	1,00								1	
	22:00	3,47	1,72	0,85	0,90								1	
	23:00	3,11	1,86	0,86	0,40								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 29/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,43	1,70	0,73	0,00								1	
	01:00	2,18	1,53	0,66	0,00								1	
	02:00	2,10	1,47	0,63	0,00								1	
	03:00	1,99	1,40	0,60	0,00								1	
	04:00	1,95	1,36	0,58	0,00								1	
	05:00	1,99	1,39	0,60	0,00								1	
	06:00	2,11	1,48	0,63	0,00								1	
	07:00	2,37	1,66	0,71	0,00								1	
	08:00	2,44	1,71	0,73	0,00								1	
	09:00	2,51	1,76	0,75	0,00								1	
	10:00	2,44	1,71	0,73	0,00								1	
	11:00	2,43	1,70	0,73	0,00								1	
	12:00	2,42	1,69	0,72	0,00								1	
	13:00	2,42	1,69	0,72	0,00								1	
	14:00	2,46	1,72	0,74	0,00								1	
	15:00	2,39	1,67	0,72	0,00								1	
	16:00	2,37	1,66	0,71	0,00								1	
	17:00	2,42	1,69	0,73	0,00								1	
	18:00	2,65	1,92	0,73	0,00								1	
	19:00	2,90	1,77	0,73	0,40								1	
	20:00	3,26	1,89	0,67	0,70								1	
	21:00	3,42	1,75	0,57	1,10								1	
	22:00	3,08	1,61	0,47	1,00								1	
	23:00	2,74	1,95	0,40	0,40								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 30/4/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	2,44	2,01	0,43	0,00							1	1	
	01:00	2,15	1,70	0,45	0,00								1	
	02:00	2,02	1,52	0,50	0,00								1	
	03:00	1,98	1,51	0,47	0,00								1	
	04:00	1,92	1,47	0,45	0,00								1	
	05:00	1,98	1,40	0,58	0,00								1	
	06:00	2,12	1,55	0,56	0,00								1	
	07:00	2,38	2,01	0,37	0,00							1	1	
	08:00	2,48	2,29	0,19	0,00							1	1	
	09:00	2,55	2,45	0,10	0,00							1	1	
	10:00	2,50	2,45	0,05	0,00							1	1	
	11:00	2,53	2,50	0,03	0,00							1	1	
	12:00	2,53	2,50	0,02	0,00							1	1	
	13:00	2,50	2,48	0,02	0,00							1	1	
	14:00	2,50	2,48	0,02	0,00							1	1	
	15:00	2,38	2,33	0,05	0,00							1	1	
	16:00	2,39	2,32	0,07	0,00							1	1	
	17:00	2,50	2,45	0,04	0,00							1	1	
	18:00	2,68	2,64	0,04	0,00							1	1	
	19:00	2,95	2,47	0,08	0,40							1	1	
	20:00	3,35	2,56	0,10	0,70							1	1	
	21:00	3,39	2,18	0,11	1,10							1	1	
	22:00	3,19	2,01	0,17	1,00							1	1	
	23:00	2,76	2,11	0,25	0,40							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.