

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	2,18	2,17	0,01	0,00							1	1	
	01:00	1,93	1,90	0,03	0,00								1	
	02:00	1,80	1,76	0,03	0,00								1	
	03:00	1,77	1,73	0,04	0,00								1	
	04:00	1,79	1,74	0,04	0,00								1	
	05:00	1,81	1,77	0,04	0,00								1	
	06:00	1,88	1,86	0,02	0,00								1	
	07:00	2,04	2,03	0,02	0,00						1		1	
	08:00	2,22	2,21	0,01	0,00						1		1	
	09:00	2,32	2,32	0,00	0,00						1		1	
	10:00	2,38	2,38	0,00	0,00						1		1	
	11:00	2,44	2,44	0,00	0,00						1		1	
	12:00	2,56	2,56	0,00	0,00						1		1	
	13:00	2,61	2,21	0,00	0,40						1		1	
	14:00	2,57	2,17	0,00	0,40						1		1	
	15:00	2,44	2,04	0,00	0,40						1		1	
	16:00	2,32	1,72	0,00	0,60								1	
	17:00	2,29	1,69	0,00	0,60								1	
	18:00	2,42	1,82	0,00	0,60								1	
	19:00	2,68	2,28	0,00	0,40						1		1	
	20:00	2,98	2,58	0,01	0,40						1		1	
	21:00	3,11	2,71	0,01	0,40						1		1	
	22:00	2,88	2,47	0,01	0,40						1		1	
	23:00	2,51	2,09	0,01	0,40						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,00	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	0,90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	2,21	2,19	0,01	0,00						1		1	
	01:00	1,95	1,94	0,02	0,00								1	
	02:00	1,84	1,83	0,01	0,00								1	
	03:00	1,81	1,80	0,01	0,00								1	
	04:00	1,81	1,80	0,01	0,00								1	
	05:00	1,83	1,82	0,01	0,00								1	
	06:00	1,95	1,94	0,01	0,00								1	
	07:00	2,16	2,15	0,01	0,00						1		1	
	08:00	2,36	2,35	0,00	0,00						1		1	
	09:00	2,47	2,45	0,02	0,00						1		1	
	10:00	2,50	2,46	0,04	0,00						1		1	
	11:00	2,52	2,46	0,06	0,00						1		1	
	12:00	2,56	2,49	0,07	0,00						1		1	
	13:00	2,58	2,51	0,06	0,00						1		1	
	14:00	2,53	2,47	0,06	0,00						1		1	
	15:00	2,43	2,40	0,02	0,00						1		1	
	16:00	2,35	2,33	0,02	0,00						1		1	
	17:00	2,35	2,34	0,01	0,00						1		1	
	18:00	2,48	2,46	0,02	0,00						1		1	
	19:00	2,72	2,70	0,03	0,00			1					1	
	20:00	3,05	3,03	0,02	0,00			1					1	
	21:00	3,19	3,17	0,02	0,00			1					1	
	22:00	2,97	2,95	0,02	0,00			1					1	
	23:00	2,61	2,59	0,02	0,00						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	1,97	1,40	0,57	0,00		1							
	01:00	1,70	1,11	0,59	0,00		1							
	02:00	1,57	1,02	0,55	0,00		1							
	03:00	1,55	1,01	0,54	0,00		1							
	04:00	1,58	1,08	0,50	0,00		1							
	05:00	1,62	1,14	0,48	0,00		1							
	06:00	1,74	1,27	0,47	0,00		1							
	07:00	1,93	1,54	0,39	0,00		1							
	08:00	2,21	1,89	0,31	0,00		1				1			
	09:00	2,36	2,00	0,36	0,00		1				1			
	10:00	2,36	1,92	0,44	0,00		1				1			
	11:00	2,37	1,97	0,40	0,00		1				1			
	12:00	2,49	2,10	0,40	0,00		1				1			
	13:00	2,48	2,13	0,35	0,00		1				1			
	14:00	2,44	2,10	0,34	0,00		1				1			
	15:00	2,30	2,05	0,25	0,00		1				1			
	16:00	2,16	1,93	0,23	0,00		1				1			
	17:00	2,17	2,00	0,18	0,00		1				1			
	18:00	2,40	2,26	0,14	0,00		1				1			
	19:00	2,71	2,55	0,17	0,00		1	1						
	20:00	3,09	2,88	0,20	0,00		1	1						
	21:00	3,16	3,01	0,16	0,00		1	1						
	22:00	2,84	2,73	0,12	0,00		1	1						
	23:00	2,44	2,31	0,13	0,00		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	2,50	2,21	0,28	0,00		1				1			
	01:00	2,25	2,02	0,23	0,00		1				1			
	02:00	2,11	1,88	0,23	0,00		1				1			
	03:00	2,04	1,79	0,25	0,00		1				1			
	04:00	2,01	1,71	0,30	0,00		1							
	05:00	1,98	1,65	0,34	0,00		1							
	06:00	2,07	1,69	0,38	0,00		1							
	07:00	2,30	1,90	0,40	0,00		1				1			
	08:00	2,60	2,23	0,37	0,00		1				1			
	09:00	2,80	2,42	0,38	0,00		1				1			
	10:00	2,95	2,55	0,39	0,00		1				1			
	11:00	2,96	2,55	0,41	0,00		1				1			
	12:00	3,01	2,62	0,39	0,00		1				1			
	13:00	3,04	2,62	0,42	0,00		1				1			
	14:00	2,87	2,07	0,40	0,40		1				1			
	15:00	2,74	1,97	0,37	0,40		1				1			
	16:00	2,64	1,90	0,34	0,40		1				1			
	17:00	2,64	1,93	0,30	0,40		1				1			
	18:00	2,77	2,30	0,06	0,40		1				1			
	19:00	3,00	2,50	0,00	0,50		1				1			
	20:00	3,29	2,59	0,00	0,70		1				1			
	21:00	3,38	2,54	0,03	0,80		1				1			
	22:00	3,20	2,45	0,15	0,60		1				1			
	23:00	2,85	2,28	0,17	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	2,67	2,34	0,33	0,00		1				1			
	01:00	2,43	2,10	0,33	0,00		1				1			
	02:00	2,25	1,90	0,35	0,00		1				1			
	03:00	2,14	1,79	0,35	0,00		1				1			
	04:00	2,08	1,69	0,39	0,00		1				1			
	05:00	2,07	1,66	0,41	0,00		1				1			
	06:00	2,18	1,82	0,36	0,00		1				1			
	07:00	2,40	2,13	0,28	0,00		1				1			
	08:00	2,64	2,42	0,22	0,00		1				1			
	09:00	2,77	2,56	0,21	0,00		1	1						
	10:00	2,93	2,75	0,18	0,00		1	1						
	11:00	3,07	2,97	0,10	0,00		1	1						
	12:00	3,03	2,59	0,04	0,40		1	1						
	13:00	3,03	2,61	0,02	0,40		1	1						
	14:00	2,97	2,55	0,02	0,40		1	1						
	15:00	2,88	2,48	0,00	0,40		1	1						
	16:00	2,84	2,44	0,00	0,40		1	1						
	17:00	2,84	2,43	0,01	0,40		1	1						
	18:00	2,98	2,56	0,02	0,40		1	1						
	19:00	3,20	2,79	0,02	0,40		1	1						
	20:00	3,43	3,01	0,02	0,40		1	1						
	21:00	3,51	2,89	0,02	0,60		1	1						
	22:00	3,30	2,86	0,04	0,40		1	1						
	23:00	2,99	2,54	0,04	0,40		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	2,63	2,44	0,20	0,00		1					1		
	01:00	2,43	2,22	0,21	0,00		1					1		
	02:00	2,27	2,02	0,25	0,00		1					1		
	03:00	2,15	1,75	0,40	0,00		1							
	04:00	2,10	1,58	0,52	0,00		1							
	05:00	2,10	1,48	0,61	0,00		1							
	06:00	2,20	1,58	0,62	0,00		1							
	07:00	2,35	1,75	0,59	0,00		1							
	08:00	2,52	1,95	0,57	0,00		1				1			
	09:00	2,76	2,24	0,52	0,00		1				1			
	10:00	2,93	2,38	0,55	0,00		1				1			
	11:00	3,06	2,48	0,58	0,00		1				1			
	12:00	3,19	2,21	0,58	0,40		1				1			
	13:00	3,18	2,16	0,62	0,40		1				1			
	14:00	3,09	2,05	0,64	0,40		1				1			
	15:00	2,95	1,90	0,65	0,40		1				1			
	16:00	2,82	1,77	0,65	0,40		1				1			
	17:00	2,82	1,77	0,64	0,40		1				1			
	18:00	2,95	1,90	0,64	0,40		1				1			
	19:00	3,12	2,07	0,65	0,40		1				1			
	20:00	3,30	2,26	0,64	0,40		1				1			
	21:00	3,40	2,18	0,62	0,60		1				1			
	22:00	3,22	2,21	0,61	0,40		1				1			
	23:00	2,94	1,92	0,61	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	2,76	2,58	0,18	0,00		1				1			
	01:00	2,55	2,36	0,19	0,00		1				1			
	02:00	2,39	2,17	0,23	0,00		1				1			
	03:00	2,30	1,94	0,36	0,00		1				1			
	04:00	2,27	1,80	0,47	0,00		1				1			
	05:00	2,25	1,69	0,56	0,00		1							
	06:00	2,22	1,66	0,56	0,00		1							
	07:00	2,23	1,69	0,54	0,00		1							
	08:00	2,34	1,82	0,52	0,00		1				1			
	09:00	2,52	2,05	0,48	0,00		1				1			
	10:00	2,73	2,23	0,50	0,00		1				1			
	11:00	2,92	2,39	0,52	0,00		1				1			
	12:00	3,04	2,11	0,53	0,40		1				1			
	13:00	3,09	2,12	0,56	0,40		1				1			
	14:00	2,98	1,99	0,59	0,40		1				1			
	15:00	2,80	1,81	0,59	0,40		1				1			
	16:00	2,69	1,70	0,59	0,40		1				1			
	17:00	2,62	1,64	0,58	0,40		1				1			
	18:00	2,73	1,74	0,59	0,40		1				1			
	19:00	2,92	1,93	0,59	0,40		1				1			
	20:00	3,17	2,19	0,58	0,40		1				1			
	21:00	3,35	2,18	0,56	0,60		1				1			
	22:00	3,28	2,33	0,56	0,40		1				1			
	23:00	3,07	2,11	0,56	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	2,71	2,40	0,31	0,00		1				1			
	01:00	2,45	2,20	0,25	0,00		1				1			
	02:00	2,32	2,05	0,27	0,00		1				1			
	03:00	2,25	1,98	0,27	0,00		1				1			
	04:00	2,23	1,97	0,26	0,00		1				1			
	05:00	2,22	1,92	0,30	0,00		1				1			
	06:00	2,30	1,99	0,30	0,00		1				1			
	07:00	2,41	1,84	0,57	0,00		1				1			
	08:00	2,61	2,03	0,58	0,00		1				1			
	09:00	2,75	2,17	0,58	0,00		1				1			
	10:00	2,83	2,26	0,57	0,00		1				1			
	11:00	2,88	2,32	0,56	0,00		1				1			
	12:00	2,93	2,39	0,54	0,00		1				1			
	13:00	2,94	2,44	0,50	0,00		1				1			
	14:00	2,90	2,42	0,49	0,00		1				1			
	15:00	2,80	2,33	0,47	0,00		1				1			
	16:00	2,70	2,24	0,46	0,00		1				1			
	17:00	2,68	2,21	0,47	0,00		1				1			
	18:00	2,79	2,32	0,48	0,00		1				1			
	19:00	3,03	2,54	0,49	0,00		1				1	1		
	20:00	3,34	2,85	0,50	0,00		1				1	1		
	21:00	3,52	3,01	0,51	0,00		1				1	1		
	22:00	3,36	2,84	0,52	0,00		1				1	1		
	23:00	3,01	2,48	0,53	0,00		1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	2,70	2,25	0,45	0,00		1				1			
	01:00	2,44	1,98	0,46	0,00		1				1			
	02:00	2,29	1,81	0,48	0,00		1				1			
	03:00	2,22	1,75	0,48	0,00		1				1			
	04:00	2,17	1,68	0,50	0,00		1				1			
	05:00	2,14	1,61	0,53	0,00		1				1			
	06:00	2,20	1,65	0,55	0,00		1				1			
	07:00	2,39	1,83	0,56	0,00		1				1			
	08:00	2,63	2,14	0,49	0,00		1				1			
	09:00	2,81	2,40	0,41	0,00		1				1			
	10:00	2,91	2,49	0,42	0,00		1				1			
	11:00	3,00	2,56	0,44	0,00		1				1	1		
	12:00	3,10	2,65	0,44	0,00		1				1	1		
	13:00	3,15	2,68	0,47	0,00		1				1	1		
	14:00	3,11	2,61	0,50	0,00		1				1	1		
	15:00	3,01	2,48	0,53	0,00		1				1	1		
	16:00	2,91	2,34	0,56	0,00		1				1	1		
	17:00	2,86	2,30	0,56	0,00		1				1	1		
	18:00	2,95	2,40	0,55	0,00		1				1	1		
	19:00	3,16	2,61	0,55	0,00		1				1	1		
	20:00	3,43	2,89	0,54	0,00		1				1	1		
	21:00	3,59	3,06	0,53	0,00		1				1	1		
	22:00	3,39	2,88	0,51	0,00		1				1	1		
	23:00	3,05	2,66	0,39	0,00		1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	2,88	2,33	0,54	0,00		1					1		
	01:00	2,59	2,02	0,57	0,00		1					1		
	02:00	2,41	1,83	0,58	0,00		1					1		
	03:00	2,32	1,74	0,58	0,00		1					1		
	04:00	2,28	1,68	0,60	0,00		1					1		
	05:00	2,26	1,68	0,58	0,00		1					1		
	06:00	2,28	1,78	0,50	0,00		1					1		
	07:00	2,42	1,99	0,43	0,00		1					1		
	08:00	2,67	2,31	0,36	0,00		1					1		
	09:00	2,89	2,58	0,30	0,00		1				1	1		
	10:00	3,03	2,75	0,27	0,00		1				1	1		
	11:00	3,14	2,84	0,30	0,00		1				1	1		
	12:00	3,23	2,92	0,31	0,00		1				1	1		
	13:00	3,26	2,92	0,34	0,00		1				1	1		
	14:00	3,18	2,69	0,50	0,00		1				1	1		
	15:00	3,03	2,46	0,57	0,00		1				1	1		
	16:00	2,91	2,28	0,63	0,00		1				1	1		
	17:00	2,90	2,25	0,65	0,00		1				1	1		
	18:00	3,02	2,37	0,65	0,00		1				1	1		
	19:00	3,27	2,62	0,65	0,00		1				1	1		
	20:00	3,61	2,97	0,64	0,00		1				1	1		
	21:00	3,80	3,19	0,61	0,00		1				1	1		
	22:00	3,58	3,02	0,55	0,00		1				1	1		
	23:00	3,24	2,75	0,49	0,00		1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	2,93	2,49	0,45	0,00							1	1	
	01:00	2,69	2,27	0,41	0,00							1	1	
	02:00	2,53	2,09	0,44	0,00							1	1	
	03:00	2,44	1,91	0,53	0,00								1	
	04:00	2,38	1,71	0,67	0,00								1	
	05:00	2,33	1,54	0,80	0,00								1	
	06:00	2,37	1,54	0,83	0,00								1	
	07:00	2,52	1,72	0,80	0,00								1	
	08:00	2,76	2,05	0,71	0,00							1	1	
	09:00	2,95	2,43	0,53	0,00							1	1	
	10:00	3,06	2,69	0,37	0,00							1	1	
	11:00	3,14	2,81	0,33	0,00							1	1	
	12:00	3,21	2,88	0,33	0,00							1	1	
	13:00	3,24	2,86	0,38	0,00							1	1	
	14:00	3,19	2,78	0,41	0,00							1	1	
	15:00	3,08	2,49	0,59	0,00							1	1	
	16:00	2,98	2,18	0,79	0,00							1	1	
	17:00	2,98	2,13	0,85	0,00							1	1	
	18:00	3,12	2,24	0,89	0,00							1	1	
	19:00	3,34	2,45	0,88	0,00							1	1	
	20:00	3,61	2,83	0,79	0,00						1	1	1	
	21:00	3,80	3,28	0,53	0,00						1	1	1	
	22:00	3,61	3,14	0,47	0,00						1	1	1	
	23:00	3,27	2,67	0,60	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	2,92	2,34	0,58	0,00							1	1	
	01:00	2,68	1,99	0,69	0,00								1	
	02:00	2,49	1,72	0,77	0,00								1	
	03:00	2,39	1,57	0,82	0,00								1	
	04:00	2,36	1,54	0,82	0,00								1	
	05:00	2,39	1,59	0,80	0,00								1	
	06:00	2,47	1,75	0,71	0,00								1	
	07:00	2,62	2,11	0,51	0,00							1	1	
	08:00	2,83	2,50	0,33	0,00							1	1	
	09:00	3,02	2,78	0,24	0,00						1	1	1	
	10:00	3,15	2,92	0,23	0,00						1	1	1	
	11:00	3,25	3,03	0,22	0,00						1	1	1	
	12:00	3,37	3,15	0,22	0,00						1	1	1	
	13:00	3,43	3,25	0,18	0,00						1	1	1	
	14:00	3,37	3,19	0,18	0,00						1	1	1	
	15:00	3,26	3,07	0,20	0,00						1	1	1	
	16:00	3,16	2,88	0,28	0,00						1	1	1	
	17:00	3,17	2,71	0,46	0,00						1	1	1	
	18:00	3,28	2,74	0,54	0,00						1	1	1	
	19:00	3,43	2,72	0,71	0,00						1	1	1	
	20:00	3,66	2,96	0,70	0,00						1	1	1	
	21:00	3,81	3,09	0,72	0,00						1	1	1	
	22:00	3,56	2,71	0,85	0,00						1	1	1	
	23:00	3,22	2,24	0,97	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	2,88	2,29	0,59	0,00						1		1	
	01:00	2,69	2,10	0,59	0,00						1		1	
	02:00	2,51	1,92	0,59	0,00								1	
	03:00	2,38	1,79	0,59	0,00								1	
	04:00	2,31	1,73	0,58	0,00								1	
	05:00	2,32	1,76	0,55	0,00								1	
	06:00	2,40	1,86	0,55	0,00								1	
	07:00	2,62	2,04	0,58	0,00								1	
	08:00	2,85	2,27	0,58	0,00						1		1	
	09:00	2,95	2,36	0,59	0,00						1		1	
	10:00	3,08	2,48	0,59	0,00						1		1	
	11:00	3,31	2,72	0,59	0,00						1		1	
	12:00	3,40	2,81	0,59	0,00						1		1	
	13:00	3,39	2,81	0,58	0,00						1		1	
	14:00	3,36	2,78	0,58	0,00						1		1	
	15:00	3,25	2,66	0,59	0,00						1		1	
	16:00	3,11	2,52	0,59	0,00						1		1	
	17:00	3,09	2,49	0,59	0,00						1		1	
	18:00	3,18	2,59	0,59	0,00						1		1	
	19:00	3,36	2,77	0,59	0,00						1		1	
	20:00	3,54	2,95	0,59	0,00						1		1	
	21:00	3,63	3,04	0,59	0,00						1		1	
	22:00	3,41	2,82	0,59	0,00						1		1	
	23:00	3,12	2,55	0,57	0,00						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	2,87	2,28	0,59	0,00						1		1	
	01:00	2,63	2,04	0,59	0,00								1	
	02:00	2,45	1,86	0,59	0,00								1	
	03:00	2,33	1,74	0,59	0,00								1	
	04:00	2,27	1,68	0,59	0,00								1	
	05:00	2,25	1,66	0,59	0,00								1	
	06:00	2,27	1,67	0,59	0,00								1	
	07:00	2,36	1,77	0,59	0,00								1	
	08:00	2,53	1,94	0,59	0,00								1	
	09:00	2,69	2,10	0,59	0,00							1	1	
	10:00	2,83	2,24	0,59	0,00							1	1	
	11:00	2,94	2,35	0,59	0,00							1	1	
	12:00	3,03	2,44	0,59	0,00							1	1	
	13:00	3,02	2,43	0,59	0,00							1	1	
	14:00	2,89	2,30	0,59	0,00							1	1	
	15:00	2,74	2,15	0,59	0,00							1	1	
	16:00	2,69	2,10	0,59	0,00							1	1	
	17:00	2,71	2,12	0,59	0,00							1	1	
	18:00	2,84	2,25	0,59	0,00							1	1	
	19:00	3,07	2,48	0,59	0,00							1	1	
	20:00	3,34	2,75	0,59	0,00							1	1	
	21:00	3,48	2,90	0,58	0,00							1	1	
	22:00	3,35	2,79	0,57	0,00							1	1	
	23:00	3,11	2,58	0,53	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	2,71	2,17	0,54	0,00							1	1	
	01:00	2,44	1,95	0,49	0,00								1	
	02:00	2,28	1,85	0,44	0,00								1	
	03:00	2,22	1,72	0,50	0,00								1	
	04:00	2,20	1,71	0,49	0,00								1	
	05:00	2,20	1,78	0,42	0,00								1	
	06:00	2,30	1,93	0,37	0,00								1	
	07:00	2,49	1,90	0,59	0,00								1	
	08:00	2,71	2,12	0,58	0,00						1		1	
	09:00	2,88	2,33	0,56	0,00						1		1	
	10:00	2,98	2,46	0,53	0,00						1		1	
	11:00	3,05	2,57	0,48	0,00						1		1	
	12:00	3,09	2,29	0,41	0,40						1		1	
	13:00	3,14	2,41	0,33	0,40						1		1	
	14:00	3,08	2,45	0,23	0,40						1		1	
	15:00	2,98	2,39	0,19	0,40						1		1	
	16:00	2,89	2,34	0,14	0,40						1		1	
	17:00	2,90	2,40	0,10	0,40						1		1	
	18:00	3,03	2,56	0,07	0,40						1		1	
	19:00	3,25	2,80	0,05	0,40						1	1	1	
	20:00	3,56	3,14	0,02	0,40						1	1	1	
	21:00	3,72	3,30	0,01	0,40						1	1	1	
	22:00	3,55	3,13	0,01	0,40						1	1	1	
	23:00	3,17	2,57	0,00	0,60						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	2,71	2,69	0,02	0,00						1		1	
	01:00	2,42	2,42	0,00	0,00						1		1	
	02:00	2,27	2,27	0,00	0,00						1		1	
	03:00	2,21	2,21	0,00	0,00						1		1	
	04:00	2,19	2,17	0,01	0,00						1		1	
	05:00	2,21	2,18	0,02	0,00						1		1	
	06:00	2,30	2,28	0,02	0,00						1		1	
	07:00	2,51	2,48	0,02	0,00						1		1	
	08:00	2,75	2,75	0,00	0,00						1		1	
	09:00	2,93	2,93	0,00	0,00						1		1	
	10:00	3,06	3,06	0,00	0,00						1	1	1	
	11:00	3,15	3,15	0,00	0,00						1	1	1	
	12:00	3,24	2,83	0,00	0,40						1		1	
	13:00	3,28	2,88	0,00	0,40						1		1	
	14:00	3,25	2,85	0,00	0,40						1		1	
	15:00	3,17	2,75	0,02	0,40						1		1	
	16:00	3,10	2,63	0,06	0,40						1		1	
	17:00	3,08	2,51	0,17	0,40						1		1	
	18:00	3,17	2,52	0,25	0,40						1		1	
	19:00	3,34	2,69	0,24	0,40						1		1	
	20:00	3,49	2,83	0,26	0,40						1		1	
	21:00	3,65	2,90	0,24	0,50						1		1	
	22:00	3,48	2,80	0,18	0,50						1		1	
	23:00	3,12	2,56	0,16	0,40						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	2,84	2,75	0,09	0,00		1				1			
	01:00	2,54	2,46	0,09	0,00		1				1			
	02:00	2,37	2,18	0,19	0,00		1				1			
	03:00	2,31	2,05	0,26	0,00		1				1			
	04:00	2,29	1,99	0,30	0,00		1				1			
	05:00	2,29	1,96	0,33	0,00		1				1			
	06:00	2,35	2,05	0,30	0,00		1				1			
	07:00	2,53	2,27	0,26	0,00		1				1			
	08:00	2,80	2,56	0,24	0,00		1				1			
	09:00	3,00	2,73	0,27	0,00		1	1						
	10:00	3,15	2,92	0,23	0,00		1	1						
	11:00	3,29	3,13	0,16	0,00		1	1						
	12:00	3,43	3,29	0,13	0,00		1	1				1		
	13:00	3,50	3,38	0,12	0,00		1	1				1		
	14:00	3,46	3,35	0,12	0,00		1	1				1		
	15:00	3,28	3,06	0,22	0,00		1	1						
	16:00	3,14	2,74	0,40	0,00		1	1						
	17:00	3,09	2,57	0,53	0,00		1	1						
	18:00	3,19	2,47	0,72	0,00		1	1						
	19:00	3,42	2,57	0,85	0,00		1	1						
	20:00	3,65	2,79	0,86	0,00		1	1						
	21:00	3,84	3,17	0,67	0,00		1	1						
	22:00	3,63	3,04	0,59	0,00		1	1						
	23:00	3,28	2,63	0,65	0,00		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	2,99	2,33	0,66	0,00		1				1			
	01:00	2,72	1,94	0,78	0,00		1				1			
	02:00	2,55	1,66	0,89	0,00		1				1			
	03:00	2,48	1,61	0,87	0,00		1				1			
	04:00	2,42	1,57	0,85	0,00		1				1			
	05:00	2,37	1,54	0,83	0,00		1				1			
	06:00	2,39	1,55	0,84	0,00		1				1			
	07:00	2,55	1,66	0,89	0,00		1				1			
	08:00	2,80	1,88	0,92	0,00		1				1			
	09:00	3,01	2,06	0,95	0,00		1				1			
	10:00	3,12	2,15	0,97	0,00		1				1			
	11:00	3,21	2,23	0,98	0,00		1	1						
	12:00	3,30	2,31	0,98	0,00		1	1						
	13:00	3,34	2,37	0,98	0,00		1	1						
	14:00	3,30	2,33	0,97	0,00		1	1						
	15:00	3,21	2,23	0,98	0,00		1	1						
	16:00	3,14	2,16	0,98	0,00		1	1						
	17:00	3,12	2,13	0,99	0,00		1	1						
	18:00	3,21	2,23	0,99	0,00		1	1						
	19:00	3,44	2,46	0,99	0,00		1	1						
	20:00	3,71	2,73	0,98	0,00		1	1						
	21:00	3,87	2,96	0,92	0,00		1	1						
	22:00	3,69	2,89	0,80	0,00		1	1						
	23:00	3,37	2,54	0,82	0,00		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	3,11	2,17	0,94	0,00		1				1			
	01:00	2,85	1,87	0,98	0,00		1				1			
	02:00	2,66	1,73	0,93	0,00		1				1			
	03:00	2,54	1,65	0,89	0,00		1				1			
	04:00	2,50	1,62	0,87	0,00		1				1			
	05:00	2,51	1,63	0,88	0,00		1				1			
	06:00	2,59	1,68	0,91	0,00		1				1			
	07:00	2,75	1,79	0,96	0,00		1				1			
	08:00	2,96	1,97	0,99	0,00		1				1			
	09:00	3,13	2,14	0,99	0,00		1				1			
	10:00	3,23	2,24	0,99	0,00		1				1			
	11:00	3,31	2,33	0,99	0,00		1				1			
	12:00	3,40	2,02	0,99	0,40		1				1			
	13:00	3,45	2,06	0,99	0,40		1				1			
	14:00	3,41	2,03	0,99	0,40		1				1			
	15:00	3,32	1,94	0,99	0,40		1				1			
	16:00	3,26	1,88	0,99	0,40		1				1			
	17:00	3,29	1,90	0,99	0,40		1				1			
	18:00	3,41	2,02	0,99	0,40		1				1			
	19:00	3,60	2,21	0,99	0,40		1				1			
	20:00	3,79	2,31	0,99	0,50		1				1			
	21:00	3,90	2,42	0,99	0,50		1				1			
	22:00	3,71	2,33	0,99	0,40		1				1			
	23:00	3,38	2,00	0,99	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	2,87	1,91	0,97	0,00		1				1			
	01:00	2,67	1,73	0,93	0,00		1				1			
	02:00	2,50	1,63	0,88	0,00		1				1			
	03:00	2,38	1,55	0,83	0,00		1				1			
	04:00	2,31	1,52	0,80	0,00		1				1			
	05:00	2,32	1,52	0,80	0,00		1				1			
	06:00	2,39	1,55	0,84	0,00		1				1			
	07:00	2,53	1,66	0,87	0,00		1				1			
	08:00	2,73	1,84	0,89	0,00		1				1			
	09:00	2,92	2,04	0,89	0,00		1				1			
	10:00	3,09	2,21	0,89	0,00		1				1			
	11:00	3,24	2,38	0,86	0,00		1				1			
	12:00	3,37	2,07	0,90	0,40		1				1			
	13:00	3,41	2,09	0,92	0,40		1				1			
	14:00	3,36	2,03	0,93	0,40		1				1			
	15:00	3,23	1,90	0,93	0,40		1				1			
	16:00	3,14	1,78	0,96	0,40		1				1			
	17:00	3,16	1,81	0,95	0,40		1				1			
	18:00	3,24	1,91	0,93	0,40		1				1			
	19:00	3,43	2,09	0,94	0,40		1				1			
	20:00	3,62	2,40	0,82	0,40		1				1			
	21:00	3,70	2,57	0,64	0,50		1				1			
	22:00	3,49	2,47	0,52	0,50		1				1			
	23:00	3,18	2,21	0,57	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	2,92	2,27	0,65	0,00		1				1			
	01:00	2,70	2,03	0,67	0,00		1				1			
	02:00	2,52	1,89	0,62	0,00		1				1			
	03:00	2,40	1,76	0,64	0,00		1				1			
	04:00	2,35	1,66	0,69	0,00		1				1			
	05:00	2,30	1,57	0,73	0,00		1				1			
	06:00	2,30	1,60	0,70	0,00		1				1			
	07:00	2,36	1,63	0,73	0,00		1				1			
	08:00	2,51	1,73	0,78	0,00		1				1			
	09:00	2,72	1,97	0,75	0,00		1				1			
	10:00	2,91	2,23	0,68	0,00		1				1			
	11:00	3,09	2,43	0,65	0,00		1				1			
	12:00	3,22	2,32	0,50	0,40		1				1			
	13:00	3,26	2,05	0,80	0,40		1				1			
	14:00	3,17	1,98	0,78	0,40		1				1			
	15:00	3,00	1,72	0,88	0,40		1				1			
	16:00	2,90	1,59	0,91	0,40		1				1			
	17:00	2,87	1,55	0,92	0,40		1				1			
	18:00	2,97	1,65	0,93	0,40		1				1			
	19:00	3,19	1,86	0,93	0,40		1				1			
	20:00	3,44	2,13	0,92	0,40		1				1			
	21:00	3,58	2,18	0,80	0,60		1				1			
	22:00	3,45	2,37	0,68	0,40		1				1			
	23:00	3,17	2,18	0,60	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	2,83	2,19	0,65	0,00		1				1			
	01:00	2,58	1,91	0,67	0,00		1				1			
	02:00	2,45	1,74	0,71	0,00		1				1			
	03:00	2,39	1,68	0,71	0,00		1				1			
	04:00	2,34	1,70	0,64	0,00		1				1			
	05:00	2,31	1,73	0,58	0,00		1				1			
	06:00	2,37	1,83	0,55	0,00		1				1			
	07:00	2,56	1,73	0,83	0,00		1				1			
	08:00	2,78	1,96	0,82	0,00		1				1			
	09:00	2,95	2,17	0,78	0,00		1				1			
	10:00	3,07	2,35	0,72	0,00		1				1			
	11:00	3,15	2,47	0,68	0,00		1				1			
	12:00	3,21	2,12	0,70	0,40		1				1			
	13:00	3,26	2,07	0,78	0,40		1				1			
	14:00	3,23	2,02	0,81	0,40		1				1			
	15:00	3,12	1,89	0,84	0,40		1				1			
	16:00	3,01	1,78	0,83	0,40		1				1			
	17:00	2,98	1,75	0,83	0,40		1				1			
	18:00	3,09	1,83	0,85	0,40		1				1			
	19:00	3,31	2,04	0,87	0,40		1				1			
	20:00	3,60	2,31	0,89	0,40		1				1			
	21:00	3,79	2,28	0,92	0,60		1				1			
	22:00	3,63	2,29	0,94	0,40		1				1			
	23:00	3,27	1,95	0,92	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	2,95	2,07	0,88	0,00		1				1			
	01:00	2,68	1,94	0,74	0,00		1				1			
	02:00	2,54	1,76	0,79	0,00		1				1			
	03:00	2,46	1,66	0,81	0,00		1							
	04:00	2,39	1,59	0,80	0,00		1							
	05:00	2,34	1,55	0,79	0,00		1							
	06:00	2,38	1,65	0,73	0,00		1							
	07:00	2,57	1,93	0,64	0,00		1				1			
	08:00	2,82	2,22	0,60	0,00		1				1			
	09:00	3,00	2,31	0,69	0,00		1				1			
	10:00	3,11	2,36	0,76	0,00		1				1			
	11:00	3,22	2,39	0,82	0,00		1				1			
	12:00	3,31	2,39	0,91	0,00		1				1			
	13:00	3,36	2,46	0,90	0,00		1				1			
	14:00	3,36	2,48	0,88	0,00		1				1			
	15:00	3,25	1,96	0,89	0,40		1				1			
	16:00	3,15	1,63	0,92	0,60		1							
	17:00	3,11	1,59	0,92	0,60		1							
	18:00	3,21	1,88	0,93	0,40		1				1			
	19:00	3,41	2,06	0,96	0,40		1				1			
	20:00	3,66	2,29	0,96	0,40		1				1			
	21:00	3,82	2,48	0,94	0,40		1				1			
	22:00	3,66	2,37	0,90	0,40		1				1			
	23:00	3,37	2,23	0,74	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	3,13	2,40	0,73	0,00		1				1			
	01:00	2,83	2,06	0,77	0,00		1				1			
	02:00	2,63	1,79	0,85	0,00		1				1			
	03:00	2,54	1,65	0,89	0,00		1				1			
	04:00	2,49	1,62	0,87	0,00		1				1			
	05:00	2,47	1,61	0,86	0,00		1				1			
	06:00	2,50	1,63	0,88	0,00		1				1			
	07:00	2,64	1,72	0,93	0,00		1				1			
	08:00	2,89	1,94	0,96	0,00		1				1			
	09:00	3,10	2,16	0,94	0,00		1				1			
	10:00	3,24	2,35	0,89	0,00		1				1			
	11:00	3,37	2,46	0,91	0,00		1				1			
	12:00	3,45	2,52	0,94	0,00		1				1			
	13:00	3,46	2,50	0,97	0,00		1				1			
	14:00	3,41	2,43	0,97	0,00		1				1			
	15:00	3,30	2,33	0,97	0,00		1				1			
	16:00	3,22	2,25	0,97	0,00		1				1			
	17:00	3,18	2,21	0,97	0,00		1				1			
	18:00	3,22	2,24	0,98	0,00		1				1			
	19:00	3,43	2,45	0,99	0,00		1				1			
	20:00	3,69	2,70	0,99	0,00		1	1						
	21:00	3,91	2,95	0,97	0,00		1	1						
	22:00	3,77	2,85	0,92	0,00		1	1						
	23:00	3,48	2,54	0,94	0,00		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	3,12	2,17	0,96	0,00		1					1		
	01:00	2,86	1,92	0,94	0,00		1					1		
	02:00	2,69	1,75	0,94	0,00		1					1		
	03:00	2,60	1,69	0,91	0,00		1					1		
	04:00	2,54	1,65	0,89	0,00		1					1		
	05:00	2,49	1,62	0,87	0,00		1					1		
	06:00	2,51	1,63	0,88	0,00		1					1		
	07:00	2,66	1,73	0,93	0,00		1					1		
	08:00	2,91	1,93	0,99	0,00		1					1		
	09:00	3,14	2,15	0,98	0,00		1					1		
	10:00	3,27	2,30	0,97	0,00		1					1		
	11:00	3,38	2,41	0,96	0,00		1					1		
	12:00	3,47	2,14	0,93	0,40		1					1		
	13:00	3,51	2,16	0,94	0,40		1					1		
	14:00	3,47	2,10	0,97	0,40		1					1		
	15:00	3,38	1,99	0,98	0,40		1					1		
	16:00	3,27	1,89	0,99	0,40		1					1		
	17:00	3,25	1,87	0,99	0,40		1					1		
	18:00	3,35	1,97	0,99	0,40		1					1		
	19:00	3,55	2,16	0,99	0,40		1					1		
	20:00	3,83	2,45	0,99	0,40		1					1		
	21:00	4,02	2,43	0,99	0,60		1					1		
	22:00	3,86	2,48	0,99	0,40		1					1		
	23:00	3,54	2,20	0,95	0,40		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	3,13	2,18	0,95	0,00		1				1			
	01:00	2,85	1,95	0,90	0,00		1				1			
	02:00	2,65	1,77	0,88	0,00		1							
	03:00	2,53	1,65	0,89	0,00		1							
	04:00	2,48	1,61	0,87	0,00		1							
	05:00	2,47	1,66	0,82	0,00		1							
	06:00	2,55	1,91	0,64	0,00		1	1						
	07:00	2,72	2,12	0,60	0,00		1	1						
	08:00	2,96	2,41	0,55	0,00		1	1						
	09:00	3,16	2,63	0,53	0,00		1	1						
	10:00	3,30	2,74	0,57	0,00		1	1						
	11:00	3,44	2,89	0,55	0,00		1	1						
	12:00	3,57	2,56	0,61	0,40		1	1						
	13:00	3,66	2,59	0,68	0,40		1	1						
	14:00	3,66	2,47	0,78	0,40		1	1						
	15:00	3,59	2,32	0,87	0,40		1	1						
	16:00	3,53	2,21	0,91	0,40		1	1						
	17:00	3,56	2,24	0,92	0,40		1	1						
	18:00	3,69	2,41	0,88	0,40		1	1						
	19:00	3,86	2,69	0,77	0,40		1	1						
	20:00	4,06	2,93	0,73	0,40		1	1						
	21:00	4,18	2,89	0,69	0,60		1	1						
	22:00	3,95	2,92	0,63	0,40		1	1						
	23:00	3,56	2,43	0,73	0,40		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	3,33	2,55	0,78	0,00		1				1			
	01:00	3,10	2,28	0,82	0,00		1				1			
	02:00	2,90	2,11	0,78	0,00		1				1			
	03:00	2,76	2,01	0,75	0,00		1				1			
	04:00	2,68	2,03	0,65	0,00		1				1			
	05:00	2,63	1,90	0,73	0,00		1				1			
	06:00	2,68	1,95	0,74	0,00		1				1			
	07:00	2,82	2,18	0,64	0,00		1				1			
	08:00	3,01	2,41	0,60	0,00		1				1			
	09:00	3,21	2,64	0,57	0,00		1				1			
	10:00	3,40	2,84	0,55	0,00		1				1	1		
	11:00	3,58	2,97	0,60	0,00		1				1	1		
	12:00	3,78	3,30	0,48	0,00		1				1	1		
	13:00	3,92	3,58	0,34	0,00		1				1	1		
	14:00	3,92	3,50	0,41	0,00		1				1	1		
	15:00	3,80	3,25	0,54	0,00		1				1	1		
	16:00	3,75	3,13	0,61	0,00		1				1	1		
	17:00	3,78	3,12	0,66	0,00		1				1	1		
	18:00	3,87	3,22	0,65	0,00		1				1	1		
	19:00	3,99	3,37	0,62	0,00		1				1	1		
	20:00	4,07	3,34	0,73	0,00		1				1	1		
	21:00	4,08	3,13	0,94	0,00		1				1	1		
	22:00	3,87	2,89	0,97	0,00		1				1	1		
	23:00	3,55	2,62	0,93	0,00		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	3,31	2,42	0,89	0,00		1				1			
	01:00	3,09	2,27	0,81	0,00		1				1			
	02:00	2,90	2,08	0,82	0,00		1				1			
	03:00	2,75	1,91	0,84	0,00		1				1			
	04:00	2,64	1,72	0,93	0,00		1				1			
	05:00	2,57	1,67	0,90	0,00		1				1			
	06:00	2,57	1,82	0,75	0,00		1				1			
	07:00	2,67	2,07	0,59	0,00		1				1			
	08:00	2,86	2,34	0,52	0,00		1				1			
	09:00	3,11	2,56	0,54	0,00		1				1			
	10:00	3,32	2,69	0,63	0,00		1	1						
	11:00	3,46	2,76	0,69	0,00		1	1						
	12:00	3,58	2,79	0,79	0,00		1	1						
	13:00	3,65	2,87	0,78	0,00		1	1						
	14:00	3,60	2,86	0,74	0,00		1	1						
	15:00	3,49	2,75	0,75	0,00		1	1						
	16:00	3,40	2,60	0,80	0,00		1	1						
	17:00	3,39	2,56	0,82	0,00		1	1						
	18:00	3,46	2,60	0,86	0,00		1	1						
	19:00	3,64	2,75	0,88	0,00		1	1						
	20:00	3,80	2,92	0,88	0,00		1	1						
	21:00	3,88	2,99	0,89	0,00		1	1						
	22:00	3,76	2,85	0,91	0,00		1	1						
	23:00	3,51	2,64	0,87	0,00		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	3,17	2,36	0,81	0,00		1				1			
	01:00	2,91	2,13	0,79	0,00		1				1			
	02:00	2,78	1,94	0,84	0,00		1				1			
	03:00	2,70	1,98	0,72	0,00		1				1			
	04:00	2,64	1,94	0,70	0,00		1				1			
	05:00	2,58	1,92	0,66	0,00		1				1			
	06:00	2,64	2,00	0,64	0,00		1				1			
	07:00	2,85	2,45	0,40	0,00		1				1			
	08:00	3,10	2,70	0,40	0,00		1				1	1		
	09:00	3,31	2,93	0,38	0,00		1				1	1		
	10:00	3,45	3,13	0,32	0,00		1				1	1		
	11:00	3,55	3,26	0,29	0,00		1				1	1		
	12:00	3,60	3,34	0,26	0,00		1				1	1		
	13:00	3,61	3,38	0,24	0,00		1				1	1		
	14:00	3,58	3,34	0,23	0,00		1				1	1		
	15:00	3,48	3,26	0,23	0,00		1				1	1		
	16:00	3,39	3,17	0,22	0,00		1				1	1		
	17:00	3,36	3,14	0,22	0,00		1				1	1		
	18:00	3,43	3,21	0,23	0,00		1				1	1		
	19:00	3,63	3,40	0,24	0,00		1	1			1			
	20:00	3,89	3,65	0,23	0,00		1	1			1			
	21:00	4,09	3,88	0,22	0,00		1	1			1			
	22:00	3,97	3,77	0,20	0,00		1	1			1			
	23:00	3,60	3,45	0,16	0,00		1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	3,64	3,32	0,32	0,00		1	1				1		
	01:00	3,34	3,08	0,26	0,00		1	1				1		
	02:00	3,15	2,96	0,19	0,00		1	1						
	03:00	3,03	2,88	0,15	0,00		1	1						
	04:00	2,91	2,76	0,15	0,00		1	1						
	05:00	2,80	2,64	0,16	0,00		1	1						
	06:00	2,84	2,67	0,17	0,00		1	1						
	07:00	3,05	2,93	0,12	0,00		1	1						
	08:00	3,33	3,26	0,07	0,00		1	1				1		
	09:00	3,57	3,53	0,04	0,00		1	1				1		
	10:00	3,78	3,74	0,04	0,00		1	1				1		
	11:00	3,99	3,95	0,05	0,00		1	1				1		
	12:00	4,13	4,05	0,07	0,00		1	1				1		
	13:00	4,19	4,09	0,10	0,00		1	1				1		
	14:00	4,20	4,06	0,14	0,00		1	1				1		
	15:00	4,02	3,52	0,50	0,00		1	1				1		
	16:00	3,87	3,11	0,76	0,00		1	1				1		
	17:00	3,82	2,96	0,86	0,00		1	1						
	18:00	3,86	2,90	0,96	0,00		1	1						
	19:00	4,06	3,07	0,98	0,00		1	1						
	20:00	4,26	3,29	0,98	0,00		1	1				1		
	21:00	4,45	3,51	0,95	0,00		1	1				1		
	22:00	4,33	3,48	0,85	0,00		1	1				1		
	23:00	4,01	3,13	0,88	0,00		1	1				1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση