

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 1/5/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Παρασκευή	00:00	2,44	2,34	0,09	0,00							1	1		
	01:00	2,16	1,93	0,23	0,00								1		
	02:00	2,04	1,43	0,61	0,00								1		
	03:00	1,97	1,38	0,59	0,00								1		
	04:00	1,95	1,36	0,58	0,00								1		
	05:00	1,97	1,38	0,59	0,00								1		
	06:00	2,04	1,43	0,61	0,00								1		
	07:00	2,28	1,59	0,68	0,00								1		
	08:00	2,33	1,63	0,70	0,00								1		
	09:00	2,30	1,61	0,69	0,00								1		
	10:00	2,46	1,72	0,74	0,00								1		
	11:00	2,49	1,74	0,75	0,00								1		
	12:00	2,45	1,72	0,74	0,00								1		
	13:00	2,46	1,77	0,68	0,00								1		
	14:00	2,10	1,47	0,63	0,00								1		
	15:00	2,48	1,73	0,74	0,00								1		
	16:00	2,39	1,67	0,72	0,00								1		
	17:00	2,53	1,77	0,76	0,00								1		
	18:00	2,68	1,88	0,80	0,00								1		
	19:00	2,87	2,10	0,78	0,00								1	1	
	20:00	3,19	2,44	0,76	0,00								1	1	
	21:00	3,36	2,57	0,79	0,00								1	1	
	22:00	3,07	2,17	0,90	0,00								1	1	
	23:00	2,73	1,91	0,82	0,00									1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 2/5/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	2,35	1,64	0,70	0,00								1	
	01:00	2,08	1,46	0,62	0,00								1	
	02:00	1,97	1,38	0,59	0,00								1	
	03:00	1,90	1,33	0,57	0,00								1	
	04:00	1,88	1,31	0,56	0,00								1	
	05:00	1,90	1,33	0,57	0,00								1	
	06:00	1,96	1,37	0,59	0,00								1	
	07:00	2,19	1,54	0,66	0,00								1	
	08:00	2,25	1,57	0,67	0,00								1	
	09:00	2,22	1,55	0,67	0,00								1	
	10:00	2,37	1,66	0,71	0,00								1	
	11:00	2,39	1,68	0,72	0,00								1	
	12:00	2,36	1,65	0,71	0,00								1	
	13:00	2,37	1,66	0,71	0,00								1	
	14:00	2,02	1,41	0,61	0,00								1	
	15:00	2,39	1,67	0,72	0,00								1	
	16:00	2,30	1,61	0,69	0,00								1	
	17:00	2,43	1,70	0,73	0,00								1	
	18:00	2,58	1,81	0,78	0,00								1	
	19:00	2,77	1,94	0,83	0,00								1	
	20:00	3,07	2,15	0,92	0,00								1	1
	21:00	3,24	2,27	0,97	0,00								1	1
	22:00	2,96	2,07	0,89	0,00								1	1
	23:00	2,63	1,84	0,79	0,00								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 3/5/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,32	1,63	0,70	0,00								1	
	01:00	2,06	1,44	0,62	0,00								1	
	02:00	1,95	1,36	0,58	0,00								1	
	03:00	1,88	1,32	0,56	0,00								1	
	04:00	1,86	1,30	0,56	0,00								1	
	05:00	1,88	1,32	0,56	0,00								1	
	06:00	1,94	1,36	0,58	0,00								1	
	07:00	2,17	1,52	0,65	0,00								1	
	08:00	2,22	1,56	0,67	0,00								1	
	09:00	2,20	1,54	0,66	0,00								1	
	10:00	2,34	1,64	0,70	0,00								1	
	11:00	2,37	1,66	0,71	0,00								1	
	12:00	2,34	1,64	0,70	0,00								1	
	13:00	2,34	1,64	0,70	0,00								1	
	14:00	2,00	1,40	0,60	0,00								1	
	15:00	2,36	1,65	0,71	0,00								1	
	16:00	2,28	1,60	0,68	0,00								1	
	17:00	2,41	1,69	0,72	0,00								1	
	18:00	2,56	1,79	0,77	0,00								1	
	19:00	2,74	1,92	0,82	0,00								1	
	20:00	3,04	2,13	0,91	0,00								1	1
	21:00	3,20	2,24	0,96	0,00								1	1
	22:00	2,93	2,05	0,88	0,00								1	1
	23:00	2,61	1,83	0,78	0,00								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 4/5/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,45	1,71	0,73	0,00								1	
	01:00	2,17	1,52	0,65	0,00								1	
	02:00	2,05	1,43	0,61	0,00								1	
	03:00	1,98	1,39	0,59	0,00								1	
	04:00	1,95	1,37	0,59	0,00								1	
	05:00	1,98	1,39	0,59	0,00								1	
	06:00	2,04	1,43	0,61	0,00								1	
	07:00	2,29	1,60	0,69	0,00								1	
	08:00	2,34	1,64	0,70	0,00								1	
	09:00	2,31	1,62	0,69	0,00								1	
	10:00	2,47	1,73	0,74	0,00								1	
	11:00	2,49	1,75	0,75	0,00								1	
	12:00	2,46	1,72	0,74	0,00								1	
	13:00	2,47	1,73	0,74	0,00								1	
	14:00	2,27	1,59	0,68	0,00								1	
	15:00	2,49	1,74	0,75	0,00								1	
	16:00	2,43	1,40	0,73	0,30								1	
	17:00	2,54	1,37	0,76	0,40								1	
	18:00	2,69	1,49	0,81	0,40								1	
	19:00	2,88	1,66	0,82	0,40								1	
	20:00	3,20	1,83	0,78	0,60								1	
	21:00	3,37	1,75	0,72	0,90								1	
	22:00	3,08	1,78	0,70	0,60								1	
	23:00	2,75	1,64	0,70	0,40								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 5/5/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	2,38	1,67	0,71	0,00								1	
	01:00	2,15	1,67	0,49	0,00								1	
	02:00	2,02	1,73	0,29	0,00								1	
	03:00	2,01	1,78	0,23	0,00								1	
	04:00	1,95	1,76	0,19	0,00								1	
	05:00	1,95	1,75	0,20	0,00								1	
	06:00	2,13	1,78	0,35	0,00								1	
	07:00	2,41	1,91	0,50	0,00								1	
	08:00	2,55	1,94	0,60	0,00								1	
	09:00	2,57	1,94	0,63	0,00								1	
	10:00	2,53	1,90	0,63	0,00								1	
	11:00	2,51	1,96	0,56	0,00								1	
	12:00	2,48	2,04	0,43	0,00							1	1	
	13:00	2,49	2,15	0,34	0,00							1	1	
	14:00	2,54	2,17	0,37	0,00							1	1	
	15:00	2,45	1,97	0,48	0,00							1	1	
	16:00	2,37	1,83	0,54	0,00								1	
	17:00	2,49	1,92	0,57	0,00								1	
	18:00	2,57	1,97	0,60	0,00								1	
	19:00	2,74	2,18	0,56	0,00							1	1	
	20:00	3,16	2,67	0,49	0,00							1	1	
	21:00	3,19	2,85	0,34	0,00							1	1	
	22:00	2,96	2,65	0,31	0,00							1	1	
	23:00	2,67	2,38	0,29	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 6/5/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	3,19	2,82	0,37	0,00		1					1		
	01:00	2,74	2,40	0,34	0,00		1					1		
	02:00	2,52	2,24	0,28	0,00		1					1		
	03:00	2,39	2,18	0,21	0,00		1					1		
	04:00	2,33	2,18	0,14	0,00		1					1		
	05:00	2,42	2,34	0,08	0,00		1					1		
	06:00	2,62	2,60	0,02	0,00		1					1		
	07:00	3,05	3,05	0,00	0,00		1					1		
	08:00	3,29	3,29	0,00	0,00		1	1						
	09:00	3,46	3,46	0,00	0,00		1	1						
	10:00	3,32	3,32	0,00	0,00		1	1						
	11:00	3,27	3,27	0,00	0,00		1	1						
	12:00	3,16	3,16	0,00	0,00		1	1						
	13:00	3,04	3,04	0,00	0,00		1	1						
	14:00	2,99	2,57	0,02	0,40		1	1						
	15:00	3,00	2,58	0,02	0,40		1	1						
	16:00	2,91	2,49	0,03	0,40		1	1						
	17:00	3,07	2,62	0,04	0,40		1	1						
	18:00	3,33	2,85	0,09	0,40		1	1						
	19:00	3,63	3,09	0,14	0,40		1	1						
	20:00	4,17	3,32	0,15	0,70		1	1						
	21:00	4,38	3,35	0,13	0,90		1	1						
	22:00	4,01	3,32	0,10	0,60		1	1						
	23:00	3,47	3,01	0,05	0,40		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	2,62	2,61	0,00	0,00		1					1			
	01:00	2,30	2,30	0,00	0,00		1					1			
	02:00	2,12	2,12	0,00	0,00		1								
	03:00	2,04	2,04	0,00	0,00		1								
	04:00	2,02	2,02	0,00	0,00		1								
	05:00	2,06	2,06	0,00	0,00		1								
	06:00	2,19	2,19	0,00	0,00		1					1			
	07:00	2,35	2,35	0,00	0,00		1					1			
	08:00	2,51	2,51	0,00	0,00		1					1			
	09:00	2,61	2,61	0,00	0,00		1					1			
	10:00	2,62	2,60	0,03	0,00		1					1			
	11:00	2,65	2,61	0,04	0,00		1					1			
	12:00	2,68	2,65	0,04	0,00		1					1			
	13:00	2,68	2,66	0,02	0,00		1					1			
	14:00	2,62	2,62	0,00	0,00		1					1			
	15:00	2,52	2,52	0,00	0,00		1					1			
	16:00	2,46	2,44	0,02	0,00		1					1			
	17:00	2,52	2,50	0,02	0,00		1					1			
	18:00	2,68	2,66	0,02	0,00		1					1			
	19:00	2,95	2,92	0,03	0,00		1	1							
	20:00	3,31	3,29	0,02	0,00		1	1							
	21:00	3,46	3,46	0,00	0,00		1	1							
	22:00	3,29	3,29	0,00	0,00		1	1							
	23:00	2,97	2,97	0,00	0,00		1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	2,44	2,44	0,00	0,00		1					1			
	01:00	2,23	2,23	0,00	0,00		1					1			
	02:00	2,09	2,09	0,00	0,00		1						1		
	03:00	2,03	2,03	0,00	0,00		1						1		
	04:00	2,01	2,01	0,00	0,00		1						1		
	05:00	2,02	2,02	0,00	0,00		1						1		
	06:00	2,08	2,05	0,03	0,00		1						1		
	07:00	2,23	2,18	0,05	0,00		1						1		
	08:00	2,48	2,41	0,07	0,00		1						1		
	09:00	2,63	2,54	0,09	0,00		1						1		
	10:00	2,65	2,56	0,09	0,00		1						1		
	11:00	2,67	2,57	0,10	0,00		1						1		
	12:00	2,72	2,60	0,12	0,00		1						1		
	13:00	2,73	2,61	0,12	0,00		1						1		
	14:00	2,69	2,64	0,04	0,00		1						1		
	15:00	2,56	2,55	0,01	0,00		1						1		
	16:00	2,49	2,49	0,00	0,00		1						1		
	17:00	2,52	2,52	0,00	0,00		1						1		
	18:00	2,73	2,73	0,00	0,00		1						1		
	19:00	2,94	2,94	0,00	0,00		1	1							
	20:00	3,17	3,17	0,00	0,00		1	1							
	21:00	3,25	3,18	0,07	0,00		1	1							
	22:00	3,03	2,83	0,20	0,00		1	1							
	23:00	2,73	2,47	0,26	0,00		1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 9 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	2,26	1,74	0,52	0,00		1					1			
	01:00	2,04	1,59	0,44	0,00		1								
	02:00	1,94	1,69	0,25	0,00		1								
	03:00	1,94	1,52	0,42	0,00		1								
	04:00	1,97	1,39	0,58	0,00		1								
	05:00	1,97	1,56	0,41	0,00		1								
	06:00	2,03	1,72	0,31	0,00		1						1		
	07:00	2,18	1,86	0,32	0,00		1						1		
	08:00	2,35	2,03	0,32	0,00		1						1		
	09:00	2,47	2,12	0,35	0,00		1						1		
	10:00	2,54	2,11	0,42	0,00		1						1		
	11:00	2,63	2,19	0,44	0,00		1						1		
	12:00	2,73	2,25	0,48	0,00		1						1		
	13:00	2,73	2,21	0,52	0,00		1						1		
	14:00	2,62	2,02	0,61	0,00		1						1		
	15:00	2,44	1,77	0,67	0,00		1						1		
	16:00	2,32	1,65	0,67	0,00		1						1		
	17:00	2,32	1,76	0,56	0,00		1						1		
	18:00	2,54	2,06	0,48	0,00		1						1		
	19:00	2,88	2,40	0,48	0,00		1						1		
	20:00	3,22	2,75	0,47	0,00		1	1							
	21:00	3,37	2,90	0,46	0,00		1	1							
	22:00	3,16	2,76	0,40	0,00		1	1							
	23:00	2,82	2,66	0,16	0,00		1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 10 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	2,42	2,36	0,06	0,00		1					1			
	01:00	2,21	2,16	0,04	0,00		1					1			
	02:00	2,06	2,04	0,03	0,00		1					1			
	03:00	1,98	1,96	0,02	0,00		1					1			
	04:00	1,95	1,93	0,02	0,00		1					1			
	05:00	1,94	1,89	0,05	0,00		1					1			
	06:00	1,97	1,88	0,09	0,00		1					1			
	07:00	2,08	2,01	0,07	0,00		1					1			
	08:00	2,22	2,17	0,05	0,00		1					1			
	09:00	2,37	2,32	0,05	0,00		1					1			
	10:00	2,52	2,48	0,04	0,00		1					1			
	11:00	2,70	2,70	0,00	0,00		1	1							
	12:00	2,88	2,88	0,00	0,00		1	1							
	13:00	2,91	2,83	0,09	0,00		1	1							
	14:00	2,71	2,48	0,23	0,00		1	1							
	15:00	2,46	2,37	0,09	0,00		1	1							
	16:00	2,31	2,26	0,05	0,00		1	1							
	17:00	2,34	2,31	0,03	0,00		1	1							
	18:00	2,44	2,44	0,00	0,00		1	1							
	19:00	2,83	2,77	0,06	0,00		1	1							
	20:00	3,16	3,08	0,07	0,00		1	1							
	21:00	3,19	2,91	0,28	0,00		1	1							
	22:00	2,98	2,66	0,32	0,00		1	1							
	23:00	2,68	2,47	0,21	0,00		1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	2,43	2,33	0,10	0,00		1					1			
	01:00	2,15	2,06	0,09	0,00		1					1			
	02:00	2,03	1,94	0,09	0,00		1						1		
	03:00	1,98	1,90	0,08	0,00		1						1		
	04:00	1,98	1,88	0,09	0,00		1						1		
	05:00	2,02	1,92	0,11	0,00		1						1		
	06:00	2,16	2,06	0,10	0,00		1						1		
	07:00	2,36	1,89	0,07	0,40		1						1		
	08:00	2,51	2,04	0,07	0,40		1						1		
	09:00	2,62	2,18	0,04	0,40		1						1		
	10:00	2,69	2,27	0,02	0,40		1						1		
	11:00	2,76	2,36	0,00	0,40		1						1		
	12:00	2,80	2,40	0,00	0,40		1						1		
	13:00	2,79	2,39	0,00	0,40		1						1		
	14:00	2,71	2,31	0,00	0,40		1						1		
	15:00	2,57	2,17	0,00	0,40		1						1		
	16:00	2,46	2,06	0,00	0,40		1						1		
	17:00	2,49	2,09	0,00	0,40		1						1		
	18:00	2,67	2,26	0,01	0,40		1						1		
	19:00	2,99	2,58	0,01	0,40		1	1							
	20:00	3,36	2,84	0,02	0,50		1	1							
	21:00	3,45	2,93	0,02	0,50		1	1							
	22:00	3,23	2,81	0,02	0,40		1	1							
	23:00	2,83	2,41	0,01	0,40		1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 12 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	2,46	1,85	0,61	0,00								1		
	01:00	2,23	1,74	0,48	0,00								1		
	02:00	2,13	1,85	0,28	0,00									1	
	03:00	2,07	1,85	0,22	0,00									1	
	04:00	2,02	1,80	0,22	0,00									1	
	05:00	2,01	1,85	0,16	0,00									1	
	06:00	2,11	2,03	0,07	0,00									1	1
	07:00	2,28	2,26	0,02	0,00									1	1
	08:00	2,46	2,46	0,00	0,00									1	1
	09:00	2,58	2,58	0,00	0,00									1	1
	10:00	2,66	2,66	0,00	0,00									1	1
	11:00	2,71	2,71	0,01	0,00									1	1
	12:00	2,76	2,75	0,01	0,00									1	1
	13:00	2,78	2,77	0,01	0,00									1	1
	14:00	2,73	2,73	0,00	0,00									1	1
	15:00	2,63	2,61	0,02	0,00									1	1
	16:00	2,55	2,50	0,06	0,00									1	1
	17:00	2,60	2,51	0,08	0,00									1	1
	18:00	2,73	2,72	0,01	0,00									1	1
	19:00	2,95	2,70	0,25	0,00									1	1
	20:00	3,23	2,59	0,64	0,00									1	1
	21:00	3,32	2,71	0,61	0,00									1	1
	22:00	3,13	2,49	0,64	0,00									1	1
	23:00	2,80	2,14	0,66	0,00									1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,100	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	2,31	1,50	0,81	0,00		1								
	01:00	2,11	1,37	0,74	0,00		1								
	02:00	2,01	1,31	0,70	0,00		1								
	03:00	1,97	1,28	0,69	0,00		1								
	04:00	1,96	1,27	0,69	0,00		1								
	05:00	1,97	1,28	0,69	0,00		1								
	06:00	2,07	1,34	0,72	0,00		1								
	07:00	2,22	1,51	0,71	0,00		1								
	08:00	2,38	1,86	0,53	0,00		1								
	09:00	2,49	2,03	0,46	0,00		1						1		
	10:00	2,55	2,26	0,30	0,00		1						1		
	11:00	2,60	2,57	0,03	0,00		1						1		
	12:00	2,66	2,26	0,00	0,40		1						1		
	13:00	2,68	2,28	0,00	0,40		1						1		
	14:00	2,59	2,16	0,04	0,40		1						1		
	15:00	2,47	2,07	0,00	0,40		1						1		
	16:00	2,39	1,98	0,00	0,40		1						1		
	17:00	2,39	1,99	0,00	0,40		1						1		
	18:00	2,54	2,14	0,00	0,40		1						1		
	19:00	2,81	2,38	0,03	0,40		1						1		
	20:00	3,10	2,36	0,34	0,40		1						1		
	21:00	3,22	2,31	0,31	0,60		1						1		
	22:00	3,00	2,36	0,24	0,40		1						1		
	23:00	2,68	2,12	0,16	0,40		1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,100	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	2,45	2,20	0,25	0,00		1					1			
	01:00	2,22	2,10	0,13	0,00		1					1			
	02:00	2,09	2,02	0,07	0,00		1					1			
	03:00	2,01	1,99	0,02	0,00		1					1			
	04:00	1,96	1,96	0,00	0,00		1					1			
	05:00	1,97	1,94	0,03	0,00		1					1			
	06:00	2,06	2,06	0,00	0,00		1					1			
	07:00	2,26	2,26	0,00	0,00		1					1			
	08:00	2,45	2,38	0,07	0,00		1					1			
	09:00	2,60	2,25	0,35	0,00		1					1			
	10:00	2,62	1,86	0,77	0,00		1					1			
	11:00	2,65	1,81	0,83	0,00		1					1			
	12:00	2,68	1,51	0,77	0,40		1								
	13:00	2,72	1,56	0,75	0,40		1								
	14:00	2,66	1,49	0,77	0,40		1								
	15:00	2,55	1,35	0,80	0,40		1								
	16:00	2,48	1,26	0,83	0,40		1								
	17:00	2,53	1,28	0,85	0,40		1								
	18:00	2,70	1,55	0,75	0,40		1								
	19:00	3,00	2,01	0,58	0,40		1						1		
	20:00	3,31	2,44	0,47	0,40		1						1		
	21:00	3,42	2,38	0,44	0,60		1						1		
	22:00	3,16	2,33	0,43	0,40		1						1		
	23:00	2,78	2,08	0,30	0,40		1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	2,46	1,66	0,80	0,00		1							
	01:00	2,23	1,72	0,51	0,00		1							
	02:00	2,07	1,75	0,32	0,00		1							
	03:00	2,00	1,73	0,27	0,00		1							
	04:00	1,98	1,69	0,28	0,00		1							
	05:00	1,97	1,61	0,36	0,00		1							
	06:00	2,04	1,70	0,34	0,00		1					1		
	07:00	2,22	2,09	0,13	0,00		1					1		
	08:00	2,42	2,39	0,03	0,00		1					1		
	09:00	2,50	2,48	0,02	0,00		1					1		
	10:00	2,59	2,57	0,02	0,00		1					1		
	11:00	2,62	2,62	0,00	0,00		1					1		
	12:00	2,67	2,27	0,00	0,40		1					1		
	13:00	2,69	2,29	0,00	0,40		1					1		
	14:00	2,64	2,24	0,00	0,40		1					1		
	15:00	2,52	2,10	0,02	0,40		1					1		
	16:00	2,41	1,99	0,03	0,40		1					1		
	17:00	2,43	1,98	0,05	0,40		1					1		
	18:00	2,61	2,14	0,07	0,40		1					1		
	19:00	2,89	2,39	0,10	0,40		1					1		
	20:00	3,14	2,64	0,11	0,40		1					1		
	21:00	3,21	2,53	0,07	0,60		1					1		
	22:00	2,99	2,53	0,06	0,40		1					1		
	23:00	2,70	2,29	0,01	0,40		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900				
ΤΕ (MW)						1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510				
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	2,40	2,33	0,07	0,00		1					1			0,77	0,84	75%	525
	01:00	2,16	2,11	0,05	0,00		1					1			0,99	0,64	68%	483
	02:00	2,03	2,03	0,00	0,00		1					1			1,07	0,51	65%	467
	03:00	1,98	1,98	0,00	0,00		1					1			1,12	0,47	64%	458
	04:00	1,97	1,94	0,03	0,00		1					1			1,16	0,45	63%	449
	05:00	1,96	1,93	0,03	0,00		1					1			1,17	0,44	62%	447
	06:00	1,99	1,96	0,03	0,00		1					1			1,14	0,47	63%	453
	07:00	2,15	2,05	0,10	0,00		1					1			1,05	0,63	66%	471
	08:00	2,36	2,22	0,14	0,00		1					1			0,88	0,83	72%	505
	09:00	2,51	2,31	0,20	0,00		1					1			0,79	0,88	75%	523
	10:00	2,60	2,35	0,24	0,00		1					1			0,75	0,91	76%	530
	11:00	2,65	2,36	0,30	0,00		1					1			0,74	0,93	76%	531
	12:00	2,73	2,21	0,53	0,00		1					1			0,89	0,96	71%	502
	13:00	2,83	2,25	0,58	0,00		1					1			0,85	0,99	72%	510
	14:00	3,00	2,75	0,24	0,00		1					1			0,35	0,99	89%	606
	15:00	2,92	2,52	0,40	0,00		1					1			0,58	0,99	81%	561
	16:00	2,58	2,09	0,49	0,00		1					1			1,01	0,90	67%	480
	17:00	2,51	2,02	0,49	0,00		1					1			1,08	0,88	65%	466
	18:00	2,70	2,21	0,49	0,00		1					1			0,89	0,95	71%	503
	19:00	2,97	2,42	0,55	0,00		1					1			0,68	0,99	78%	544
	20:00	3,20	2,58	0,63	0,00		1					1			0,52	0,99	83%	573
	21:00	3,28	2,63	0,66	0,00		1					1			0,47	0,99	85%	582
	22:00	2,99	2,33	0,67	0,00		1					1			0,77	0,99	75%	525
	23:00	2,64	2,02	0,62	0,00		1					1			1,08	0,92	65%	465
		61,11 MWh													ΑΩΛ: 19,80		12.160 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900				
ΤΕ (MW)						1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	2,38	1,87	0,51	0,00		1					1			1,23	0,83	60%	436
	01:00	2,23	1,79	0,43	0,00		1					1			1,31	0,71	58%	420
	02:00	2,10	1,68	0,42	0,00		1					1			1,42	0,59	54%	398
	03:00	2,03	1,73	0,30	0,00		1					1			1,37	0,51	56%	407
	04:00	1,98	1,83	0,16	0,00		1					1			1,27	0,47	59%	427
	05:00	1,95	1,86	0,09	0,00		1					1			1,24	0,43	60%	434
	06:00	1,96	1,92	0,04	0,00		1					1			1,18	0,44	62%	445
	07:00	2,08	2,07	0,00	0,00		1					1			1,03	0,56	67%	476
	08:00	2,28	2,28	0,00	0,00		1					1			0,82	0,76	73%	516
	09:00	2,39	2,37	0,03	0,00		1					1			0,73	0,84	76%	533
	10:00	2,51	2,45	0,05	0,00		1					1			0,65	0,88	79%	549
	11:00	2,64	2,53	0,11	0,00		1					1			0,57	0,92	82%	563
	12:00	2,76	2,48	0,28	0,00		1					1			0,62	0,97	80%	554
	13:00	2,78	2,15	0,63	0,00		1					1			0,95	0,97	69%	491
	14:00	2,59	1,96	0,63	0,00		1					1			1,14	0,91	63%	454
	15:00	2,30	1,76	0,54	0,00		1					1			1,34	0,78	57%	413
	16:00	2,15	1,80	0,35	0,00		1					1			1,30	0,63	58%	421
	17:00	2,16	1,88	0,29	0,00		1					1			1,22	0,65	61%	437
	18:00	2,32	1,95	0,37	0,00		1					1			1,15	0,80	63%	451
	19:00	2,57	2,09	0,48	0,00		1					1			1,01	0,90	67%	480
	20:00	2,85	2,37	0,48	0,00		1					1			0,73	0,99	76%	533
	21:00	2,96	2,67	0,29	0,00		1					1			0,43	0,99	86%	590
	22:00	2,83	2,63	0,20	0,00		1					1			0,47	0,99	85%	582
	23:00	2,57	2,39	0,17	0,00		1					1			0,71	0,90	77%	538
		57,35 MWh													ΑΩΛ: 18,69		11.548 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900				
ΤΕ (MW)						1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510				
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	2,30	2,14	0,16	0,00		1					1			0,96	0,78	69%	490
	01:00	2,00	1,79	0,22	0,00		1					1			1,31	0,49	58%	418
	02:00	1,86	1,55	0,32	0,00		1								0,45	0,65	77%	265
	03:00	1,83	1,38	0,45	0,00		1								0,62	0,64	69%	242
	04:00	1,85	1,32	0,53	0,00		1								0,68	0,65	66%	233
	05:00	1,93	1,30	0,63	0,00		1								0,70	0,68	65%	230
	06:00	2,07	1,39	0,68	0,00		1								0,61	0,73	70%	243
	07:00	2,23	2,02	0,22	0,00		1					1			1,08	0,72	65%	472
	08:00	2,37	2,16	0,21	0,00		1					1			0,94	0,83	70%	494
	09:00	2,45	2,23	0,22	0,00		1					1			0,87	0,86	72%	507
	10:00	2,51	2,29	0,22	0,00		1					1			0,81	0,88	74%	517
	11:00	2,54	2,31	0,23	0,00		1					1			0,79	0,89	75%	522
	12:00	2,61	1,93	0,28	0,40		1					1			1,17	0,70	62%	448
	13:00	2,62	1,88	0,34	0,40		1					1			1,22	0,70	61%	437
	14:00	2,54	1,63	0,41	0,50		1								0,37	0,89	82%	276
	15:00	2,40	1,58	0,43	0,40		1								0,42	0,84	79%	269
	16:00	2,30	1,45	0,45	0,40		1								0,55	0,80	72%	251
	17:00	2,34	1,45	0,49	0,40		1								0,55	0,82	73%	252
	18:00	2,54	1,49	0,55	0,50		1								0,51	0,89	75%	258
	19:00	2,84	1,83	0,61	0,40		1					1			1,27	0,93	59%	435
	20:00	3,19	2,17	0,62	0,40		1					1			0,93	0,99	70%	495
	21:00	3,32	2,31	0,61	0,40		1					1			0,79	0,99	74%	521
	22:00	3,10	2,10	0,60	0,40		1					1			1,00	0,99	68%	481
	23:00	2,70	1,71	0,59	0,40		1					1			1,39	0,78	55%	403
		58,47 MWh													ΑΩΛ: 19,38		9.159 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	2,38	1,96	0,41	0,00		1					1		
	01:00	2,15	1,58	0,57	0,00		1							
	02:00	2,06	1,38	0,67	0,00		1							
	03:00	2,00	1,47	0,54	0,00		1							
	04:00	1,96	1,42	0,54	0,00		1							
	05:00	1,96	1,36	0,61	0,00		1							
	06:00	2,05	1,49	0,56	0,00		1							
	07:00	2,22	1,82	0,40	0,00		1					1		
	08:00	2,41	2,13	0,28	0,00		1					1		
	09:00	2,53	2,37	0,17	0,00		1					1		
	10:00	2,60	2,51	0,09	0,00		1					1		
	11:00	2,64	2,59	0,05	0,00		1					1		
	12:00	2,69	2,63	0,06	0,00		1					1		
	13:00	2,71	2,67	0,04	0,00		1					1		
	14:00	2,68	2,62	0,06	0,00		1					1		
	15:00	2,58	2,47	0,11	0,00		1					1		
	16:00	2,51	2,39	0,12	0,00		1					1		
	17:00	2,54	2,38	0,16	0,00		1					1		
	18:00	2,63	2,36	0,27	0,00		1					1		
	19:00	2,85	2,35	0,50	0,00		1					1		
	20:00	3,11	2,36	0,75	0,00		1					1		
	21:00	3,23	2,46	0,77	0,00		1					1		
	22:00	3,06	2,28	0,78	0,00		1					1		
	23:00	2,71	1,89	0,82	0,00		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	2,35	1,65	0,70	0,00		1							
	01:00	2,13	1,45	0,68	0,00		1							
	02:00	2,03	1,32	0,71	0,00		1							
	03:00	2,00	1,30	0,70	0,00		1							
	04:00	1,98	1,29	0,69	0,00		1							
	05:00	1,96	1,28	0,69	0,00		1							
	06:00	2,03	1,32	0,71	0,00		1							
	07:00	2,23	1,45	0,78	0,00		1							
	08:00	2,47	1,65	0,83	0,00		1							
	09:00	2,63	2,24	0,39	0,00		1					1		
	10:00	2,62	2,37	0,25	0,00		1					1		
	11:00	2,64	2,09	0,55	0,00		1					1		
	12:00	2,66	1,86	0,80	0,00		1					1		
	13:00	2,76	1,95	0,81	0,00		1					1		
	14:00	2,71	1,82	0,89	0,00		1					1		
	15:00	2,60	1,69	0,91	0,00		1							
	16:00	2,55	1,65	0,89	0,00		1							
	17:00	2,54	1,65	0,89	0,00		1							
	18:00	2,67	1,74	0,93	0,00		1							
	19:00	2,91	1,92	0,99	0,00		1					1		
	20:00	3,19	2,20	0,99	0,00		1					1		
	21:00	3,29	2,30	0,99	0,00		1					1		
	22:00	3,06	2,08	0,99	0,00		1					1		
	23:00	2,72	1,77	0,95	0,00		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	2,43	1,78	0,65	0,00		1					1		
	01:00	2,21	1,56	0,65	0,00		1							
	02:00	2,08	1,44	0,64	0,00		1							
	03:00	2,01	1,37	0,64	0,00		1							
	04:00	1,97	1,33	0,64	0,00		1							
	05:00	1,95	1,34	0,61	0,00		1							
	06:00	2,02	1,50	0,52	0,00		1							
	07:00	2,19	1,39	0,41	0,40		1							
	08:00	2,39	1,58	0,41	0,40		1							
	09:00	2,52	1,66	0,46	0,40		1							
	10:00	2,60	1,70	0,50	0,40		1							
	11:00	2,67	1,71	0,55	0,40		1					1		
	12:00	2,73	1,75	0,58	0,40		1					1		
	13:00	2,78	1,76	0,62	0,40		1					1		
	14:00	2,71	1,66	0,65	0,40		1							
	15:00	2,58	1,53	0,65	0,40		1							
	16:00	2,49	1,44	0,65	0,40		1							
	17:00	2,51	1,46	0,65	0,40		1							
	18:00	2,67	1,63	0,64	0,40		1							
	19:00	2,93	1,68	0,64	0,60		1							
	20:00	3,25	2,21	0,64	0,40		1					1		
	21:00	3,35	2,34	0,62	0,40		1					1		
	22:00	3,11	2,12	0,59	0,40		1					1		
	23:00	2,75	1,87	0,48	0,40		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	2,50	1,72	0,78	0,00		1							
	01:00	2,26	1,54	0,72	0,00		1							
	02:00	2,10	1,49	0,61	0,00		1							
	03:00	2,02	1,39	0,64	0,00		1							
	04:00	2,00	1,38	0,62	0,00		1							
	05:00	2,00	1,47	0,54	0,00		1							
	06:00	2,08	1,59	0,49	0,00		1							
	07:00	2,24	1,80	0,44	0,00		1					1		
	08:00	2,45	2,07	0,38	0,00		1					1		
	09:00	2,58	2,21	0,37	0,00		1					1		
	10:00	2,63	2,28	0,34	0,00		1					1		
	11:00	2,67	2,34	0,33	0,00		1					1		
	12:00	2,73	2,04	0,29	0,40		1					1		
	13:00	2,75	1,99	0,36	0,40		1					1		
	14:00	2,69	1,79	0,50	0,40		1					1		
	15:00	2,57	1,56	0,61	0,40		1							
	16:00	2,48	1,41	0,68	0,40		1							
	17:00	2,53	1,41	0,72	0,40		1							
	18:00	2,72	1,71	0,61	0,40		1							
	19:00	2,98	2,20	0,39	0,40		1					1		
	20:00	3,24	2,50	0,34	0,40		1					1		
	21:00	3,32	2,41	0,31	0,60		1					1		
	22:00	3,12	2,53	0,18	0,40		1					1		
	23:00	2,80	2,23	0,18	0,40		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	2,50	2,20	0,30	0,00						1		1	
	01:00	2,25	1,96	0,29	0,00								1	
	02:00	2,09	1,75	0,34	0,00								1	
	03:00	2,00	1,72	0,28	0,00								1	
	04:00	1,98	1,86	0,11	0,00								1	
	05:00	1,97	1,87	0,10	0,00								1	
	06:00	2,04	1,95	0,09	0,00								1	
	07:00	2,25	2,22	0,03	0,00							1	1	
	08:00	2,54	2,54	0,00	0,00							1	1	
	09:00	2,81	2,81	0,00	0,00							1	1	
	10:00	2,96	2,93	0,03	0,00			1					1	
	11:00	3,00	2,94	0,06	0,00			1					1	
	12:00	3,16	3,02	0,14	0,00			1					1	
	13:00	3,24	3,06	0,18	0,00			1					1	
	14:00	3,21	2,92	0,29	0,00			1					1	
	15:00	3,08	2,92	0,15	0,00			1					1	
	16:00	2,94	2,84	0,10	0,00			1					1	
	17:00	2,92	2,78	0,14	0,00			1					1	
	18:00	3,00	2,73	0,27	0,00			1					1	
	19:00	3,23	2,90	0,32	0,00			1					1	
	20:00	3,48	3,06	0,41	0,00			1					1	
	21:00	3,55	3,15	0,40	0,00			1					1	
	22:00	3,28	2,86	0,43	0,00						1		1	
	23:00	2,91	2,49	0,41	0,00						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	2,55	2,25	0,30	0,00						1		1	
	01:00	2,33	2,09	0,24	0,00						1		1	
	02:00	2,19	2,03	0,17	0,00								1	
	03:00	2,11	1,98	0,13	0,00								1	
	04:00	2,06	1,92	0,14	0,00								1	
	05:00	2,03	1,85	0,18	0,00								1	
	06:00	2,05	1,79	0,26	0,00								1	
	07:00	2,15	1,96	0,20	0,00								1	
	08:00	2,32	2,18	0,15	0,00							1	1	
	09:00	2,52	2,38	0,14	0,00							1	1	
	10:00	2,68	2,54	0,14	0,00							1	1	
	11:00	2,81	2,66	0,15	0,00							1	1	
	12:00	2,90	2,66	0,24	0,00							1	1	
	13:00	2,91	2,49	0,41	0,00							1	1	
	14:00	2,78	2,28	0,50	0,00							1	1	
	15:00	2,60	2,06	0,53	0,00							1	1	
	16:00	2,45	1,91	0,53	0,00								1	
	17:00	2,45	1,92	0,53	0,00								1	
	18:00	2,61	2,09	0,52	0,00							1	1	
	19:00	2,87	2,35	0,53	0,00							1	1	
	20:00	3,16	2,61	0,55	0,00							1	1	
	21:00	3,25	2,68	0,56	0,00							1	1	
	22:00	3,08	2,52	0,56	0,00							1	1	
	23:00	2,79	2,25	0,54	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	2,44	1,85	0,59	0,00								1	
	01:00	2,22	1,63	0,59	0,00								1	
	02:00	2,11	1,52	0,59	0,00								1	
	03:00	2,06	1,49	0,57	0,00								1	
	04:00	2,03	1,48	0,55	0,00								1	
	05:00	2,04	1,47	0,56	0,00								1	
	06:00	2,12	1,56	0,57	0,00								1	
	07:00	2,28	1,71	0,57	0,00								1	
	08:00	2,43	1,86	0,57	0,00								1	
	09:00	2,57	2,01	0,57	0,00								1	
	10:00	2,65	2,05	0,59	0,00								1	
	11:00	2,69	2,17	0,52	0,00							1	1	
	12:00	2,75	1,81	0,54	0,40								1	
	13:00	2,76	1,82	0,54	0,40								1	
	14:00	2,68	1,73	0,55	0,40								1	
	15:00	2,55	1,60	0,56	0,40								1	
	16:00	2,46	1,50	0,56	0,40								1	
	17:00	2,49	1,53	0,56	0,40								1	
	18:00	2,68	1,71	0,57	0,40								1	
	19:00	2,98	2,00	0,58	0,40								1	
	20:00	3,32	2,34	0,58	0,40						1		1	
	21:00	3,45	2,45	0,59	0,40						1		1	
	22:00	3,22	2,03	0,59	0,60								1	
	23:00	2,82	1,83	0,59	0,40								1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	2,41	1,73	0,68	0,00		1							
	01:00	2,21	1,65	0,56	0,00		1							
	02:00	2,12	1,56	0,56	0,00		1							
	03:00	2,06	1,53	0,53	0,00		1							
	04:00	2,00	1,54	0,46	0,00		1							
	05:00	1,99	1,55	0,44	0,00		1							
	06:00	2,06	1,54	0,52	0,00		1							
	07:00	2,22	1,66	0,57	0,00		1							
	08:00	2,42	1,86	0,57	0,00		1				1			
	09:00	2,55	1,99	0,56	0,00		1				1			
	10:00	2,62	2,08	0,54	0,00		1				1			
	11:00	2,68	2,16	0,52	0,00		1				1			
	12:00	2,74	1,64	0,60	0,50		1							
	13:00	2,76	1,61	0,65	0,50		1							
	14:00	2,70	1,69	0,62	0,40		1							
	15:00	2,61	1,65	0,56	0,40		1							
	16:00	2,55	1,54	0,61	0,40		1							
	17:00	2,56	1,50	0,65	0,40		1							
	18:00	2,69	1,62	0,67	0,40		1							
	19:00	2,96	1,85	0,71	0,40		1				1			
	20:00	3,24	2,11	0,73	0,40		1				1			
	21:00	3,31	2,23	0,68	0,40		1				1			
	22:00	3,09	2,13	0,56	0,40		1				1			
	23:00	2,74	1,79	0,56	0,40		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	2,40	2,03	0,38	0,00							1	1	
	01:00	2,20	1,89	0,31	0,00								1	
	02:00	2,10	1,76	0,34	0,00								1	
	03:00	2,05	1,73	0,32	0,00								1	
	04:00	2,03	1,78	0,24	0,00								1	
	05:00	2,01	1,82	0,20	0,00								1	
	06:00	2,07	1,87	0,20	0,00								1	
	07:00	2,20	2,04	0,16	0,00						1		1	
	08:00	2,39	2,26	0,12	0,00						1		1	
	09:00	2,51	2,40	0,10	0,00						1		1	
	10:00	2,59	2,52	0,07	0,00						1		1	
	11:00	2,68	2,64	0,05	0,00						1		1	
	12:00	2,79	2,34	0,05	0,40						1		1	
	13:00	2,82	2,34	0,08	0,40						1		1	
	14:00	2,74	2,22	0,12	0,40						1		1	
	15:00	2,61	2,06	0,15	0,40						1		1	
	16:00	2,51	1,84	0,18	0,50								1	
	17:00	2,51	1,82	0,19	0,50								1	
	18:00	2,67	2,05	0,21	0,40							1	1	
	19:00	2,97	2,36	0,21	0,40							1	1	
	20:00	3,26	2,67	0,19	0,40							1	1	
	21:00	3,30	2,73	0,17	0,40							1	1	
	22:00	3,04	2,48	0,17	0,40							1	1	
	23:00	2,70	2,18	0,12	0,40							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	2,44	2,44	0,00	0,00		1					1		
	01:00	2,23	2,23	0,00	0,00		1					1		
	02:00	2,11	2,07	0,04	0,00		1					1		
	03:00	2,03	1,97	0,06	0,00		1					1		
	04:00	1,99	1,87	0,12	0,00		1					1		
	05:00	1,99	1,77	0,22	0,00		1					1		
	06:00	2,07	1,88	0,19	0,00		1					1		
	07:00	2,23	2,15	0,08	0,00		1					1		
	08:00	2,43	2,39	0,03	0,00		1					1		
	09:00	2,55	2,54	0,02	0,00		1					1		
	10:00	2,61	2,61	0,00	0,00		1					1		
	11:00	2,71	2,71	0,00	0,00		1					1		
	12:00	2,79	2,37	0,02	0,40		1					1		
	13:00	2,78	2,28	0,10	0,40		1					1		
	14:00	2,69	2,01	0,27	0,40		1					1		
	15:00	2,51	1,65	0,46	0,40		1					1		
	16:00	2,42	1,50	0,52	0,40		1							
	17:00	2,48	1,57	0,51	0,40		1							
	18:00	2,69	1,85	0,44	0,40		1					1		
	19:00	2,96	2,11	0,45	0,40		1					1		
	20:00	3,25	2,38	0,47	0,40		1					1		
	21:00	3,36	2,34	0,42	0,60		1					1		
	22:00	3,09	2,27	0,42	0,40		1					1		
	23:00	2,74	1,91	0,42	0,40		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Δ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	2,44	1,99	0,45	0,00		1					1		
	01:00	2,20	1,73	0,48	0,00		1					1		
	02:00	2,05	1,57	0,48	0,00		1							
	03:00	1,98	1,50	0,48	0,00		1							
	04:00	1,96	1,56	0,40	0,00		1							
	05:00	1,95	1,60	0,35	0,00		1							
	06:00	2,04	1,69	0,35	0,00		1					1		
	07:00	2,18	1,95	0,23	0,00		1					1		
	08:00	2,35	2,15	0,20	0,00		1					1		
	09:00	2,48	2,21	0,26	0,00		1					1		
	10:00	2,56	2,15	0,41	0,00		1					1		
	11:00	2,62	2,13	0,49	0,00		1					1		
	12:00	2,68	2,09	0,60	0,00		1					1		
	13:00	2,71	2,06	0,65	0,00		1					1		
	14:00	2,67	2,02	0,65	0,00		1					1		
	15:00	2,57	1,92	0,65	0,00		1					1		
	16:00	2,47	1,84	0,63	0,00		1					1		
	17:00	2,47	1,87	0,60	0,00		1					1		
	18:00	2,64	2,06	0,58	0,00		1					1		
	19:00	2,92	2,33	0,58	0,00		1					1		
	20:00	3,18	2,58	0,59	0,00		1					1		
	21:00	3,25	2,63	0,61	0,00		1					1		
	22:00	3,02	2,44	0,58	0,00		1					1		
	23:00	2,72	2,21	0,51	0,00		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 30 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	2,43	1,83	0,60	0,00								1	
	01:00	2,21	1,61	0,60	0,00								1	
	02:00	2,07	1,48	0,59	0,00								1	
	03:00	2,01	1,45	0,56	0,00								1	
	04:00	2,00	1,51	0,48	0,00								1	
	05:00	2,01	1,56	0,45	0,00								1	
	06:00	2,05	1,71	0,34	0,00								1	
	07:00	2,18	1,92	0,26	0,00								1	
	08:00	2,36	2,12	0,24	0,00							1	1	
	09:00	2,50	2,31	0,20	0,00							1	1	
	10:00	2,58	2,37	0,21	0,00							1	1	
	11:00	2,65	2,43	0,22	0,00							1	1	
	12:00	2,72	2,49	0,23	0,00							1	1	
	13:00	2,73	2,43	0,29	0,00							1	1	
	14:00	2,62	2,26	0,37	0,00							1	1	
	15:00	2,47	2,05	0,42	0,00							1	1	
	16:00	2,36	1,90	0,47	0,00								1	
	17:00	2,37	1,97	0,41	0,00								1	
	18:00	2,52	2,17	0,35	0,00							1	1	
	19:00	2,79	2,45	0,34	0,00							1	1	
	20:00	3,06	2,74	0,32	0,00							1	1	
	21:00	3,13	2,86	0,26	0,00							1	1	
	22:00	2,96	2,68	0,28	0,00							1	1	
	23:00	2,67	2,34	0,33	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	2,35	1,98	0,37	0,00								1	
	01:00	2,15	1,77	0,38	0,00								1	
	02:00	2,00	1,72	0,28	0,00								1	
	03:00	1,93	1,69	0,24	0,00								1	
	04:00	1,92	1,71	0,20	0,00								1	
	05:00	1,94	1,79	0,15	0,00								1	
	06:00	2,00	1,94	0,06	0,00								1	
	07:00	2,09	2,09	0,00	0,00							1	1	
	08:00	2,22	2,22	0,00	0,00							1	1	
	09:00	2,37	2,37	0,00	0,00							1	1	
	10:00	2,52	2,52	0,00	0,00							1	1	
	11:00	2,66	2,66	0,00	0,00							1	1	
	12:00	2,78	2,78	0,00	0,00							1	1	
	13:00	2,77	2,77	0,00	0,00							1	1	
	14:00	2,61	2,61	0,00	0,00							1	1	
	15:00	2,40	2,39	0,01	0,00							1	1	
	16:00	2,27	2,23	0,04	0,00							1	1	
	17:00	2,27	2,21	0,06	0,00							1	1	
	18:00	2,35	2,29	0,06	0,00							1	1	
	19:00	2,58	2,58	0,00	0,00							1	1	
	20:00	2,87	2,87	0,00	0,00							1	1	
	21:00	3,00	2,99	0,01	0,00							1	1	
	22:00	2,86	2,86	0,01	0,00							1	1	
	23:00	2,62	2,61	0,01	0,00							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση