

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 1/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	3,09	2,91	0,17	0,00	1					1			
	01:00	2,77	2,26	0,52	0,00	1					1			
	02:00	2,51	1,89	0,63	0,00	1								
	03:00	2,33	1,68	0,65	0,00	1								
	04:00	2,25	1,58	0,68	0,00	1								
	05:00	2,27	1,59	0,68	0,00	1								
	06:00	2,40	1,68	0,72	0,00	1								
	07:00	2,63	1,84	0,79	0,00	1								
	08:00	2,92	2,05	0,88	0,00	1								
	09:00	3,22	2,26	0,97	0,00	1					1			
	10:00	3,45	2,46	0,99	0,00	1					1			
	11:00	3,62	2,64	0,99	0,00	1					1			
	12:00	3,72	2,73	0,99	0,00	1					1			
	13:00	3,82	2,84	0,99	0,00	1					1			
	14:00	3,82	2,84	0,99	0,00	1					1			
	15:00	3,92	3,50	0,43	0,00	1		1			1			
	16:00	3,90	3,50	0,40	0,00	1		1			1			
	17:00	4,01	3,64	0,37	0,00	1		1			1			
	18:00	4,21	3,73	0,48	0,00	1		1			1			
	19:00	4,26	3,93	0,34	0,00	1		1			1			
	20:00	4,18	3,96	0,23	0,00	1		1			1			
	21:00	3,98	3,83	0,16	0,00	1		1			1			
	22:00	3,76	3,66	0,10	0,00	1		1			1			
	23:00	3,54	3,49	0,05	0,00	1		1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 2/2/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Δευτέρα	00:00	3,03	2,89	0,14	0,00	1		1							
	01:00	2,74	2,43	0,32	0,00	1		1							
	02:00	2,52	2,08	0,44	0,00	1									
	03:00	2,37	1,91	0,46	0,00	1									
	04:00	2,32	2,05	0,27	0,00	1					1				
	05:00	2,38	2,23	0,14	0,00	1					1				
	06:00	2,53	2,16	0,37	0,00	1					1				
	07:00	2,79	2,04	0,75	0,00	1					1				
	08:00	3,05	2,16	0,90	0,00	1					1				
	09:00	3,42	2,43	0,98	0,00	1					1				
	10:00	3,66	2,72	0,94	0,00	1					1				
	11:00	3,86	2,98	0,88	0,00	1		1							
	12:00	3,94	3,11	0,83	0,00	1		1							
	13:00	4,02	3,20	0,82	0,00	1		1							
	14:00	4,08	3,21	0,86	0,00	1		1							
	15:00	4,17	3,26	0,90	0,00	1		1							
	16:00	4,17	3,24	0,93	0,00	1		1							
	17:00	4,26	3,33	0,94	0,00	1		1							
	18:00	4,43	3,50	0,93	0,00	1		1			1				
	19:00	4,47	3,56	0,91	0,00	1		1			1				
	20:00	4,42	3,55	0,87	0,00	1		1			1				
	21:00	4,26	3,41	0,85	0,00	1		1			1				
	22:00	4,04	3,22	0,81	0,00	1		1							
	23:00	3,82	3,03	0,79	0,00	1		1							

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 3/2/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	
Τρίτη	00:00	3,01	2,87	0,14	0,00	1					1				
	01:00	2,71	2,62	0,09	0,00	1					1				
	02:00	2,47	2,39	0,09	0,00	1						1			
	03:00	2,33	2,25	0,08	0,00	1						1			
	04:00	2,30	2,21	0,10	0,00	1						1			
	05:00	2,40	2,29	0,11	0,00	1						1			
	06:00	2,62	2,51	0,11	0,00	1						1			
	07:00	2,91	2,81	0,09	0,00	1						1			
	08:00	3,06	2,96	0,11	0,00	1						1			
	09:00	3,25	3,16	0,09	0,00	1		1							
	10:00	3,35	3,28	0,07	0,00	1		1							
	11:00	3,49	3,45	0,04	0,00	1		1							
	12:00	3,49	3,45	0,03	0,00	1		1							
	13:00	3,54	3,51	0,02	0,00	1		1					1		
	14:00	3,59	3,59	0,00	0,00	1		1					1		
	15:00	3,62	3,62	0,00	0,00	1		1					1		
	16:00	3,72	3,72	0,00	0,00	1		1					1		
	17:00	4,07	4,07	0,00	0,00	1		1					1		
	18:00	4,31	4,31	0,00	0,00	1		1					1		
	19:00	4,34	4,32	0,02	0,00	1		1					1		
	20:00	4,36	4,34	0,02	0,00	1		1					1		
	21:00	4,21	4,18	0,03	0,00	1		1					1		
	22:00	3,98	3,94	0,04	0,00	1		1					1		
	23:00	3,71	3,67	0,04	0,00	1		1					1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 4/2/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Τετάρτη	00:00	3,15	3,15	0,00	0,00	1		1							
	01:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1		1							
	02:00	2,57	2,56	0,02	0,00	1						1			
	03:00	2,40	2,37	0,03	0,00	1						1			
	04:00	2,35	2,30	0,05	0,00	1						1			
	05:00	2,43	2,35	0,08	0,00	1						1			
	06:00	2,64	2,53	0,11	0,00	1						1			
	07:00	2,94	2,78	0,16	0,00	1						1			
	08:00	3,05	2,86	0,19	0,00	1						1			
	09:00	3,15	2,94	0,21	0,00	1						1			
	10:00	3,24	2,99	0,26	0,00	1						1			
	11:00	3,35	3,01	0,34	0,00	1		1							
	12:00	3,45	3,06	0,39	0,00	1		1							
	13:00	3,53	3,06	0,47	0,00	1		1							
	14:00	3,57	3,09	0,49	0,00	1		1							
	15:00	3,60	3,08	0,53	0,00	1		1							
	16:00	3,69	3,05	0,64	0,00	1		1							
	17:00	3,98	3,20	0,78	0,00	1		1							
	18:00	4,19	3,32	0,88	0,00	1		1							
	19:00	4,28	3,35	0,93	0,00	1		1							
	20:00	4,29	3,33	0,96	0,00	1		1							
	21:00	4,17	3,18	0,99	0,00	1		1							
	22:00	3,95	2,97	0,99	0,00	1		1							
	23:00	3,69	2,70	0,99	0,00	1		1							

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 5/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	2,99	2,09	0,90	0,00	1						1		
	01:00	2,69	1,88	0,81	0,00	1								
	02:00	2,45	1,71	0,73	0,00	1								
	03:00	2,29	1,60	0,69	0,00	1								
	04:00	2,23	1,56	0,67	0,00	1								
	05:00	2,28	1,60	0,68	0,00	1								
	06:00	2,46	1,72	0,74	0,00	1								
	07:00	2,75	1,92	0,82	0,00	1								
	08:00	3,03	2,12	0,91	0,00	1					1			
	09:00	3,26	2,28	0,98	0,00	1					1			
	10:00	3,43	2,45	0,99	0,00	1					1			
	11:00	3,60	2,61	0,99	0,00	1					1			
	12:00	3,70	2,71	0,99	0,00	1					1			
	13:00	3,71	2,72	0,99	0,00	1					1			
	14:00	3,79	2,80	0,99	0,00	1					1			
	15:00	3,78	2,80	0,99	0,00	1					1			
	16:00	3,77	2,78	0,99	0,00	1					1			
	17:00	3,87	2,88	0,99	0,00	1					1			
	18:00	4,13	3,14	0,99	0,00	1		1						
	19:00	4,20	3,21	0,99	0,00	1		1						
	20:00	4,15	3,16	0,99	0,00	1		1						
	21:00	4,01	3,02	0,99	0,00	1		1						
	22:00	3,79	2,81	0,99	0,00	1						1		
	23:00	3,55	2,57	0,99	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 6/2/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Παρασκευή	00:00	3,05	2,13	0,91	0,00	1						1			
	01:00	2,73	1,91	0,82	0,00	1									
	02:00	2,48	1,74	0,74	0,00	1									
	03:00	2,31	1,62	0,69	0,00	1									
	04:00	2,24	1,56	0,67	0,00	1									
	05:00	2,27	1,59	0,68	0,00	1									
	06:00	2,44	1,71	0,73	0,00	1									
	07:00	2,71	1,90	0,81	0,00	1									
	08:00	2,87	2,01	0,86	0,00	1									
	09:00	2,99	2,39	0,59	0,00	1						1			
	10:00	3,06	2,83	0,22	0,00	1						1			
	11:00	3,11	2,97	0,14	0,00	1						1			
	12:00	3,19	2,99	0,20	0,00	1						1			
	13:00	3,24	2,98	0,26	0,00	1						1			
	14:00	3,40	2,82	0,58	0,00	1						1			
	15:00	3,55	2,68	0,86	0,00	1						1			
	16:00	3,62	2,71	0,90	0,00	1						1			
	17:00	3,80	2,99	0,81	0,00	1			1						
	18:00	4,00	3,05	0,95	0,00	1			1						
	19:00	4,04	3,06	0,98	0,00	1			1						
	20:00	4,01	3,02	0,99	0,00	1			1						
	21:00	3,88	2,89	0,99	0,00	1							1		
	22:00	3,67	2,69	0,99	0,00	1							1		
	23:00	3,43	2,50	0,93	0,00	1							1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 7/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	3,04	2,13	0,91	0,00	1						1		
	01:00	2,74	1,92	0,82	0,00	1								
	02:00	2,48	1,74	0,75	0,00	1								
	03:00	2,31	1,62	0,69	0,00	1								
	04:00	2,23	1,56	0,67	0,00	1								
	05:00	2,26	1,58	0,68	0,00	1								
	06:00	2,39	1,68	0,72	0,00	1								
	07:00	2,61	1,83	0,78	0,00	1								
	08:00	2,79	1,95	0,84	0,00	1								
	09:00	2,93	2,05	0,88	0,00	1					1			
	10:00	3,02	2,11	0,91	0,00	1					1			
	11:00	3,07	2,15	0,92	0,00	1					1			
	12:00	3,12	2,19	0,94	0,00	1					1			
	13:00	3,15	2,22	0,93	0,00	1					1			
	14:00	3,20	2,35	0,84	0,00	1					1			
	15:00	3,25	2,43	0,81	0,00	1					1			
	16:00	3,40	2,59	0,80	0,00	1					1			
	17:00	3,68	2,78	0,89	0,00	1					1			
	18:00	3,87	3,01	0,86	0,00	1		1						
	19:00	3,89	3,08	0,80	0,00	1		1						
	20:00	3,91	3,19	0,72	0,00	1		1						
	21:00	3,80	3,20	0,61	0,00	1		1						
	22:00	3,60	3,26	0,34	0,00	1		1						
	23:00	3,32	3,14	0,18	0,00	1		1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 8/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,98	2,67	0,31	0,00	1						1		
	01:00	2,68	2,29	0,39	0,00	1						1		
	02:00	2,42	2,23	0,19	0,00	1						1		
	03:00	2,27	1,64	0,63	0,00	1								
	04:00	2,20	1,54	0,66	0,00	1								
	05:00	2,22	1,55	0,67	0,00	1								
	06:00	2,35	1,65	0,71	0,00	1								
	07:00	2,57	1,80	0,77	0,00	1								
	08:00	2,75	1,93	0,82	0,00	1								
	09:00	2,91	2,04	0,87	0,00	1					1			
	10:00	3,05	2,28	0,77	0,00	1					1			
	11:00	3,15	2,70	0,45	0,00	1					1			
	12:00	3,21	2,77	0,44	0,00	1					1			
	13:00	3,22	2,48	0,74	0,00	1					1			
	14:00	3,19	2,44	0,75	0,00	1					1			
	15:00	3,23	2,89	0,34	0,00	1					1			
	16:00	3,30	3,03	0,28	0,00	1		1						
	17:00	3,52	3,32	0,19	0,00	1		1						
	18:00	3,75	3,62	0,13	0,00	1		1				1		
	19:00	3,79	3,68	0,11	0,00	1		1				1		
	20:00	3,81	3,71	0,10	0,00	1		1				1		
	21:00	3,73	3,63	0,10	0,00	1		1				1		
	22:00	3,54	3,46	0,09	0,00	1		1						
	23:00	3,30	3,24	0,06	0,00	1		1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 9/2/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Δευτέρα	00:00	2,85	2,81	0,03	0,00	1					1				
	01:00	2,56	2,55	0,02	0,00	1					1				
	02:00	2,35	2,34	0,01	0,00	1						1			
	03:00	2,22	2,22	0,00	0,00	1						1			
	04:00	2,19	2,19	0,00	0,00	1						1			
	05:00	2,26	2,26	0,00	0,00	1						1			
	06:00	2,44	2,44	0,00	0,00	1						1			
	07:00	2,71	2,70	0,00	0,00	1						1			
	08:00	2,95	2,91	0,04	0,00	1						1			
	09:00	3,15	3,00	0,15	0,00	1		1							
	10:00	3,34	3,07	0,26	0,00	1		1							
	11:00	3,53	3,15	0,38	0,00	1		1							
	12:00	3,66	3,21	0,45	0,00	1		1							
	13:00	3,67	3,24	0,44	0,00	1		1							
	14:00	3,66	3,28	0,38	0,00	1		1							
	15:00	3,57	3,29	0,28	0,00	1		1							
	16:00	3,58	3,39	0,20	0,00	1		1							
	17:00	3,72	3,55	0,17	0,00	1		1						1	
	18:00	3,95	3,78	0,17	0,00	1		1						1	
	19:00	4,00	3,84	0,15	0,00	1		1						1	
	20:00	3,99	3,83	0,16	0,00	1		1						1	
	21:00	3,91	3,76	0,14	0,00	1		1						1	
	22:00	3,72	3,58	0,14	0,00	1		1						1	
	23:00	3,47	3,33	0,14	0,00	1		1							

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 10/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	2,79	2,46	0,33	0,00	1					1			
	01:00	2,51	2,30	0,21	0,00	1					1			
	02:00	2,29	2,12	0,18	0,00	1					1			
	03:00	2,17	1,87	0,30	0,00	1								
	04:00	2,16	2,04	0,12	0,00	1								
	05:00	2,26	2,21	0,05	0,00	1						1		
	06:00	2,46	2,32	0,14	0,00	1						1		
	07:00	2,77	2,11	0,66	0,00	1						1		
	08:00	3,05	2,25	0,80	0,00	1						1		
	09:00	3,14	2,40	0,74	0,00	1						1		
	10:00	3,18	2,62	0,56	0,00	1						1		
	11:00	3,29	3,15	0,14	0,00	1		1						
	12:00	3,47	3,43	0,04	0,00	1		1						
	13:00	3,45	3,34	0,11	0,00	1		1						
	14:00	3,47	2,61	0,86	0,00	1		1						
	15:00	3,55	2,57	0,98	0,00	1		1						
	16:00	3,53	2,61	0,91	0,00	1		1						
	17:00	3,68	2,72	0,96	0,00	1		1						
	18:00	3,98	3,06	0,92	0,00	1		1						
	19:00	4,08	3,16	0,91	0,00	1		1						
	20:00	4,09	3,15	0,95	0,00	1		1						
	21:00	3,99	3,10	0,90	0,00	1		1						
	22:00	3,79	2,96	0,83	0,00	1						1		
	23:00	3,57	2,81	0,76	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 11/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,76	1,93	0,83	0,00	1								
	01:00	2,14	1,50	0,64	0,00	1								
	02:00	1,59	1,11	0,48	0,00	1								
	03:00	1,50	1,05	0,45	0,00	1								
	04:00	1,49	1,04	0,45	0,00	1								
	05:00	1,51	1,06	0,45	0,00	1								
	06:00	1,65	1,15	0,49	0,00	1								
	07:00	1,89	1,32	0,57	0,00	1								
	08:00	2,69	2,27	0,42	0,00	1					1			
	09:00	2,98	2,78	0,20	0,00	1					1			
	10:00	2,98	2,89	0,09	0,00	1					1			
	11:00	3,10	3,08	0,03	0,00	1		1						
	12:00	3,01	3,01	0,00	0,00	1		1						
	13:00	3,06	3,06	0,00	0,00	1		1						
	14:00	3,12	3,11	0,01	0,00	1		1						
	15:00	3,11	3,04	0,08	0,00	1		1						
	16:00	3,15	2,99	0,16	0,00	1		1						
	17:00	3,32	3,13	0,19	0,00	1		1						
	18:00	3,21	2,78	0,44	0,00	1						1		
	19:00	3,26	2,64	0,62	0,00	1						1		
	20:00	3,22	2,57	0,65	0,00	1						1		
	21:00	3,17	2,46	0,71	0,00	1						1		
	22:00	2,95	2,21	0,74	0,00	1						1		
	23:00	3,11	2,25	0,86	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 12/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	3,05	2,13	0,91	0,00	1						1		
	01:00	2,74	1,92	0,82	0,00	1								
	02:00	2,50	1,75	0,75	0,00	1								
	03:00	2,34	1,64	0,70	0,00	1								
	04:00	2,27	1,59	0,68	0,00	1								
	05:00	2,30	1,61	0,69	0,00	1								
	06:00	2,47	1,73	0,74	0,00	1								
	07:00	2,75	1,92	0,82	0,00	1								
	08:00	3,03	2,12	0,91	0,00	1						1		
	09:00	3,23	2,26	0,97	0,00	1						1		
	10:00	3,33	2,35	0,99	0,00	1						1		
	11:00	3,27	2,29	0,98	0,00	1						1		
	12:00	3,27	2,29	0,98	0,00	1						1		
	13:00	3,33	2,34	0,99	0,00	1						1		
	14:00	3,36	2,37	0,99	0,00	1						1		
	15:00	3,47	2,49	0,99	0,00	1						1		
	16:00	3,61	2,62	0,98	0,00	1						1		
	17:00	3,88	2,89	0,99	0,00	1						1		
	18:00	4,13	3,14	0,99	0,00	1		1						
	19:00	4,22	3,24	0,98	0,00	1		1						
	20:00	4,19	3,21	0,98	0,00	1		1						
	21:00	4,05	3,07	0,99	0,00	1		1						
	22:00	3,79	2,80	0,99	0,00	1						1		
	23:00	3,51	2,52	0,99	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 13/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	2,75	1,92	0,82	0,00	1								
	01:00	1,96	1,37	0,59	0,00	1								
	02:00	1,79	1,25	0,54	0,00	1								
	03:00	1,73	1,21	0,52	0,00	1								
	04:00	1,75	1,23	0,53	0,00	1								
	05:00	1,74	1,22	0,52	0,00	1								
	06:00	1,95	1,37	0,59	0,00	1								
	07:00	2,47	1,73	0,74	0,00	1								
	08:00	3,30	2,45	0,85	0,00	1						1		
	09:00	3,50	2,67	0,83	0,00	1						1		
	10:00	3,24	2,44	0,80	0,00	1						1		
	11:00	3,26	2,32	0,94	0,00	1						1		
	12:00	3,24	2,27	0,97	0,00	1						1		
	13:00	3,13	2,19	0,94	0,00	1						1		
	14:00	3,11	2,18	0,93	0,00	1						1		
	15:00	3,43	2,58	0,85	0,00	1						1		
	16:00	3,55	2,81	0,74	0,00	1						1		
	17:00	3,32	2,40	0,92	0,00	1						1		
	18:00	3,68	2,69	0,99	0,00	1						1		
	19:00	3,77	2,78	0,99	0,00	1						1		
	20:00	3,81	2,82	0,99	0,00	1						1		
	21:00	3,61	2,63	0,99	0,00	1						1		
	22:00	3,42	2,43	0,99	0,00	1						1		
	23:00	3,12	2,18	0,94	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 14/2/2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	
Σάββατο	00:00	2,27	1,59	0,68	0,00	1									
	01:00	2,01	1,41	0,60	0,00	1									
	02:00	1,94	1,57	0,38	0,00	1									
	03:00	1,90	1,53	0,37	0,00	1									
	04:00	1,90	1,40	0,50	0,00	1									
	05:00	2,17	1,59	0,58	0,00	1									
	06:00	2,20	1,63	0,57	0,00	1									
	07:00	2,68	2,20	0,47	0,00	1							1		
	08:00	3,08	2,77	0,31	0,00	1							1		
	09:00	3,30	3,20	0,10	0,00	1		1							
	10:00	3,23	3,21	0,01	0,00	1		1							
	11:00	3,22	3,22	0,00	0,00	1		1							
	12:00	3,28	3,27	0,00	0,00	1		1							
	13:00	3,34	3,33	0,01	0,00	1		1							
	14:00	3,17	3,10	0,08	0,00	1		1							
	15:00	3,28	3,02	0,26	0,00	1		1							
	16:00	3,22	2,86	0,36	0,00	1		1							
	17:00	3,39	2,85	0,54	0,00	1		1							
	18:00	3,68	3,00	0,68	0,00	1		1							
	19:00	3,89	3,14	0,76	0,00	1		1							
	20:00	3,97	3,15	0,82	0,00	1		1							
	21:00	3,86	2,96	0,90	0,00	1						1			
	22:00	3,54	2,59	0,95	0,00	1						1			
	23:00	3,18	2,23	0,96	0,00	1						1			

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 15/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,23	1,56	0,67	0,00	1								
	01:00	1,97	1,38	0,59	0,00	1								
	02:00	1,90	1,33	0,57	0,00	1								
	03:00	1,86	1,30	0,56	0,00	1								
	04:00	1,86	1,30	0,56	0,00	1								
	05:00	2,13	1,49	0,64	0,00	1								
	06:00	2,16	1,51	0,65	0,00	1								
	07:00	2,62	1,83	0,79	0,00	1								
	08:00	3,02	2,11	0,91	0,00	1						1		
	09:00	3,24	2,27	0,97	0,00	1						1		
	10:00	3,16	2,21	0,95	0,00	1						1		
	11:00	3,15	2,21	0,95	0,00	1						1		
	12:00	3,21	2,25	0,96	0,00	1						1		
	13:00	3,28	2,29	0,98	0,00	1						1		
	14:00	3,11	2,18	0,93	0,00	1						1		
	15:00	3,21	2,25	0,96	0,00	1						1		
	16:00	3,16	2,21	0,95	0,00	1						1		
	17:00	3,32	2,33	0,99	0,00	1						1		
	18:00	3,60	2,62	0,99	0,00	1						1		
	19:00	3,81	2,83	0,99	0,00	1						1		
	20:00	3,89	2,91	0,99	0,00	1						1		
	21:00	3,78	2,80	0,99	0,00	1						1		
	22:00	3,47	2,49	0,99	0,00	1						1		
	23:00	3,12	2,18	0,94	0,00	1						1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 16/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,36	1,65	0,71	0,00	1								
	01:00	2,08	1,46	0,63	0,00	1								
	02:00	2,02	1,41	0,60	0,00	1								
	03:00	1,97	1,38	0,59	0,00	1								
	04:00	1,97	1,38	0,59	0,00	1								
	05:00	2,25	1,58	0,68	0,00	1								
	06:00	2,28	1,60	0,69	0,00	1								
	07:00	2,78	2,01	0,77	0,00	1								
	08:00	3,20	2,49	0,71	0,00	1					1			
	09:00	3,43	2,80	0,63	0,00	1					1			
	10:00	3,35	2,82	0,53	0,00	1					1			
	11:00	3,34	2,94	0,40	0,00	1					1			
	12:00	3,40	3,09	0,31	0,00	1		1						
	13:00	3,47	3,25	0,22	0,00	1		1						
	14:00	3,29	3,14	0,15	0,00	1		1						
	15:00	3,41	3,28	0,12	0,00	1		1						
	16:00	3,35	3,24	0,10	0,00	1		1						
	17:00	3,52	3,42	0,10	0,00	1		1						
	18:00	3,82	3,75	0,07	0,00	1		1				1		
	19:00	4,04	3,95	0,10	0,00	1		1				1		
	20:00	4,12	4,02	0,11	0,00	1		1				1		
	21:00	4,01	3,90	0,11	0,00	1		1				1		
	22:00	3,68	3,55	0,13	0,00	1		1				1		
	23:00	3,30	3,14	0,17	0,00	1		1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 17/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	2,56	0,99	0,77	0,80			1						
	01:00	2,02	1,02	0,61	0,40			1						
	02:00	1,95	0,97	0,59	0,40			1						
	03:00	2,02	1,11	0,61	0,30			1						
	04:00	2,24	1,07	0,67	0,50			1						
	05:00	2,26	1,08	0,68	0,50			1						
	06:00	2,43	1,20	0,73	0,50			1						
	07:00	2,81	1,07	0,84	0,90			1						
	08:00	2,90	1,03	0,87	1,00			1						
	09:00	3,02	1,01	0,91	1,10			1						
	10:00	2,93	0,95	0,88	1,10			1						
	11:00	2,91	1,04	0,87	1,00			1						
	12:00	3,16	1,01	0,95	1,20			1						
	13:00	3,31	1,02	0,99	1,30			1						
	14:00	3,33	1,05	0,99	1,30			1						
	15:00	3,30	1,02	0,99	1,30			1						
	16:00	3,46	1,00	0,96	1,50			1						
	17:00	3,72	1,04	0,99	1,70			1						
	18:00	4,13	1,05	0,99	2,10			1						
	19:00	4,15	0,99	0,96	2,20			1						
	20:00	4,05	0,98	0,98	2,10			1						
	21:00	3,87	0,98	0,99	1,90			1						
	22:00	3,60	0,98	0,91	1,70			1						
	23:00	3,26	0,98	0,98	1,30			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 18/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,58	1,04	0,74	0,80			1						
	01:00	2,12	0,99	0,64	0,50			1						
	02:00	1,89	1,03	0,57	0,30			1						
	03:00	2,03	1,12	0,61	0,30			1						
	04:00	2,05	1,13	0,61	0,30			1						
	05:00	2,08	1,15	0,62	0,30			1						
	06:00	1,92	1,04	0,58	0,30			1						
	07:00	1,98	0,98	0,59	0,40			1						
	08:00	2,05	1,00	0,55	0,50			1						
	09:00	2,32	1,02	0,70	0,60			1						
	10:00	2,78	1,00	0,79	1,00			1						
	11:00	2,68	1,02	0,76	0,90			1						
	12:00	2,70	1,02	0,68	1,00			1						
	13:00	2,63	0,98	0,66	1,00			1						
	14:00	2,57	1,02	0,66	0,90			1						
	15:00	2,49	0,99	0,61	0,90			1						
	16:00	3,07	1,02	0,76	1,30			1						
	17:00	3,42	1,04	0,79	1,60			1						
	18:00	3,87	1,00	0,78	2,10			1						
	19:00	4,09	1,02	0,78	2,30			1						
	20:00	4,00	0,98	0,73	2,30			1						
	21:00	3,85	0,98	0,87	2,00			1						
	22:00	3,52	1,01	0,82	1,70			1						
	23:00	3,13	0,99	0,73	1,40			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 19/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.
Πέμπτη	00:00	2,76	0,99	0,76	1,00			1						
	01:00	2,42	1,01	0,71	0,70			1						
	02:00	2,27	1,29	0,68	0,30			1						
	03:00	2,22	1,28	0,64	0,30			1						
	04:00	2,17	1,43	0,44	0,30			1						
	05:00	2,21	1,11	0,40	0,70			1						
	06:00	2,38	1,42	0,26	0,70			1						
	07:00	2,77	1,35	0,12	1,30			1						
	08:00	2,93	1,41	0,02	1,50			1						
	09:00	2,96	2,06	0,00	0,90			1			1			
	10:00	3,17	2,17	0,00	1,00			1			1			
	11:00	3,22	2,12	0,00	1,10			1			1			
	12:00	3,62	2,32	0,01	1,30			1			1			
	13:00	3,81	1,40	0,01	2,40			1						
	14:00	3,85	1,41	0,04	2,40			1						
	15:00	3,61	1,45	0,06	2,10			1						
	16:00	3,54	1,44	0,09	2,00			1						
	17:00	4,13	1,41	0,12	2,60			1						
	18:00	4,43	1,37	0,16	2,90			1						
	19:00	4,45	1,45	0,30	2,70			1						
	20:00	4,27	1,44	0,44	2,40			1						
	21:00	3,96	1,17	0,59	2,20			1						
	22:00	3,62	1,26	0,66	1,70			1						
	23:00	3,20	1,00	0,70	1,50			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 20/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	2,77	1,02	0,75	1,00			1						
	01:00	2,46	1,06	0,70	0,70			1						
	02:00	2,32	1,02	0,69	0,60			1						
	03:00	2,21	1,25	0,66	0,30			1						
	04:00	2,19	1,23	0,66	0,30			1						
	05:00	2,23	1,26	0,67	0,30			1						
	06:00	2,45	1,01	0,73	0,70			1						
	07:00	2,41	0,99	0,72	0,70			1						
	08:00	2,65	1,01	0,73	0,90			1						
	09:00	2,67	1,05	0,72	0,90			1						
	10:00	2,90	1,00	0,70	1,20			1						
	11:00	3,02	1,00	0,72	1,30			1						
	12:00	3,05	1,02	0,74	1,30			1						
	13:00	3,14	1,02	0,72	1,40			1						
	14:00	3,12	0,99	0,73	1,40			1						
	15:00	3,31	0,98	0,73	1,60			1						
	16:00	3,85	1,03	0,72	2,10			1						
	17:00	4,16	1,03	0,73	2,40			1						
	18:00	4,37	1,02	0,75	2,60			1						
	19:00	4,62	1,04	0,78	2,80			1						
	20:00	4,47	0,99	0,68	2,80			1						
	21:00	4,18	1,01	0,68	2,50			1						
	22:00	3,86	1,00	0,76	2,10			1						
	23:00	3,41	1,07	0,73	1,60			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 21/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.
Σάββατο	00:00	2,91	0,99	0,83	1,10			1						
	01:00	2,58	1,11	0,77	0,70			1						
	02:00	2,39	1,37	0,72	0,30			1						
	03:00	2,29	1,30	0,69	0,30			1						
	04:00	2,24	1,27	0,67	0,30			1						
	05:00	2,26	1,29	0,68	0,30			1						
	06:00	2,48	1,25	0,53	0,70			1						
	07:00	2,98	1,29	0,59	1,10			1						
	08:00	3,09	1,28	0,41	1,40			1						
	09:00	3,13	1,27	0,56	1,30			1						
	10:00	3,24	1,27	0,77	1,20			1						
	11:00	3,29	1,37	0,82	1,10			1						
	12:00	3,14	1,00	0,74	1,40			1						
	13:00	3,24	1,02	0,62	1,60			1						
	14:00	3,25	1,03	0,42	1,80			1						
	15:00	2,98	1,06	0,32	1,60			1						
	16:00	3,16	1,01	0,26	1,90			1						
	17:00	3,49	1,00	0,29	2,20			1						
	18:00	4,03	1,02	0,11	2,90			1						
	19:00	4,47	1,18	0,19	3,10			1						
	20:00	4,42	1,03	0,39	3,00			1						
	21:00	4,24	1,09	0,65	2,50			1						
	22:00	3,88	1,05	0,74	2,10			1						
	23:00	3,42	1,04	0,78	1,60			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή 22/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Κυριακή	00:00	2,86	1,00	0,66	1,20			1						
	01:00	2,52	1,02	0,71	0,80			1						
	02:00	2,34	1,04	0,70	0,60			1						
	03:00	2,24	1,27	0,67	0,30			1						
	04:00	2,19	1,24	0,66	0,30			1						
	05:00	2,22	1,25	0,67	0,30			1						
	06:00	2,43	1,00	0,73	0,70			1						
	07:00	2,92	1,04	0,79	1,10			1						
	08:00	3,03	1,00	0,73	1,30			1						
	09:00	3,06	1,05	0,72	1,30			1						
	10:00	3,18	1,07	0,71	1,40			1						
	11:00	3,22	1,03	0,69	1,50			1						
	12:00	3,08	1,01	0,77	1,30			1						
	13:00	3,18	1,06	0,72	1,40			1						
	14:00	3,19	1,06	0,73	1,40			1						
	15:00	2,92	1,06	0,66	1,20			1						
	16:00	3,10	0,99	0,71	1,40			1						
	17:00	3,42	1,03	0,79	1,60			1						
	18:00	3,95	1,02	0,73	2,20			1						
	19:00	4,37	1,06	0,72	2,60			1						
	20:00	4,33	1,03	0,71	2,60			1						
	21:00	4,16	1,04	0,81	2,30			1						
	22:00	3,80	1,01	0,79	2,00			1						
	23:00	3,35	1,02	0,73	1,60			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα 23/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Δευτέρα	00:00	2,98	1,01	0,76	1,20			1						
	01:00	2,63	1,01	0,72	0,90			1						
	02:00	2,44	1,01	0,73	0,70			1						
	03:00	2,34	0,99	0,70	0,65			1						
	04:00	2,29	0,97	0,67	0,65			1						
	05:00	2,31	0,97	0,69	0,65			1						
	06:00	2,53	1,05	0,73	0,75			1						
	07:00	3,05	1,23	0,71	1,10			1						
	08:00	3,16	1,25	0,71	1,20			1						
	09:00	3,19	1,18	0,71	1,30			1						
	10:00	3,31	1,20	0,71	1,40			1						
	11:00	3,36	1,16	0,69	1,50			1						
	12:00	3,21	1,05	0,66	1,50			1						
	13:00	3,31	0,99	0,62	1,70			1						
	14:00	3,32	1,03	0,59	1,70			1						
	15:00	3,04	0,98	0,56	1,50			1						
	16:00	3,23	0,98	0,45	1,80			1						
	17:00	3,56	1,09	0,38	2,10			1						
	18:00	4,12	1,02	0,30	2,80			1						
	19:00	4,56	1,14	0,22	3,20			1						
	20:00	4,52	1,18	0,14	3,20			1						
	21:00	4,33	1,02	0,11	3,20			1						
	22:00	3,97	1,09	0,08	2,80			1						
	23:00	3,49	1,03	0,06	2,40			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 24/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	3,00	1,86	0,04	1,10			1			1			
	01:00	2,65	1,92	0,03	0,70			1			1			
	02:00	2,46	2,13	0,03	0,30			1			1			
	03:00	2,36	2,03	0,02	0,30			1			1			
	04:00	2,31	1,98	0,02	0,30			1			1			
	05:00	2,33	2,01	0,02	0,30			1			1			
	06:00	2,55	1,84	0,02	0,70			1			1			
	07:00	3,07	2,07	0,00	1,00			1			1			
	08:00	3,18	1,98	0,00	1,20			1			1			
	09:00	3,22	2,00	0,02	1,20			1			1			
	10:00	3,34	2,04	0,00	1,30			1			1			
	11:00	3,38	1,98	0,00	1,40			1			1			
	12:00	3,23	1,93	0,00	1,30			1			1			
	13:00	3,34	1,84	0,00	1,50			1			1			
	14:00	3,35	1,85	0,00	1,50			1			1			
	15:00	3,07	1,37	0,00	1,70			1						
	16:00	3,26	1,36	0,00	1,90			1						
	17:00	3,59	1,39	0,00	2,20			1						
	18:00	4,15	1,45	0,00	2,70			1						
	19:00	4,60	1,40	0,00	3,20			1						
	20:00	4,55	1,45	0,00	3,10			1						
	21:00	4,37	1,36	0,01	3,00			1						
	22:00	4,00	1,38	0,01	2,60			1						
	23:00	3,52	1,98	0,04	1,50			1				1		

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 25/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Τετάρτη	00:00	2,98	1,47	0,01	1,50	1								
	01:00	2,60	1,49	0,00	1,10	1								
	02:00	2,39	1,56	0,03	0,80	1								
	03:00	2,32	1,88	0,14	0,30	1								
	04:00	2,24	1,63	0,32	0,30	1								
	05:00	2,28	1,65	0,32	0,30	1								
	06:00	2,51	1,55	0,26	0,70	1								
	07:00	2,92	1,55	0,27	1,10	1								
	08:00	3,00	1,53	0,37	1,10	1								
	09:00	3,11	1,11	0,31	1,70			1						
	10:00	3,08	1,09	0,39	1,60			1						
	11:00	3,08	1,05	0,53	1,50			1						
	12:00	3,19	0,98	0,61	1,60			1						
	13:00	3,28	1,00	0,68	1,60			1						
	14:00	3,46	1,02	0,74	1,70			1						
	15:00	3,88	1,01	0,87	2,00			1						
	16:00	4,02	1,07	0,95	2,00			1						
	17:00	4,21	1,01	0,90	2,30			1						
	18:00	4,57	1,04	0,93	2,60			1						
	19:00	4,55	1,05	0,91	2,60			1						
	20:00	4,46	1,05	0,91	2,50			1						
	21:00	4,23	1,01	0,82	2,40			1						
	22:00	3,89	1,03	0,76	2,10			1						
	23:00	3,50	1,03	0,77	1,70			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 26/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Πέμπτη	00:00	3,13	1,02	0,81	1,30			1						
	01:00	2,73	0,99	0,74	1,00			1						
	02:00	2,56	1,15	0,71	0,70			1						
	03:00	2,46	1,08	0,68	0,70			1						
	04:00	2,40	1,13	0,57	0,70			1						
	05:00	2,37	1,37	0,30	0,70			1						
	06:00	2,59	1,34	0,15	1,10			1						
	07:00	3,01	1,93	0,07	1,00			1			1			
	08:00	3,13	2,20	0,03	0,90			1			1			
	09:00	3,09	1,82	0,17	1,10			1			1			
	10:00	2,97	1,39	0,28	1,30			1						
	11:00	2,94	1,08	0,37	1,50			1						
	12:00	2,93	1,03	0,80	1,10			1						
	13:00	2,89	1,02	0,87	1,00			1						
	14:00	2,95	1,01	0,84	1,10			1						
	15:00	2,97	1,06	0,82	1,10			1						
	16:00	3,07	0,99	0,78	1,30			1						
	17:00	3,42	1,01	0,82	1,60			1						
	18:00	4,05	1,07	0,89	2,10			1						
	19:00	4,42	0,99	0,84	2,60			1						
	20:00	4,49	1,00	0,89	2,60			1						
	21:00	4,30	1,04	0,87	2,40			1						
	22:00	3,98	1,07	0,82	2,10			1						
	23:00	3,51	1,00	0,81	1,70			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 27/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	3,05	1,06	0,89	1,10			1						
	01:00	2,70	1,19	0,81	0,70			1						
	02:00	2,50	1,10	0,75	0,65			1						
	03:00	2,37	1,36	0,71	0,30			1						
	04:00	2,31	1,32	0,69	0,30			1						
	05:00	2,34	1,34	0,70	0,30			1						
	06:00	2,51	1,11	0,75	0,65			1						
	07:00	3,02	1,21	0,91	0,90			1						
	08:00	3,26	1,28	0,98	1,00			1						
	09:00	3,42	1,24	0,98	1,20			1						
	10:00	3,57	1,23	0,94	1,40			1						
	11:00	3,34	1,18	0,86	1,30			1						
	12:00	3,20	0,99	0,81	1,40			1						
	13:00	2,71	0,99	0,72	1,00			1						
	14:00	2,46	0,98	0,67	0,80			1						
	15:00	3,25	1,02	0,72	1,50			1						
	16:00	3,31	0,99	0,72	1,60			1						
	17:00	3,61	1,07	0,74	1,80			1						
	18:00	4,17	1,05	0,72	2,40			1						
	19:00	4,45	1,02	0,83	2,60			1						
	20:00	4,50	0,99	0,80	2,70			1						
	21:00	4,31	0,99	0,81	2,50			1						
	22:00	3,93	1,00	0,83	2,10			1						
	23:00	3,49	0,97	0,82	1,70			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 28/2/2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	2,94	0,96	0,88	1,10			1						
	01:00	2,61	1,13	0,78	0,70			1						
	02:00	2,44	1,41	0,73	0,30			1						
	03:00	2,34	1,34	0,70	0,30			1						
	04:00	2,29	1,30	0,69	0,30			1						
	05:00	2,32	1,32	0,70	0,30			1						
	06:00	2,51	1,05	0,75	0,70			1						
	07:00	2,93	1,31	0,72	0,90			1						
	08:00	3,24	1,34	0,71	1,20			1						
	09:00	3,42	1,33	0,69	1,40			1						
	10:00	3,24	1,31	0,63	1,30			1						
	11:00	3,18	1,36	0,52	1,30			1						
	12:00	3,12	1,02	0,70	1,40			1						
	13:00	3,06	1,02	0,83	1,20			1						
	14:00	3,10	0,99	0,80	1,30			1						
	15:00	3,13	0,99	0,84	1,30			1						
	16:00	3,35	1,04	0,91	1,40			1						
	17:00	3,68	1,02	0,96	1,70			1						
	18:00	4,19	1,02	0,97	2,20			1						
	19:00	4,50	1,05	0,96	2,50			1						
	20:00	4,57	1,04	0,93	2,60			1						
	21:00	4,25	1,00	0,86	2,40			1						
	22:00	3,98	1,05	0,83	2,10			1						
	23:00	3,58	1,06	0,83	1,70			1						

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.