

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																			Thursday, January 1, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
ΤΕ (ΜW)			6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80								
Αρ. Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη σφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)					
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, January 1, 2026	00:00	62.31	43.62	18.69	0.00			1							1			1						35.58	18.69	55%	11,911
	01:00	55.83	39.08	16.75	0.00			1							1			1						40.12	16.75	49%	10,806
	02:00	51.52	36.07	15.46	0.00			1							1			1						43.13	15.46	46%	10,047
	03:00	49.16	34.41	14.75	0.00			1							1			1						44.79	14.75	43%	9,623
	04:00	48.71	34.10	14.61	0.00			1							1			1						45.10	14.61	43%	9,541
	05:00	50.48	35.33	15.14	0.00			1							1			1						43.87	15.14	45%	9,859
	06:00	54.75	38.32	16.42	0.00			1							1			1						40.88	16.42	48%	10,617
	07:00	60.27	41.85	17.93	0.49			1							1			1						37.35	17.93	53%	11,485
	08:00	65.10	42.67	18.29	4.14			1							1			1						36.53	18.29	54%	11,684
	09:00	69.08	42.21	18.09	8.78			1							1			1						36.99	18.09	53%	11,573
	10:00	70.63	40.83	17.50	12.30			1							1			1						38.37	17.50	52%	11,238
	11:00	69.51	38.41	16.46	14.64			1							1			1						40.79	16.46	48%	10,638
	12:00	69.28	37.76	16.18	15.34			1							1			1						41.44	16.18	48%	10,476
	13:00	67.57	37.37	16.01	14.19			1							1			1						41.83	16.01	47%	10,376
	14:00	66.34	38.44	16.47	11.42			1							1			1						40.76	16.47	49%	10,647
	15:00	67.37	42.05	18.02	7.30			1							1			1						37.15	18.02	53%	11,534
	16:00	73.29	49.58	21.25	2.46			1							1			1						29.62	21.25	63%	13,283
	17:00	84.87	59.39	25.45	0.03			1							1			1						19.81	25.45	75%	15,316
	18:00	90.77	63.54	27.23	0.00			1							1			1			1			32.76	27.23	66%	15,337
	19:00	92.64	67.50	25.13	0.00			1							1			1			1			28.80	27.79	70%	16,032
	20:00	90.95	78.75	12.20	0.00			1							1			1			1			17.55	27.28	82%	18,016
	21:00	84.48	72.90	11.59	0.00			1							1			1			1			23.40	25.35	76%	17,020
	22:00	74.87	64.05	10.82	0.00			1							1			1			1			32.25	22.46	67%	15,367
	23:00	61.90	52.30	9.60	0.00			1							1			1			1			26.90	18.57	66%	13,877
		1631.66 MWh																							ΑΩΛ: 9.46		296,302 €

Παρατηρήσεις:

1.00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Friday, January 2, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
TE (ΜW)			6.00	4.90	14.00	14.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80							
H Α Ρ Χ Η						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6				
Friday, January 2, 2026	00:00	63.30	55.66	7.64	0.00			1						1		1	1						23.54	18.99	70%	14,651
	01:00	57.59	52.71	4.88	0.00			1						1		1	1						26.49	17.28	67%	13,964
	02:00	53.52	47.87	5.65	0.00			1						1		1	1						31.33	16.06	60%	12,899
	03:00	51.21	41.87	9.34	0.00			1						1		1	1						37.33	15.36	53%	11,492
	04:00	51.10	39.46	11.64	0.00			1						1		1	1						39.74	15.33	50%	10,900
	05:00	53.55	43.48	10.06	0.00			1						1		1	1						35.72	16.06	55%	11,878
	06:00	58.29	47.84	10.44	0.00			1						1		1	1						31.36	17.49	60%	12,893
	07:00	63.41	51.30	11.61	0.50			1						1		1	1						27.90	18.87	65%	13,662
	08:00	65.02	52.98	7.81	4.23			1						1		1	1						26.22	18.24	67%	14,022
	09:00	68.07	52.80	6.59	8.67			1						1		1	1						26.40	17.82	67%	13,985
	10:00	70.55	52.84	5.63	12.07			1						1		1	1						26.36	17.54	67%	13,993
	11:00	70.92	51.73	5.08	14.11			1						1		1	1						27.47	17.04	65%	13,754
	12:00	70.66	50.68	5.35	14.63			1						1		1	1						28.52	16.81	64%	13,525
	13:00	69.40	50.20	5.65	13.55			1						1		1	1						29.00	16.75	63%	13,421
	14:00	68.36	50.00	5.84	12.52			1						1		1	1						29.20	16.75	63%	13,376
	15:00	71.65	60.98	1.89	8.78			1						1		1	1						18.22	18.86	77%	15,616
	16:00	76.59	70.56	1.44	4.59			1						1		1	1		1				25.74	21.60	73%	16,670
	17:00	88.90	87.91	0.68	0.30			1	1					1		1	1	1					26.39	26.58	77%	19,188
	18:00	94.55	94.19	0.36	0.00			1	1					1		1	1	1					20.11	28.36	82%	20,121
	19:00	95.96	95.96	0.00	0.00			1	1					1		1	1	1					18.34	28.79	84%	20,391
	20:00	93.96	93.96	0.00	0.00			1	1					1		1	1	1					20.34	28.19	82%	20,085
	21:00	88.51	88.51	0.00	0.00			1	1					1		1	1	1					25.79	26.55	77%	19,217
	22:00	79.90	79.90	0.00	0.00			1	1					1		1	1	1					34.40	23.97	70%	17,742
	23:00	68.54	68.54	0.00	0.00			1	1					1		1	1	1					45.76	15.14	60%	15,620
		1693.51 MWh																				ΑΩΛ: 9.71		363,066 €		

Παρατηρήσεις:

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Saturday, January 3, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
ΤΕ (MW)			6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80								
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6				
Saturday, January 3, 2026	00:00	63.36	63.01	0.35	0.00			1					1					1				1	16.19	19.01	80%	15,986
	01:00	57.55	56.99	0.57	0.00			1					1					1				1	22.21	17.27	72%	14,847
	02:00	53.23	52.54	0.69	0.00			1					1					1				1	26.66	15.97	66%	13,928
	03:00	50.95	50.06	0.89	0.00			1					1					1				1	29.14	15.29	63%	13,390
	04:00	50.77	49.47	1.29	0.00			1					1					1				1	29.73	15.23	62%	13,260
	05:00	52.79	50.84	1.95	0.00			1					1					1				1	28.36	15.84	64%	13,561
	06:00	57.21	53.96	3.25	0.00			1					1					1				1	25.24	17.16	68%	14,228
	07:00	62.49	56.75	5.74	0.00			1					1					1				1	22.45	18.75	72%	14,801
	08:00	66.53	56.92	8.07	1.53			1					1					1				1	22.28	19.50	72%	14,834
	09:00	69.27	52.74	10.63	5.91			1					1					1				1	26.46	19.01	67%	13,970
	10:00	71.61	50.48	11.47	9.66			1					1					1				1	28.72	18.59	64%	13,481
	11:00	72.19	48.25	11.70	12.24			1					1					1				1	30.95	17.99	61%	12,986
	12:00	71.85	45.81	12.59	13.45			1					1					1				1	33.39	17.52	58%	12,425
	13:00	70.75	44.42	13.13	13.20			1					1					1				1	34.78	17.26	56%	12,101
	14:00	69.96	44.13	14.34	11.49			1					1					1				1	35.07	17.54	56%	12,032
	15:00	72.01	48.00	15.56	8.46			1					1					1				1	31.20	19.07	61%	12,928
	16:00	76.58	56.88	15.32	4.39			1					1					1				1	22.32	21.66	72%	14,825
	17:00	87.54	73.00	14.25	0.30			1					1		1	1		1				1	23.30	26.17	76%	17,108
	18:00	93.40	79.46	13.94	0.00			1					1		1	1		1				1	16.84	28.02	83%	18,131
	19:00	95.19	79.80	15.39	0.00			1					1		1	1		1				1	16.50	28.56	83%	18,186
	20:00	93.47	76.34	17.13	0.00			1					1		1	1		1				1	19.96	28.04	79%	17,615
	21:00	88.30	69.66	18.63	0.00			1					1		1	1		1				1	26.64	26.49	72%	16,435
	22:00	80.00	59.77	20.23	0.00			1					1		1	1		1				1	19.43	24.00	75%	15,390
	23:00	69.20	48.44	20.76	0.00			1					1		1	1		1				1	30.76	20.76	61%	13,028
		1696.21 MWh																			ΑΩΛ: 9.92		349,478 €			

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Sunday, January 4, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
ΤΕ (ΜW)			6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80									
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7
Sunday, January 4, 2026	00:00	62.20	43.54	18.66	0.00			1					1					1				1	35.66	18.66	55%	11,892	
	01:00	56.58	39.60	16.97	0.00			1					1					1				1	39.60	16.97	50%	10,936	
	02:00	52.25	36.57	15.67	0.00			1					1					1				1	42.63	15.67	46%	10,176	
	03:00	49.75	34.82	14.92	0.00			1					1					1				1	44.38	14.92	44%	9,728	
	04:00	49.23	34.46	14.77	0.00			1					1					1				1	44.74	14.77	44%	9,635	
	05:00	50.77	35.54	15.23	0.00			1					1					1				1	43.66	15.23	45%	9,912	
	06:00	54.49	38.15	16.35	0.00			1					1					1				1	41.05	16.35	48%	10,573	
	07:00	59.38	41.56	17.81	0.00			1					1					1				1	37.64	17.81	52%	11,417	
	08:00	64.20	45.58	17.84	0.78			1					1					1				1	33.62	19.03	58%	12,373	
	09:00	68.04	47.23	17.54	3.27			1					1					1				1	31.97	19.43	60%	12,754	
	10:00	70.63	46.88	18.06	5.68			1					1					1				1	32.32	19.48	59%	12,674	
	11:00	71.36	46.04	17.02	8.30			1					1					1				1	33.16	18.92	58%	12,480	
	12:00	70.83	42.33	15.31	13.19			1					1					1				1	36.87	17.29	53%	11,602	
	13:00	69.40	42.61	13.72	13.07			1					1					1				1	36.59	16.90	54%	11,670	
	14:00	68.27	44.33	12.49	11.45			1					1					1				1	34.87	17.04	56%	12,078	
	15:00	69.30	50.62	10.24	8.45			1					1					1				1	28.58	18.26	64%	13,512	
	16:00	73.10	59.86	8.83	4.42			1	1				1					1				1	37.34	20.60	62%	14,737	
	17:00	82.49	72.24	9.97	0.29			1	1				1					1				1	24.96	24.66	74%	17,053	
	18:00	87.30	77.19	10.11	0.00			1	1				1					1			1	1	37.11	26.19	68%	17,323	
	19:00	89.40	79.57	9.83	0.00			1	1				1					1			1	1	34.73	26.82	70%	17,682	
	20:00	88.09	68.26	19.83	0.00			1	1				1					1			1	1	46.04	26.43	60%	15,563	
	21:00	83.64	59.67	23.96	0.00			1	1				1					1			1	1	37.53	25.09	61%	14,628	
	22:00	75.92	53.15	22.78	0.00			1	1				1					1			1	1	44.05	22.78	55%	13,244	
	23:00	65.89	46.12	19.77	0.00			1					1					1			1	1	33.08	19.77	58%	12,499	
		1632.51 MWh																						ΑΩΛ: 9.60		306,142 €	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Monday, January 5, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
TE (MW)						14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80						
ΕΡΕΥΝΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7	
Monday, January 5, 2026	00:00	61.35	44.33	17.01	0.00	1						1				1		1				34.87	18.40	56%	12,080	
	01:00	56.29	43.72	12.57	0.00	1						1				1		1				35.48	16.89	55%	11,934	
	02:00	52.84	42.07	10.78	0.00	1						1				1		1				37.13	15.85	53%	11,538	
	03:00	51.46	41.86	9.60	0.00	1						1				1		1				37.34	15.44	53%	11,488	
	04:00	52.26	43.06	9.20	0.00	1						1				1		1				36.14	15.68	54%	11,778	
	05:00	55.26	45.48	9.78	0.00	1						1				1		1				33.72	16.58	57%	12,348	
	06:00	60.56	52.30	8.26	0.00	1						1				1		1				26.90	18.17	66%	13,877	
	07:00	67.15	59.20	7.95	0.00	1						1				1		1				20.00	20.14	75%	15,280	
	08:00	73.57	63.39	9.47	0.71	1						1				1		1				15.81	21.86	80%	16,055	
	09:00	78.41	65.02	11.32	2.07	1						1				1		1				14.18	22.90	82%	16,339	
	10:00	81.28	67.87	11.03	2.38	1						1	1			1		1				44.23	23.67	61%	23,568	
	11:00	81.92	65.74	11.12	5.06	1						1	1			1		1				46.36	23.06	59%	22,949	
	12:00	81.33	64.09	10.28	6.96	1						1	1			1		1				48.01	22.31	57%	22,467	
	13:00	80.20	68.05	8.07	4.08	1						1	1			1		1				44.05	22.84	61%	23,612	
	14:00	79.38	69.80	6.22	3.36	1						1	1			1		1				42.30	22.81	62%	24,103	
	15:00	79.47	70.01	5.23	4.23	1						1	1			1	1	1				59.19	22.57	54%	22,696	
	16:00	83.14	76.06	5.39	1.69	1						1	1			1	1	1				53.14	24.43	59%	24,279	
	17:00	90.75	84.54	6.04	0.17	1						1	1			1	1	1				44.66	27.17	65%	26,454	
	18:00	94.86	86.53	8.33	0.00	1						1	1			1	1	1				42.67	28.46	67%	26,938	
	19:00	95.94	84.60	11.34	0.00	1						1	1			1	1	1				44.60	28.78	65%	26,468	
	20:00	94.39	81.19	13.20	0.00	1						1				1	1	1				15.11	28.32	84%	18,407	
	21:00	89.30	73.97	15.32	0.00	1						1				1	1	1				22.33	26.79	77%	17,209	
	22:00	81.25	63.88	17.36	0.00	1						1				1		1				15.32	24.37	81%	16,142	
	23:00	70.63	50.21	20.42	0.00	1						1				1		1				28.99	21.19	63%	13,423	
		1792.99 MWh																					ΑΩΛ: 10.82		441,433 €	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, January 6, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, January 6, 2026	00:00	62.00	43.40	18.60	0.00			1				1						1		1			
	01:00	56.40	39.48	16.92	0.00			1				1						1		1			
	02:00	52.60	36.82	15.78	0.00			1				1						1		1			
	03:00	51.05	35.73	15.31	0.00			1				1						1		1			
	04:00	51.80	36.26	15.54	0.00			1				1						1		1			
	05:00	54.84	38.39	16.45	0.00			1				1						1		1			
	06:00	60.05	42.03	18.01	0.00			1				1						1		1			
	07:00	66.29	46.25	19.82	0.22			1				1						1		1			
	08:00	72.23	49.25	21.11	1.87			1				1						1		1			
	09:00	76.60	50.92	21.82	3.85			1				1						1		1			
	10:00	78.82	51.52	22.08	5.22			1				1						1		1			
	11:00	79.13	51.16	21.93	6.04			1				1						1		1			
	12:00	77.93	49.51	21.22	7.20			1				1						1		1			
	13:00	76.33	48.41	20.75	7.17			1				1						1		1			
	14:00	75.16	47.19	20.22	7.75			1				1						1		1			
	15:00	75.42	48.17	20.64	6.61			1				1						1		1			
	16:00	78.45	52.56	22.52	3.37			1				1						1		1			
	17:00	85.42	59.58	25.54	0.30			1		1		1						1		1			
	18:00	89.01	62.31	26.70	0.00			1		1		1						1		1			
	19:00	90.83	63.58	27.25	0.00			1		1		1						1		1			
	20:00	89.65	62.75	26.89	0.00			1		1		1						1		1			
	21:00	85.28	59.70	25.58	0.00			1		1		1						1		1			
	22:00	78.31	54.81	23.49	0.00			1		1		1						1		1			
	23:00	70.62	49.43	21.19	0.00			1				1						1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, January 7, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, January 7, 2026	00:00	59.38	41.56	17.81	0.00			1				1						1		1			
	01:00	54.78	38.35	16.43	0.00			1				1						1		1			
	02:00	51.62	36.13	15.49	0.00			1				1						1		1			
	03:00	50.40	35.28	15.12	0.00			1				1						1		1			
	04:00	51.39	35.97	15.42	0.00			1				1						1		1			
	05:00	54.69	38.28	16.41	0.00			1				1						1		1			
	06:00	60.17	42.12	18.05	0.00			1				1						1		1			
	07:00	66.82	46.78	20.05	0.00			1				1						1		1			
	08:00	73.43	51.06	21.88	0.49			1				1						1		1			
	09:00	78.39	51.79	22.20	4.40			1				1						1		1			
	10:00	81.05	51.37	22.02	7.66			1				1						1		1			
	11:00	81.58	52.00	22.29	7.28			1				1						1		1			
	12:00	80.45	50.29	21.55	8.61			1				1						1		1			
	13:00	78.78	49.29	21.12	8.36			1				1						1		1			
	14:00	77.43	47.69	20.44	9.30			1				1						1		1			
	15:00	77.36	49.46	21.20	6.70			1				1						1		1			
	16:00	79.81	53.71	23.02	3.09			1		1		1						1		1			
	17:00	85.63	59.73	25.60	0.31			1		1		1						1		1			
	18:00	88.90	62.23	26.67	0.00			1		1		1						1		1			
	19:00	90.38	63.27	27.11	0.00			1		1		1						1		1			
	20:00	89.04	62.33	26.71	0.00			1		1		1						1		1			
	21:00	84.75	59.32	25.42	0.00			1		1		1						1		1			
	22:00	77.74	54.42	23.32	0.00			1		1		1						1		1			
	23:00	69.46	48.62	20.84	0.00			1				1						1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Thursday, January 8, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΤΕ (MW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80					
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7
Thursday, January 8, 2026	00:00	66.67	46.67	20.00	0.00					1		1						1		1				27.53	20.00	63%	12,631
	01:00	62.07	43.45	18.62	0.00					1		1						1		1				30.75	18.62	59%	12,135
	02:00	59.13	41.39	17.74	0.00					1		1						1		1				32.81	17.74	56%	11,806
	03:00	58.08	40.65	17.42	0.00					1		1						1		1				33.55	17.42	55%	11,685
	04:00	59.09	41.36	17.73	0.00					1		1						1		1				32.84	17.73	56%	11,801
	05:00	62.38	43.66	18.71	0.00					1		1						1		1				30.54	18.71	59%	12,169
	06:00	68.06	47.64	20.42	0.00					1		1						1		1				26.56	20.42	64%	12,777
	07:00	75.20	52.59	22.54	0.08					1		1						1		1				21.61	22.54	71%	13,503
	08:00	82.88	58.57	23.54	0.77					1		1						1	1	1				32.73	24.63	64%	14,203
	09:00	89.38	74.01	13.88	1.49					1		1						1	1	1				17.29	26.37	81%	16,312
	10:00	92.87	64.09	27.47	1.30					1		1						1	1	1				27.21	27.47	70%	14,915
	11:00	92.60	64.10	27.47	1.03					1		1						1	1	1				27.20	27.47	70%	14,915
	12:00	91.86	63.52	27.22	1.12					1		1						1	1	1				27.78	27.22	70%	14,833
	13:00	89.78	61.66	26.43	1.70					1		1						1	1	1				29.64	26.43	68%	14,572
	14:00	87.78	60.19	25.80	1.79					1		1						1	1	1				31.11	25.80	66%	14,364
	15:00	86.32	57.96	24.84	3.51					1		1						1	1	1				33.34	24.84	63%	14,045
	16:00	88.22	60.04	25.73	2.46					1		1						1	1	1				31.26	25.73	66%	14,342
	17:00	94.45	66.05	28.31	0.09					1		1						1	1	1				25.25	28.31	72%	15,188
	18:00	98.18	68.73	29.46	0.00					1		1						1	1	1				22.57	29.46	75%	15,564
	19:00	99.76	69.83	29.93	0.00					1		1						1	1	1				21.47	29.93	76%	15,719
	20:00	97.86	68.50	29.36	0.00					1		1						1	1	1				22.80	29.36	75%	15,532
	21:00	92.15	64.51	27.65	0.00					1		1						1	1	1				26.79	27.65	71%	14,972
	22:00	84.11	58.88	25.23	0.00					1		1						1	1	1				32.42	25.23	64%	14,177
	23:00	73.97	51.78	22.19	0.00					1		1						1	1	1				22.42	22.19	70%	13,386
		1952.84 MWh																							ΑΩΛ: 11.90		335,547 €

Παρατηρήσεις:

1.Ενταξη D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, January 9, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, January 9, 2026	00:00	67.17	47.02	20.15	0.00				1			1							1				1
	01:00	62.48	43.73	18.74	0.00				1			1							1				1
	02:00	58.83	41.18	17.65	0.00				1			1							1				1
	03:00	57.04	39.93	17.11	0.00				1			1							1				1
	04:00	57.48	40.24	17.24	0.00				1			1							1				1
	05:00	59.69	41.78	17.91	0.00				1			1							1				1
	06:00	64.33	45.03	19.30	0.00				1			1							1				1
	07:00	71.39	49.90	21.39	0.11				1			1							1				1
	08:00	78.26	54.31	23.28	0.67				1			1							1				1
	09:00	83.63	56.35	24.15	3.12				1			1							1				1
	10:00	86.47	55.20	23.66	7.61				1			1							1				1
	11:00	87.45	55.41	23.75	8.29				1			1							1				1
	12:00	86.67	53.27	22.83	10.57				1			1							1				1
	13:00	85.43	52.05	22.31	11.08				1			1							1				1
	14:00	83.92	52.74	22.60	8.58				1			1							1				1
	15:00	83.53	54.64	23.42	5.48				1			1							1				1
	16:00	86.91	59.04	25.30	2.57				1			1							1				1
	17:00	94.37	65.98	28.28	0.11				1			1						1	1				1
	18:00	98.03	69.61	28.42	0.00				1			1						1	1				1
	19:00	98.95	77.63	21.32	0.00				1			1						1	1				1
	20:00	97.16	77.09	20.07	0.00				1			1						1	1				1
	21:00	92.52	76.90	15.63	0.00				1			1						1	1				1
	22:00	85.55	71.72	13.84	0.00				1			1						1	1				1
	23:00	75.45	59.04	16.41	0.00				1			1						1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, January 10, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, January 10, 2026	00:00	67.17	47.02	20.15	0.00				1			1						1	1				
	01:00	62.56	43.79	18.77	0.00				1			1						1	1				
	02:00	59.10	41.37	17.73	0.00				1			1						1	1				
	03:00	57.23	40.06	17.17	0.00				1			1						1	1				
	04:00	57.36	40.15	17.21	0.00				1			1						1	1				
	05:00	59.53	41.67	17.86	0.00				1			1						1	1				
	06:00	64.01	44.81	19.20	0.00				1			1						1	1				
	07:00	70.25	49.10	21.04	0.11				1			1						1	1				
	08:00	77.07	53.30	22.84	0.93				1			1						1	1				
	09:00	82.65	55.45	23.77	3.43				1			1						1	1				
	10:00	85.54	54.54	23.37	7.63				1			1						1	1				
	11:00	86.86	51.80	22.20	12.87				1			1						1	1				
	12:00	86.01	50.24	21.53	14.25				1			1						1	1				
	13:00	84.43	49.78	21.33	13.32				1			1						1	1				
	14:00	82.89	50.41	21.60	10.87				1			1						1	1				
	15:00	82.52	52.73	22.60	7.20				1			1						1	1				
	16:00	85.54	57.94	24.83	2.77				1			1						1	1				
	17:00	92.29	64.52	27.65	0.11				1			1			1			1	1				
	18:00	96.05	67.24	28.82	0.00				1			1			1			1	1				
	19:00	96.89	67.83	29.07	0.00				1			1			1			1	1				
	20:00	95.59	66.92	28.68	0.00				1			1			1			1	1				
	21:00	91.24	63.87	27.37	0.00				1			1						1	1				
	22:00	83.88	58.71	25.16	0.00				1			1						1	1				
	23:00	73.84	51.69	22.15	0.00				1			1						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, January 11, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, January 11, 2026	00:00	66.19	46.34	19.86	0.00				1			1						1	1				
	01:00	61.31	42.92	18.39	0.00				1			1						1	1				
	02:00	57.75	40.42	17.32	0.00				1			1						1	1				
	03:00	55.74	39.02	16.72	0.00				1			1						1	1				
	04:00	55.57	38.90	16.67	0.00				1			1						1	1				
	05:00	57.40	40.18	17.22	0.00				1			1						1	1				
	06:00	61.29	42.90	18.39	0.00				1			1						1	1				
	07:00	66.76	46.70	20.02	0.04				1			1						1	1				
	08:00	73.13	51.08	21.89	0.15				1			1						1	1				
	09:00	78.47	54.72	23.45	0.29				1			1						1	1				
	10:00	80.44	54.18	23.22	3.05				1			1						1	1				
	11:00	80.80	50.30	21.56	8.95				1			1						1	1				
	12:00	80.00	46.18	19.79	14.02				1			1						1	1				
	13:00	78.28	46.82	20.07	11.40				1			1						1	1				
	14:00	76.95	49.77	21.33	5.85				1			1						1	1				
	15:00	80.06	60.93	18.81	0.32				1			1			1			1	1				
	16:00	82.28	56.81	24.35	1.13				1			1			1			1	1				
	17:00	87.98	61.21	26.23	0.53				1			1			1			1	1				
	18:00	91.91	64.34	27.57	0.00				1			1			1			1	1				
	19:00	92.93	65.05	27.88	0.00				1			1			1			1	1				
	20:00	91.83	64.28	27.55	0.00				1			1			1			1	1				
	21:00	87.95	61.56	26.38	0.00				1			1			1			1	1				
	22:00	80.93	56.65	24.28	0.00				1			1						1	1				
	23:00	71.28	49.89	21.38	0.00				1			1						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, January 12, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, January 12, 2026	00:00	63.83	44.68	19.15	0.00				1			1						1	1				
	01:00	58.96	41.28	17.69	0.00				1			1						1	1				
	02:00	55.70	38.99	16.71	0.00				1			1						1	1				
	03:00	54.44	38.10	16.33	0.00				1			1						1	1				
	04:00	55.54	38.88	16.66	0.00				1			1						1	1				
	05:00	59.04	41.32	17.71	0.00				1			1						1	1				
	06:00	64.85	47.31	17.55	0.00				1			1						1	1				
	07:00	72.14	56.88	15.26	0.00				1			1						1	1				
	08:00	79.37	62.35	16.06	0.95				1			1			1			1	1				
	09:00	84.44	60.07	20.75	3.63				1			1			1			1	1				
	10:00	86.73	56.34	24.15	6.24				1			1			1			1	1				
	11:00	87.49	54.25	23.25	9.99				1			1						1	1				
	12:00	87.45	54.75	23.46	9.23				1			1						1	1				
	13:00	86.66	55.03	23.58	8.05				1			1						1	1				
	14:00	86.40	54.99	23.57	7.85				1			1						1	1				
	15:00	88.92	57.16	24.50	7.26				1			1						1	1				
	16:00	92.21	61.79	26.48	3.94				1			1			1			1	1				
	17:00	98.46	70.86	26.92	0.68				1			1			1		1	1	1				
	18:00	102.04	75.77	26.27	0.00				1			1			1		1	1	1				
	19:00	102.26	75.80	26.46	0.00				1			1			1		1	1	1				
	20:00	100.01	80.87	19.14	0.00				1			1			1		1	1	1				
	21:00	94.84	78.87	15.97	0.00				1			1			1		1	1	1				
	22:00	86.59	68.84	17.75	0.00				1			1			1		1	1					
	23:00	75.82	53.07	22.75	0.00				1			1					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, January 13, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
Tuesday, January 13, 2026	00:00	65.07	45.55	19.52	0.00				1			1						1		1		
	01:00	59.71	41.80	17.91	0.00				1			1						1		1		
	02:00	56.77	39.74	17.03	0.00				1			1						1		1		
	03:00	55.69	38.98	16.71	0.00				1			1						1		1		
	04:00	58.90	41.23	17.67	0.00				1			1						1		1		
	05:00	63.17	44.22	18.95	0.00				1			1						1		1		
	06:00	70.02	49.01	21.01	0.00				1			1						1		1		
	07:00	78.50	54.95	23.55	0.00				1	1		1						1		1		
	08:00	86.40	59.30	25.42	1.69				1	1		1						1		1		
	09:00	91.49	59.52	25.51	6.46				1	1		1						1		1		
	10:00	93.94	58.32	25.00	10.62				1	1		1						1		1		
	11:00	86.87	50.14	21.49	15.24				1	1		1						1		1		
	12:00	87.62	50.23	21.53	15.86				1	1		1						1		1		
	13:00	86.68	50.30	21.56	14.82				1	1		1						1		1		
	14:00	85.71	51.48	22.06	12.17				1	1		1						1		1		
	15:00	86.16	54.60	23.40	8.15				1	1		1						1		1		
	16:00	90.30	60.90	26.10	3.30				1	1		1						1		1		
	17:00	99.02	69.19	29.65	0.17				1	1		1						1		1		
	18:00	102.61	71.83	30.78	0.00				1	1		1						1	1	1		
	19:00	102.29	71.60	30.69	0.00				1	1		1						1	1	1		
	20:00	99.88	69.92	29.96	0.00				1	1		1						1	1	1		
	21:00	93.59	65.51	28.08	0.00				1	1		1						1		1		
	22:00	84.78	59.35	25.43	0.00				1	1		1						1		1		
	23:00	73.22	51.25	21.97	0.00				1			1						1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, January 14, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΡ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, January 14, 2026	00:00	64.24	44.97	19.27	0.00				1			1						1				1	
	01:00	58.79	41.15	17.64	0.00				1			1						1				1	
	02:00	55.27	38.69	16.58	0.00				1			1						1				1	
	03:00	53.83	37.68	16.15	0.00				1			1						1				1	
	04:00	54.91	38.44	16.47	0.00				1			1						1				1	
	05:00	58.28	40.80	17.48	0.00				1			1						1				1	
	06:00	64.43	47.86	16.56	0.00				1			1						1				1	
	07:00	71.61	56.42	14.74	0.44				1			1						1				1	
	08:00	76.45	60.08	12.63	3.73				1			1			1			1				1	
	09:00	80.73	60.42	12.19	8.12				1			1			1			1				1	
	10:00	83.54	59.61	11.98	11.95				1			1			1			1				1	
	11:00	85.24	58.87	12.13	14.24				1			1			1			1				1	
	12:00	85.74	59.40	11.49	14.84				1			1			1			1				1	
	13:00	84.81	60.29	10.65	13.88				1			1			1			1				1	
	14:00	83.25	60.63	11.19	11.42				1			1			1			1				1	
	15:00	84.42	64.81	11.93	7.69				1			1			1			1				1	
	16:00	88.79	73.80	11.84	3.15				1			1			1			1				1	
	17:00	98.20	87.20	10.82	0.18				1			1			1		1	1				1	
	18:00	102.59	93.27	9.32	0.00				1			1			1		1	1				1	
	19:00	103.07	95.84	7.23	0.00				1			1			1		1	1				1	
	20:00	101.24	97.44	3.80	0.00				1			1			1		1	1				1	
	21:00	95.31	93.04	2.28	0.00				1			1			1		1	1				1	
	22:00	86.38	84.36	2.02	0.00				1			1			1		1	1				1	
	23:00	73.96	72.07	1.89	0.00				1			1					1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, January 15, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, January 15, 2026	00:00	70.08	68.64	1.44	0.00					1		1						1				1	
	01:00	63.70	62.06	1.64	0.00					1		1						1					
	02:00	59.62	57.78	1.84	0.00					1		1						1					
	03:00	57.38	55.75	1.62	0.00					1		1						1					
	04:00	57.29	55.83	1.46	0.00					1		1						1					
	05:00	59.40	57.86	1.54	0.00					1		1						1					
	06:00	64.90	63.43	1.48	0.00					1		1						1				1	
	07:00	73.17	70.99	1.68	0.51					1		1						1				1	
	08:00	80.18	73.88	2.12	4.18					1		1						1				1	
	09:00	85.84	75.36	1.93	8.54					1		1						1				1	
	10:00	89.02	75.31	1.78	11.93					1		1						1				1	
	11:00	89.87	73.52	2.32	14.03					1		1						1				1	
	12:00	89.93	72.24	3.14	14.55					1		1						1				1	
	13:00	88.76	71.11	3.89	13.77					1		1						1				1	
	14:00	87.66	71.73	4.51	11.42					1		1						1				1	
	15:00	87.49	75.63	4.81	7.05					1		1						1				1	
	16:00	90.85	83.02	4.82	3.01					1		1			1			1				1	
	17:00	100.92	95.46	5.25	0.20					1		1			1			1				1	
	18:00	107.20	102.25	4.94	0.00					1		1			1			1				1	
	19:00	109.10	104.19	4.91	0.00					1		1			1			1				1	
	20:00	108.27	104.26	4.02	0.00					1		1			1			1				1	
	21:00	102.87	99.79	3.08	0.00					1		1			1			1				1	
	22:00	92.91	90.74	2.17	0.00					1		1			1			1				1	
	23:00	77.65	76.16	1.50	0.00					1		1						1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																Friday, January 16, 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			14.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10								
ΤΕ (MW)			6.00	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80								
Η Ε Ρ Ε Δ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ορισίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)				
						ΑΤΗ 1	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3					DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, January 16, 2026	00:00	68.87	68.86	0.00	0.00				1		1						1		1			1	22.44	20.66	75%	15,583
	01:00	62.81	62.81	0.00	0.00				1		1						1		1			1	28.49	18.84	69%	14,734
	02:00	58.76	58.76	0.00	0.00				1		1						1		1			1	32.54	17.63	64%	14,160
	03:00	56.37	56.35	0.02	0.00				1		1						1		1				17.85	16.91	76%	14,048
	04:00	56.05	55.95	0.10	0.00				1		1						1		1				18.25	16.81	75%	13,991
	05:00	57.93	57.72	0.21	0.00				1		1						1		1		1		33.58	17.38	63%	14,080
	06:00	63.13	62.96	0.17	0.00				1		1						1		1			1	28.34	18.94	69%	14,756
	07:00	70.90	70.38	0.16	0.36				1		1			1			1		1			1	53.82	21.16	57%	23,220
	08:00	77.34	73.97	0.13	3.24				1		1			1			1		1			1	50.23	22.23	60%	24,026
	09:00	81.97	75.16	0.00	6.81				1		1			1			1		1			1	49.04	22.55	61%	24,289
	10:00	84.22	74.48	0.00	9.73				1		1			1			1		1			1	49.72	22.34	60%	24,139
	11:00	85.07	74.52	0.01	10.55				1		1			1			1		1			1	49.68	22.36	60%	24,147
	12:00	84.68	75.40	0.18	9.10				1		1			1			1		1			1	48.80	22.67	61%	24,342
	13:00	83.06	75.37	0.25	7.44				1		1			1			1		1			1	48.83	22.69	61%	24,334
	14:00	81.79	77.24	0.48	4.07				1		1			1			1		1			1	46.96	23.32	62%	24,741
	15:00	81.04	78.13	0.67	2.25				1		1			1			1		1			1	46.07	23.64	63%	24,931
	16:00	83.62	81.13	0.72	1.77				1		1			1			1		1			1	43.07	24.55	65%	25,563
	17:00	93.20	92.45	0.54	0.22				1		1			1			1		1			1	31.75	27.89	74%	27,787
	18:00	99.51	98.64	0.87	0.00				1		1			1			1		1			1	25.56	29.85	79%	28,910
	19:00	101.55	100.24	1.31	0.00				1		1			1			1		1			1	23.96	30.46	81%	29,190
	20:00	101.06	99.96	1.10	0.00				1		1			1			1		1			1	24.24	30.32	80%	29,141
	21:00	96.19	95.22	0.97	0.00				1		1			1			1		1			1	28.98	28.86	77%	28,298
	22:00	87.76	86.82	0.94	0.00				1		1			1			1		1			1	37.38	26.33	70%	26,711
	23:00	78.69	77.23	1.46	0.00				1		1					1	1		1			1	31.17	23.61	71%	16,623
		1895.55 MWh																				ΑΩΛ: 11.30		531,745 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ						Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Saturday, January 17, 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
ΤΕ (ΜW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80								
Α	Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)					
									ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, January 17, 2026				00:00	65.73	62.22	3.51	0.00										1								1	11.98	19.72	84%	14,919
				01:00	59.85	58.66	1.19	0.00										1								1	15.54	17.95	79%	14,387
				02:00	55.80	55.41	0.40	0.00										1								1	18.79	16.74	75%	13,912
				03:00	53.43	52.68	0.74	0.00										1								1	21.52	16.03	71%	13,517
				04:00	52.95	51.93	1.01	0.00										1								1	22.27	15.88	70%	13,408
				05:00	54.56	51.50	3.06	0.00										1								1	22.70	16.37	69%	13,346
				06:00	58.94	54.49	4.45	0.00										1								1	19.71	17.68	73%	13,779
				07:00	65.67	59.81	5.48	0.38										1								1	14.39	19.59	81%	14,557
				08:00	71.10	62.99	5.19	2.92										1								1	11.21	20.45	85%	15,037
				09:00	75.35	65.93	2.80	6.62										1								1	25.37	20.62	72%	15,243
				10:00	77.49	64.83	2.32	10.34										1								1	26.47	20.15	71%	15,018
				11:00	78.18	62.94	2.39	12.85										1								1	28.36	19.60	69%	14,753
				12:00	77.80	61.55	2.64	13.61										1								1	12.65	19.26	83%	14,817
				13:00	76.09	60.33	3.46	12.29										1								1	13.87	19.14	81%	14,635
				14:00	74.75	59.32	5.36	10.07										1								1	14.88	19.40	80%	14,484
				15:00	74.21	62.26	5.69	6.25										1								1	11.94	20.39	84%	14,926
				16:00	77.14	69.68	4.91	2.56										1								1	37.42	22.37	65%	24,121
				17:00	86.42	80.49	5.73	0.20										1								1	26.61	25.87	75%	26,370
				18:00	92.39	86.42	5.97	0.00										1								1	37.78	27.72	70%	26,702
				19:00	94.40	88.54	5.86	0.00										1								1	35.66	28.32	71%	27,046
				20:00	94.13	86.04	8.09	0.00										1								1	16.16	28.24	84%	20,554
				21:00	90.37	80.76	9.62	0.00										1								1	21.44	27.11	79%	19,703
				22:00	82.45	72.76	9.68	0.00										1								1	18.54	24.73	80%	16,360
				23:00	74.29	65.90	8.38	0.00										1								1	25.40	22.29	72%	15,168
					1763.49 MWh																					ΑΩΛ: 10.35		406,761 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																			Sunday, January 18, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
TE (MW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80					
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7
Sunday, January 18, 2026	00:00	64.11	54.86	9.25	0.00						1					1			1				1	52.24	19.23	51%	20,502
	01:00	58.51	47.74	10.77	0.00						1					1			1				1	59.36	17.55	45%	18,520
	02:00	54.23	40.96	13.27	0.00						1					1			1				1	66.14	16.03	38%	16,467
	03:00	51.51	36.06	15.45	0.00						1								1				1	38.14	15.45	49%	10,892
	04:00	50.64	35.45	15.19	0.00						1								1				1	38.75	15.19	48%	10,780
	05:00	51.81	36.27	15.54	0.00						1								1				1	37.93	15.54	49%	10,930
	06:00	55.49	38.84	16.65	0.00						1								1				1	35.36	16.65	52%	11,381
	07:00	60.95	42.26	18.11	0.57						1								1				1	31.94	18.11	57%	11,947
	08:00	65.62	42.74	18.32	4.55						1								1				1	31.46	18.32	58%	12,024
	09:00	69.87	47.83	12.72	9.31						1								1				1	26.37	18.17	64%	12,806
	10:00	72.86	50.19	9.69	12.98						1								1				1	24.01	17.96	68%	13,154
	11:00	74.37	51.80	7.37	15.20						1								1				1	22.40	17.75	70%	13,388
	12:00	74.46	51.42	7.20	15.84						1								1				1	22.78	17.59	69%	13,334
	13:00	73.07	48.49	9.71	14.87						1								1				1	25.71	17.46	65%	12,903
	14:00	71.23	45.60	11.74	13.89						1								1				1	28.60	17.20	61%	12,469
	15:00	72.34	43.99	18.85	9.50						1								1				1	30.21	18.85	59%	12,219
	16:00	75.57	49.13	21.06	5.39						1								1				1	25.07	21.06	66%	12,998
	17:00	84.24	58.28	24.98	0.99			1											1				1	33.92	24.98	63%	14,335
	18:00	90.37	65.47	24.91	0.00			1											1				1	26.73	27.11	71%	15,286
	19:00	92.64	71.35	21.29	0.00			1											1	1			1	37.95	27.79	65%	15,995
	20:00	92.52	75.58	16.94	0.00			1											1	1			1	33.72	27.76	69%	16,508
	21:00	89.66	76.86	12.80	0.00			1											1	1			1	32.44	26.90	70%	16,683
	22:00	82.85	72.64	10.21	0.00			1											1	1			1	36.66	24.85	66%	16,103
	23:00	74.84	65.52	9.33	0.00			1											1				1	26.68	22.45	71%	15,293
		1703.76 MWh																				ΑΩΛ: 9.83		336,916 €			

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Monday, January 19, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
ΤΕ (ΜW)			6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80							
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4					DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, January 19, 2026	00:00	61.41	52.97	8.44	0.00					1		1							1				1	21.23	18.42	71%	13,558
	01:00	55.94	48.20	7.75	0.00					1		1							1				1	26.00	16.78	65%	12,860
	02:00	52.44	46.05	6.39	0.00					1		1							1				1	28.15	15.73	62%	12,537
	03:00	50.89	46.22	4.67	0.00					1		1							1				1	27.98	15.27	62%	12,563
	04:00	51.64	48.49	3.15	0.00					1		1							1				1	25.71	15.49	65%	12,903
	05:00	54.80	52.69	2.11	0.00					1		1							1				1	21.51	16.44	71%	13,518
	06:00	61.30	59.58	1.72	0.00					1		1							1				1	14.62	18.39	80%	14,523
	07:00	69.75	68.34	1.41	0.00					1		1							1			1	22.96	20.93	75%	15,580	
	08:00	76.37	73.78	1.05	1.54					1		1							1			1	17.52	22.45	81%	16,280	
	09:00	78.72	71.66	1.08	5.98					1		1							1			1	19.64	21.82	78%	15,977	
	10:00	81.16	70.20	1.10	9.86					1		1							1			1	21.10	21.39	77%	15,770	
	11:00	81.74	69.14	1.40	11.20					1		1							1			1	22.16	21.16	76%	15,622	
	12:00	81.44	67.68	1.99	11.77					1		1							1			1	23.62	20.90	74%	15,416	
	13:00	81.01	68.20	2.61	10.20					1		1							1			1	23.10	21.25	75%	15,490	
	14:00	80.69	70.75	2.85	7.10					1		1							1			1	20.55	22.08	77%	15,848	
	15:00	82.08	75.11	2.86	4.12					1		1							1			1	16.19	23.39	82%	16,471	
	16:00	85.71	80.43	2.98	2.30					1		1							1			1	10.87	25.02	88%	17,261	
	17:00	93.64	90.61	2.69	0.33					1		1			1				1			1	33.59	27.99	73%	27,450	
	18:00	98.27	95.18	3.09	0.00					1		1			1				1			1	29.02	29.48	77%	28,291	
	19:00	98.82	94.88	3.94	0.00					1		1			1				1			1	29.32	29.65	76%	28,236	
	20:00	96.78	86.41	10.37	0.00					1		1			1				1			1	37.79	29.03	70%	26,630	
	21:00	92.05	77.25	14.80	0.00					1		1			1				1			1	14.05	27.62	85%	16,785	
	22:00	83.68	67.64	16.05	0.00					1		1			1				1			1	23.66	25.11	74%	15,411	
	23:00	74.35	55.80	18.54	0.00					1		1			1				1			1	18.40	22.30	75%	13,969	
		1824.70 MWh																			ΑΩΛ: 10.81		408,951 €				

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Tuesday, January 20, 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΤΕ (ΜW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80					
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη σφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)					
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, January 20, 2026	00:00	62.74	45.75	16.98	0.00			1				1				1	1							28.45	18.82	62%	12,492
	01:00	57.12	39.98	17.13	0.00			1				1				1	1							34.22	17.13	54%	11,573
	02:00	53.75	37.63	16.13	0.00			1				1				1	1							36.57	16.13	51%	11,171
	03:00	52.32	36.63	15.70	0.00			1				1				1	1							37.57	15.70	49%	10,994
	04:00	53.56	37.49	16.07	0.00			1				1				1	1							36.71	16.07	51%	11,147
	05:00	57.31	40.12	17.19	0.00			1				1				1	1							34.08	17.19	54%	11,596
	06:00	65.35	45.74	19.60	0.00			1				1				1	1							28.46	19.60	62%	12,491
	07:00	74.80	51.99	22.28	0.53			1				1				1	1							22.21	22.28	70%	13,416
	08:00	78.14	55.11	18.88	4.15			1				1				1	1							19.09	22.20	74%	13,869
	09:00	81.03	63.44	9.37	8.23			1				1				1	1		1					27.86	21.84	69%	14,893
	10:00	82.56	65.48	6.33	10.76			1				1				1	1		1					25.82	21.54	72%	15,108
	11:00	84.14	67.78	4.49	11.87			1				1				1	1		1					23.52	21.68	74%	15,431
	12:00	83.97	68.43	3.35	12.19			1				1				1	1		1					22.87	21.53	75%	15,522
	13:00	83.20	69.05	3.36	10.79			1				1				1	1		1					22.25	21.72	76%	15,609
	14:00	82.74	70.19	4.33	8.21			1				1				1	1		1					21.11	22.36	77%	15,770
	15:00	82.79	68.74	8.36	5.68			1				1				1	1		1					22.56	23.13	75%	15,565
	16:00	86.83	68.50	15.87	2.46			1				1				1	1		1					22.80	25.31	75%	15,531
	17:00	97.85	72.63	24.99	0.24			1				1				1	1		1					18.67	29.28	80%	16,115
	18:00	103.42	72.39	31.03	0.00			1				1				1	1		1					18.91	31.03	79%	16,081
	19:00	103.42	72.40	31.03	0.00			1				1				1	1		1					18.90	31.03	79%	16,082
	20:00	100.11	70.08	30.03	0.00			1				1				1	1		1					21.22	30.03	77%	15,753
	21:00	93.35	65.35	28.01	0.00			1				1				1	1		1					25.95	28.01	72%	15,090
	22:00	84.11	58.87	25.23	0.00			1				1					1		1					15.33	25.23	79%	14,418
	23:00	73.23	51.26	21.97	0.00			1				1					1		1					22.94	21.97	69%	13,311
		1877.83 MWh																						ΑΩΛ: 11.07		339,029 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Wednesday, January 21, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΤΕ (ΜW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7
Wednesday, January 21, 2026	00:00	66.27	46.39	19.88	0.00			1				1					1	1						27.81	19.88	63%	12,588
	01:00	61.00	42.70	18.30	0.00			1				1					1	1						31.50	18.30	58%	12,017
	02:00	57.93	40.55	17.38	0.00			1				1					1	1						33.65	17.38	55%	11,668
	03:00	56.48	39.54	16.94	0.00			1				1					1	1						34.66	16.94	53%	11,499
	04:00	57.13	39.99	17.14	0.00			1				1					1	1						34.21	17.14	54%	11,575
	05:00	60.20	42.14	18.06	0.00			1				1					1	1						32.06	18.06	57%	11,927
	06:00	67.27	47.09	20.18	0.00			1				1					1	1						27.11	20.18	63%	12,694
	07:00	76.47	53.32	22.85	0.30			1				1					1	1						20.88	22.85	72%	13,610
	08:00	81.60	55.59	23.83	2.18			1				1					1	1						18.61	23.83	75%	13,939
	09:00	85.18	56.41	24.18	4.59			1				1					1	1						17.79	24.18	76%	14,058
	10:00	86.40	55.81	23.92	6.67			1				1					1	1						18.39	23.92	75%	13,971
	11:00	87.58	56.58	24.25	6.74			1				1					1	1						17.62	24.25	76%	14,083
	12:00	87.54	57.03	24.44	6.07			1				1					1	1						17.17	24.44	77%	14,148
	13:00	86.43	57.78	24.76	3.89			1				1					1	1						16.42	24.76	78%	14,258
	14:00	85.37	56.38	24.16	4.83			1				1					1	1						17.82	24.16	76%	14,053
	15:00	85.59	56.52	24.22	4.85			1				1					1	1						17.68	24.22	76%	14,074
	16:00	89.36	61.11	26.19	2.06			1				1					1	1		1				30.19	26.19	67%	14,565
	17:00	99.74	69.67	29.86	0.21			1				1					1	1						21.63	29.86	76%	15,697
	18:00	105.73	74.01	31.72	0.00			1				1					1	1		1				17.29	31.72	81%	16,313
	19:00	106.87	74.81	32.06	0.00			1				1					1	1						16.49	32.06	82%	16,429
	20:00	105.30	73.71	31.59	0.00			1				1					1	1		1				17.59	31.59	81%	16,270
	21:00	99.23	69.46	29.77	0.00			1				1					1	1		1				21.84	29.77	76%	15,667
	22:00	89.02	62.31	26.70	0.00			1				1					1	1		1				28.99	26.70	68%	14,664
	23:00	73.14	51.20	21.94	0.00			1				1					1	1		1				23.00	21.94	69%	13,302
		1956.83 MWh																			ΑΩΛ: 11.76		333,066 €				

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, January 22, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, January 22, 2026	00:00	67.80	47.46	20.34	0.00			1				1	1				1						
	01:00	62.68	43.87	18.80	0.00			1				1	1				1						
	02:00	59.55	41.68	17.86	0.00			1				1	1				1						
	03:00	57.99	40.59	17.40	0.00			1				1	1				1						
	04:00	58.53	40.97	17.56	0.00			1				1	1				1						
	05:00	61.38	42.97	18.41	0.00			1				1	1				1						
	06:00	67.65	47.35	20.29	0.00			1				1	1				1						
	07:00	76.03	53.19	22.79	0.05			1				1	1				1						
	08:00	82.02	57.26	24.54	0.22			1				1	1				1						
	09:00	86.18	59.96	25.70	0.52			1				1	1				1						
	10:00	87.88	60.83	26.07	0.97			1				1	1				1	1					
	11:00	88.56	61.00	26.14	1.42			1				1	1				1	1					
	12:00	88.01	60.69	26.01	1.30			1				1	1				1	1					
	13:00	86.06	59.48	25.49	1.09			1				1	1				1	1					
	14:00	85.30	59.21	25.37	0.72			1				1	1				1	1					
	15:00	85.77	59.69	25.58	0.50			1				1	1				1	1					
	16:00	89.59	62.54	26.80	0.25			1				1	1				1	1	1				
	17:00	97.34	71.60	25.71	0.02			1				1	1				1	1	1				
	18:00	103.66	80.35	23.31	0.00			1				1	1				1	1	1				
	19:00	105.56	82.27	23.29	0.00			1				1	1				1	1	1				
	20:00	104.30	79.81	24.49	0.00			1				1	1				1	1	1				
	21:00	98.52	68.96	29.55	0.00			1				1	1				1	1	1				
	22:00	89.16	62.41	26.75	0.00			1				1	1					1	1				
	23:00	75.22	52.66	22.57	0.00			1				1	1					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, January 23, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
Friday, January 23, 2026	00:00	69.38	48.57	20.81	0.00			1				1					1	1				
	01:00	63.53	44.47	19.06	0.00			1				1					1	1				
	02:00	58.74	41.11	17.62	0.00			1				1					1	1				
	03:00	57.92	40.55	17.38	0.00			1				1					1	1				
	04:00	58.16	40.71	17.45	0.00			1				1					1	1				
	05:00	60.72	42.50	18.22	0.00			1				1					1	1				
	06:00	66.60	46.62	19.98	0.00			1				1					1	1				
	07:00	74.76	52.30	22.41	0.05			1				1					1	1				
	08:00	82.04	57.23	24.53	0.29			1				1					1	1				
	09:00	87.68	69.96	15.97	1.75			1				1				1	1	1				
	10:00	91.08	76.31	10.64	4.13			1				1				1	1	1				
	11:00	91.96	75.79	9.40	6.76			1				1				1	1	1				
	12:00	92.37	77.13	8.85	6.39			1				1				1	1	1				
	13:00	91.09	76.94	8.06	6.10			1				1				1	1	1				
	14:00	90.26	78.28	5.23	6.75			1				1				1	1	1				
	15:00	89.52	81.66	3.15	4.72			1				1				1	1	1				
	16:00	92.08	87.10	2.78	2.21			1				1				1	1	1				
	17:00	99.27	96.13	2.91	0.23			1				1				1	1	1		1		
	18:00	104.09	102.82	1.27	0.00			1				1				1	1	1	1	1		
	19:00	104.86	104.73	0.13	0.00			1				1				1	1	1	1	1		
	20:00	102.30	102.13	0.17	0.00			1				1				1	1	1	1	1		
	21:00	95.73	95.48	0.25	0.00			1				1				1	1	1	1	1		
	22:00	86.06	85.58	0.47	0.00			1				1				1	1	1		1		
	23:00	77.34	76.85	0.49	0.00			1				1				1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, January 24, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, January 24, 2026	00:00	70.17	60.68	9.49	0.00			1				1						1	1				
	01:00	64.64	55.02	9.62	0.00			1				1						1					
	02:00	60.22	53.32	6.89	0.00			1				1						1					
	03:00	58.49	50.49	8.00	0.00			1				1						1					
	04:00	58.30	49.24	9.06	0.00			1				1						1					
	05:00	60.29	52.72	7.56	0.00			1				1						1					
	06:00	65.19	58.70	6.49	0.00			1				1						1					
	07:00	72.16	66.82	5.12	0.22			1				1						1	1				
	08:00	79.69	74.59	3.30	1.80			1				1						1	1				
	09:00	85.44	79.64	1.98	3.83			1				1						1	1				
	10:00	88.68	82.37	1.77	4.55			1				1				1		1	1				
	11:00	89.71	81.45	1.58	6.68			1				1				1		1	1				
	12:00	89.60	82.61	0.88	6.10			1				1				1		1	1				
	13:00	88.03	82.74	1.08	4.20			1				1				1		1	1				
	14:00	86.57	82.47	1.33	2.77			1				1				1		1	1				
	15:00	85.59	82.53	1.43	1.62			1				1				1		1	1				
	16:00	87.61	85.04	1.75	0.82			1				1				1		1	1				
	17:00	94.36	91.68	2.59	0.10			1				1				1		1	1				
	18:00	99.99	96.71	3.28	0.00			1				1				1		1	1				
	19:00	101.78	96.17	5.61	0.00			1				1				1		1	1				
	20:00	100.18	91.70	8.48	0.00			1				1				1		1	1				
	21:00	94.90	83.67	11.23	0.00			1				1				1		1	1				
	22:00	86.18	72.24	13.94	0.00			1				1				1		1	1				
	23:00	77.37	63.46	13.91	0.00			1				1				1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Sunday, January 25, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΤΕ (ΜW)						6.00	4.90	14.00	14.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80					
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεξέρεια (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΠ επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7
Sunday, January 25, 2026	00:00	68.93	54.16	14.77	0.00			1				1						1	1					20.04	20.68	73%	13,801
	01:00	63.61	45.32	18.29	0.00			1				1						1	1					28.88	19.08	61%	12,425
	02:00	59.38	41.77	17.61	0.00			1				1						1	1					32.43	17.81	56%	11,868
	03:00	57.29	41.35	15.94	0.00			1				1						1	1					32.85	17.19	56%	11,800
	04:00	56.95	43.35	13.60	0.00			1				1						1	1					30.85	17.08	58%	12,119
	05:00	58.67	45.58	13.09	0.00			1				1						1	1					28.62	17.60	61%	12,466
	06:00	62.90	49.88	13.02	0.00			1				1						1	1					24.32	18.87	67%	13,108
	07:00	68.81	57.09	11.44	0.27			1				1			1			1	1					50.01	20.56	53%	21,096
	08:00	75.60	61.67	11.62	2.32			1				1			1			1	1					45.43	21.99	58%	22,243
	09:00	81.04	62.71	14.02	4.32			1				1			1			1	1					44.39	23.02	59%	22,497
	10:00	84.45	61.21	15.84	7.40			1				1			1			1	1					45.89	23.11	57%	22,130
	11:00	85.72	56.25	17.36	12.10			1				1			1			1	1					50.85	22.08	53%	20,870
	12:00	85.48	57.57	16.69	11.21			1				1			1			1	1					49.53	22.28	54%	21,214
	13:00	83.80	60.80	14.27	8.73			1				1			1			1	1					46.30	22.52	57%	22,028
	14:00	82.03	59.89	14.53	7.60			1				1			1			1	1					47.21	22.33	56%	21,802
	15:00	81.07	58.90	19.45	2.72			1				1			1			1	1					48.20	23.51	55%	21,553
	16:00	82.98	61.49	20.14	1.34			1				1			1			1	1					45.61	24.49	57%	22,200
	17:00	89.22	67.11	21.70	0.41			1				1			1			1	1					39.99	26.64	63%	23,535
	18:00	94.96	70.60	24.36	0.00			1				1			1			1	1					36.50	28.49	66%	24,318
	19:00	97.32	70.93	26.39	0.00			1				1			1			1	1					36.17	29.20	66%	24,392
	20:00	96.41	69.36	27.05	0.00			1				1			1			1	1					37.74	28.92	65%	24,044
	21:00	91.83	64.45	27.38	0.00			1				1			1			1	1					42.65	27.55	60%	22,915
	22:00	83.87	58.71	25.16	0.00			1				1			1			1	1					48.39	25.16	55%	21,505
	23:00	75.14	52.60	22.54	0.00			1				1			1			1	1					54.50	22.54	49%	19,891
		1867.46 MWh																						ΑΩΛ: 11.11		465,820 €	

Παρατηρήσεις:

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Monday, January 26, 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΤΕ (MW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεξεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5					DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, January 26, 2026	00:00	66.45	46.51	19.93	0.00			1					1					1	1						27.69	19.93	63%	12,678
	01:00	61.64	43.15	18.49	0.00			1					1					1	1						31.05	18.49	58%	12,088
	02:00	58.28	40.80	17.49	0.00			1					1					1	1						33.40	17.49	55%	11,709
	03:00	57.13	39.99	17.14	0.00			1					1					1	1						34.21	17.14	54%	11,575
	04:00	58.09	40.66	17.43	0.00			1					1					1	1						33.54	17.43	55%	11,687
	05:00	61.33	42.93	18.40	0.00			1					1					1	1						31.27	18.40	58%	12,054
	06:00	67.28	47.10	20.18	0.00			1					1					1	1						27.10	20.18	63%	12,695
	07:00	74.91	52.43	22.47	0.00			1					1					1	1						21.77	22.47	71%	13,481
	08:00	82.03	57.21	24.52	0.30			1					1			1		1	1						49.89	24.52	53%	21,127
	09:00	87.38	59.94	25.69	1.76			1					1			1		1	1						47.16	25.69	56%	21,814
	10:00	90.31	59.58	25.53	5.19			1					1			1		1	1						47.52	25.53	56%	21,724
	11:00	91.06	58.77	25.19	7.10			1					1			1		1	1						48.33	25.19	55%	21,520
	12:00	90.63	57.27	24.55	8.81			1					1			1		1	1						49.83	24.55	53%	21,136
	13:00	89.07	53.35	22.86	12.86			1					1			1		1	1						53.75	22.86	50%	20,096
	14:00	87.63	53.02	22.72	11.89			1					1			1		1	1						54.08	22.72	50%	20,006
	15:00	87.10	54.83	23.50	8.77			1					1			1		1	1						52.27	23.50	51%	20,494
	16:00	89.11	59.34	25.43	4.34			1					1			1		1	1						47.76	25.43	55%	21,664
	17:00	94.92	65.77	28.19	0.96			1					1			1		1	1						41.33	28.19	61%	23,225
	18:00	99.72	69.81	29.92	0.00			1					1			1		1	1						37.29	29.92	65%	24,143
	19:00	100.91	70.64	30.27	0.00			1					1			1		1	1						36.46	30.27	66%	24,327
	20:00	98.95	69.26	29.68	0.00			1					1			1		1	1						37.84	29.68	65%	24,022
	21:00	93.74	65.61	28.12	0.00			1					1			1		1	1						41.49	28.12	61%	23,188
	22:00	85.61	59.92	25.68	0.00			1					1			1		1	1						47.18	25.68	56%	21,811
	23:00	76.34	53.44	22.90	0.00			1					1			1		1	1						53.66	22.90	50%	20,121
		1949.63 MWh																						ΑΩΛ: 11.59		448,386 €		

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Tuesday, January 27, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
TE (MW)						14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80							
ΕΡΕΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7	
Tuesday, January 27, 2026	00:00	60.35	42.24	18.10	0.00	1		1							1	1							27.96	18.10	60%	5,628
	01:00	56.01	41.60	14.41	0.00	1		1							1	1	1						28.60	14.41	59%	5,551
	02:00	53.14	41.60	11.54	0.00	1		1							1	1							28.60	11.54	59%	5,551
	03:00	52.29	41.60	10.69	0.00	1		1							1	1							28.60	10.69	59%	5,551
	04:00	53.62	41.60	12.02	0.00	1		1							1	1							28.60	12.02	59%	5,551
	05:00	57.07	41.60	15.47	0.00	1		1							1	1	1						28.60	15.47	59%	5,551
	06:00	63.28	44.30	18.98	0.00	1		1							1	1	1						25.90	18.98	63%	5,875
	07:00	70.70	49.36	21.16	0.18	1		1							1	1							20.84	21.16	70%	6,479
	08:00	76.74	52.30	22.42	2.02	1		1							1	1	1						17.90	22.42	75%	6,834
	09:00	81.19	52.54	22.52	6.14	1							1		1	1							32.56	22.52	62%	15,000
	10:00	83.51	55.11	23.62	4.78	1							1		1	1							29.99	23.62	65%	15,587
	11:00	83.83	56.86	24.37	2.61	1							1		1	1							28.24	24.37	67%	15,973
	12:00	83.16	55.08	23.61	4.47	1							1		1	1							30.02	23.61	65%	15,580
	13:00	81.87	52.65	22.56	6.67	1							1		1	1							32.45	22.56	62%	15,024
	14:00	81.32	55.20	23.66	2.47	1							1		1	1							29.90	23.66	65%	15,606
	15:00	82.78	57.73	24.74	0.30	1							1		1	1							27.37	24.74	68%	16,162
	16:00	86.16	60.26	25.83	0.08	1							1		1	1							24.84	25.83	71%	16,694
	17:00	92.65	64.85	27.79	0.01	1							1		1	1							20.25	27.79	76%	17,600
	18:00	97.48	68.23	29.24	0.00	1							1		1	1							16.87	29.24	80%	18,214
	19:00	97.39	68.17	29.22	0.00	1							1		1	1							16.93	29.22	80%	18,203
	20:00	93.84	69.66	24.18	0.00	1							1		1	1							15.44	28.15	82%	18,458
	21:00	87.77	70.72	17.05	0.00	1							1		1	1							14.38	26.33	83%	18,634
	22:00	79.36	63.27	16.09	0.00	1			1				1		1	1					1		56.93	23.81	53%	15,743
	23:00	69.92	55.38	14.54	0.00	1			1									1			1		14.82	20.98	79%	7,189
		1825.41 MWh																					ΑΩΛ: 10.67		292,237 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																			Wednesday, January 28, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
TE (MW)						14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80						
H O R E	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6					DIESEL 7	
Wednesday, January 28, 2026	00:00	61.52	43.06	18.46	0.00	1		1								1	1						27.14	18.46	61%	5,727
	01:00	57.27	41.60	15.67	0.00	1		1								1	1						28.60	15.67	59%	5,551
	02:00	54.24	41.60	12.64	0.00	1		1								1	1						28.60	12.64	59%	5,551
	03:00	53.14	41.60	11.54	0.00	1		1								1	1						28.60	11.54	59%	5,551
	04:00	54.28	41.60	12.68	0.00	1		1								1	1						28.60	12.68	59%	5,551
	05:00	57.63	41.60	16.03	0.00	1		1								1	1						28.60	16.03	59%	5,551
	06:00	63.59	44.52	19.08	0.00	1		1								1	1						25.68	19.08	63%	5,901
	07:00	70.99	49.51	21.22	0.26	1		1								1	1						20.69	21.22	71%	6,497
	08:00	77.39	53.26	22.82	1.31	1		1								1	1						16.94	22.82	76%	6,939
	09:00	82.07	55.10	23.62	3.35	1		1								1	1						15.10	23.62	78%	7,157
	10:00	84.41	53.10	22.76	8.56	1		1								1	1						17.10	22.76	76%	6,921
	11:00	84.69	50.61	21.69	12.39	1		1								1	1						19.59	21.69	72%	6,626
	12:00	83.83	50.77	21.76	11.30	1		1								1	1						19.43	21.76	72%	6,646
	13:00	82.31	48.97	20.99	12.35	1		1								1	1						21.23	20.99	70%	6,432
	14:00	81.54	48.52	20.79	12.24	1		1								1	1						21.68	20.79	69%	6,378
	15:00	83.53	70.99	1.96	10.59	1		1								1	1	1					16.31	21.88	81%	9,172
	16:00	86.72	78.93	1.35	6.44	1		1			1					1	1	1	1				30.37	24.08	72%	17,192
	17:00	93.42	90.74	0.83	1.85	1		1			1					1	1	1	1				18.56	27.47	83%	18,590
	18:00	98.36	97.89	0.46	0.00	1		1			1				1	1	1	1	1				28.51	29.51	77%	19,449
	19:00	98.09	97.46	0.62	0.00	1		1			1				1	1	1	1	1				28.94	29.43	77%	19,320
	20:00	94.51	93.58	0.93	0.00	1		1			1				1	1			1				15.72	28.35	86%	18,993
	21:00	88.32	86.51	1.82	0.00	1		1			1				1	1			1				22.79	26.50	79%	18,002
	22:00	79.71	76.18	3.53	0.00	1		1			1				1	1			1				33.12	23.91	70%	16,590
23:00	70.39	66.09	4.30	0.00	1		1							1	1			1				21.21	21.12	76%	8,522	
		1841.96 MWh																			ΑΩΛ: 10.52				238,808 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, January 29, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
Thursday, January 29, 2026	00:00	61.24	48.98	12.25	0.00			1				1					1	1				
	01:00	56.62	42.15	14.47	0.00			1				1					1	1				
	02:00	53.59	37.51	16.08	0.00			1				1					1	1				
	03:00	52.24	36.57	15.67	0.00			1				1					1	1				
	04:00	52.99	37.09	15.90	0.00			1				1					1	1				
	05:00	55.75	39.02	16.72	0.00			1				1					1	1				
	06:00	61.18	42.83	18.35	0.00			1				1					1	1				
	07:00	68.48	47.75	20.47	0.26			1				1					1	1				
	08:00	75.04	51.23	21.96	1.85			1				1					1	1				
	09:00	79.99	53.63	22.99	3.37			1				1					1	1				
	10:00	82.84	53.93	23.11	5.80			1				1					1	1				
	11:00	83.68	52.08	22.32	9.28			1				1					1	1				
	12:00	83.09	51.40	22.03	9.66			1				1					1	1				
	13:00	81.99	50.27	21.54	10.17			1				1					1	1				
	14:00	81.73	51.63	22.13	7.98			1				1					1	1				
	15:00	82.16	54.47	23.34	4.35			1				1					1	1				
	16:00	83.82	58.02	24.87	0.93			1				1					1	1	1			
	17:00	88.77	62.09	26.61	0.07			1				1					1	1	1			
	18:00	93.70	65.59	28.11	0.00			1				1					1	1	1			
	19:00	94.06	65.84	28.22	0.00			1				1					1	1	1			
	20:00	92.25	64.58	27.68	0.00			1				1					1	1	1			
	21:00	86.94	60.86	26.08	0.00			1				1					1	1	1			
	22:00	78.77	55.14	23.63	0.00			1				1					1	1				
	23:00	67.10	46.97	20.13	0.00			1				1					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, January 30, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
Friday, January 30, 2026	00:00	60.32	42.22	18.10	0.00			1				1						1	1			
	01:00	55.21	38.64	16.56	0.00			1				1						1	1			
	02:00	51.95	36.37	15.59	0.00			1				1						1	1			
	03:00	50.24	35.17	15.07	0.00			1				1						1	1			
	04:00	50.33	35.23	15.10	0.00			1				1						1	1			
	05:00	52.48	36.74	15.75	0.00			1				1						1	1			
	06:00	57.65	40.35	17.29	0.00			1				1						1	1			
	07:00	64.96	45.40	19.46	0.09			1				1						1	1			
	08:00	70.95	48.57	20.82	1.57			1				1						1	1			
	09:00	74.71	46.45	19.91	8.35			1				1						1	1			
	10:00	76.65	44.39	19.02	13.24			1				1						1	1			
	11:00	76.80	42.86	18.37	15.57			1				1						1	1			
	12:00	76.22	41.93	17.97	16.32			1				1						1	1			
	13:00	74.52	41.35	17.72	15.46			1				1						1	1			
	14:00	73.18	42.46	18.20	12.52			1				1						1	1			
	15:00	72.50	45.99	19.71	6.81			1				1						1	1			
	16:00	74.59	49.84	21.36	3.39			1				1						1	1			
	17:00	80.16	55.76	23.90	0.51			1				1						1	1			
	18:00	85.88	60.11	25.76	0.00			1				1			1			1	1			
	19:00	88.31	62.21	26.10	0.00			1				1			1			1	1			
	20:00	87.82	67.37	20.45	0.00			1				1			1			1	1			
	21:00	83.67	64.25	19.41	0.00			1				1			1			1	1			
	22:00	76.16	58.60	17.56	0.00			1				1			1			1	1			
	23:00	69.02	53.10	15.92	0.00			1				1						1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, January 31, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, January 31, 2026	00:00	62.41	47.08	15.33	0.00	1				1						1				1	
	01:00	57.17	45.09	12.08	0.00	1				1						1				1	
	02:00	53.62	37.91	15.70	0.00	1				1						1				1	
	03:00	51.63	36.14	15.49	0.00	1				1						1				1	
	04:00	51.44	36.01	15.43	0.00	1				1						1				1	
	05:00	53.27	37.29	15.98	0.00	1				1						1				1	
	06:00	58.01	40.61	17.40	0.00	1				1						1				1	
	07:00	64.96	45.34	19.43	0.19	1				1						1				1	
	08:00	71.28	49.42	21.18	0.68	1				1						1				1	
	09:00	76.41	59.44	15.05	1.92	1				1						1				1	
	10:00	79.11	52.67	18.74	7.70	1				1								1		1	
	11:00	80.30	46.66	20.00	13.65	1				1								1		1	
	12:00	80.01	46.22	19.81	13.98	1				1								1		1	
	13:00	78.93	46.30	19.84	12.79	1				1								1		1	
	14:00	77.94	46.84	20.08	11.03	1				1								1		1	
	15:00	77.36	49.52	19.33	8.51	1				1								1		1	
	16:00	79.63	58.08	16.91	4.64	1				1				1				1		1	
	17:00	85.44	68.23	16.57	0.64	1				1				1				1		1	
	18:00	90.13	74.36	15.77	0.00	1				1				1				1		1	
	19:00	91.31	80.45	10.86	0.00	1				1				1				1		1	
	20:00	89.55	83.20	6.35	0.00	1				1				1				1		1	
	21:00	84.12	79.98	4.14	0.00	1				1				1				1		1	
	22:00	76.18	73.56	2.62	0.00	1				1				1				1		1	
	23:00	67.72	66.12	1.60	0.00	1				1						1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης